



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
Provincial Electricity Authority

จาก ผบค.ภฟอ.บ้านฉาง ถึง ผจก.ภฟอ.บ้านฉาง
เลขที่ วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๓
เรื่อง ขยายเขต ภฟอ.บ้านฉาง - บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

เรียน ผจก.ภฟอ.บ้านฉาง ผ่าน ผบค.

ตาม คำร้องว่า แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า และประมาณการค่าใช้จ่าย
นั้น ผบค.ภฟอ.บ้านฉาง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ ๒๘๓
หมู่ที่ ถนน ซี่ลม ตำบล ซี่ลม อำเภอ นางรัก
จังหวัด กรุงเทพมหานคร

๒. สถานที่ขอใช้ไฟ ถนนเทศบาล ๘๖ เลขที่ หมู่ที่ ๕ ถนน ตำบล
บ้านฉาง อำเภอ บ้านฉาง จังหวัด ระยอง ขอใช้ไฟเพื่อ ห้างสรรพสินค้า รับ
ไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส ระบบ ๒๒ เค.วี. วงจรที่ ๒ จากสถานีจ่ายไฟฟ้า
บ้านฉาง ห่างจากสถานีจ่ายไฟฟ้า ๗ ประมาณ ๑.๐๐ กม.

๓. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย ราย ไฟฟ้ากำลัง ราย
โหลดรวมประมาณ ๘๐ กิโลวัตต์

๔. ผู้รายละเอียดไฟฟ้ากำลังไฟ

๔.๑
๔.๑
๔.๑
๔.๑

วิธีการดำเนินการ

๑. แรงสูงภายนอก ๕๐%

- [] ปีกเสา คอร.....เมตร จำนวน.....ต้น
[] พาดสาย.....ค.ม.ม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
[] พาดสาย.....ค.ม.ม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
[]

๒. ร้อยถอนแรงสูง

- [] ร้อยถอนเสา คอร.....เมตร จำนวน.....ต้น
[] ร้อยถอนสาย.....ค.ม.ม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
[] ร้อยถอนสาย.....ค.ม.ม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
[]

๓. แรงสูงภายนอก

- ☒ ปีกเสา คอร.....๑๒.๐๐.....เมตร จำนวน.....๑.....ต้น
[] พาดสาย.....ค.ม.ม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
[] พาดสาย.....ค.ม.ม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
[]

๔. แรงสูงภายใน

- ☒ ปีกเสา คอร.....๑๒.๐๐.....เมตร จำนวน.....๑.....ต้น
☒ พาดสาย.....๕๐.SAC.๒๕.QHGW.....ค.ม.ม. จำนวน.....๓,๑.....เส้น ระยะทาง.....๒๐.....ม.
[] พาดสาย.....ค.ม.ม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
[]

๕. ร้อยถอนหม้อแปลงภายใน

- [] ร้อยถอนเสา คอร.....เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลงจำนวน.....ชุด
[] ร้อยถอนหม้อแปลงขนาด.....เค.วี.เอ. ระบบ.....เฟส จำนวน.....เครื่อง
[]

๖. หม้อแปลงภายใน

- [] ปีกเสา คอร.....เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบแขวนหม้อแปลงจำนวน.....๑.....ชุด
☒ ติดตั้งหม้อแปลงขนาด.....๑๐๐.....เค.วี.เอ. ระบบ.....๓.....เฟส จำนวน.....๑.....เครื่อง
[]

๗. แรงต่ำภายนอก

- [] ปีกเสา คอร.....เมตร จำนวน.....ต้น
[] พาดสาย.....ค.ม.ม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
[] พาดสาย.....ค.ม.ม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.

เงินลงทุน (บาท) บริษัท จีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ถนนเทศบาล ๔๖


แผนก	งบ กฟภ.		งบผู้ใช้ไฟ
	งบทำการ	งบลงทุน	
แรงสูงภายนอก	-	-	๒๔,๓๐๘.๐๐
แรงต่ำภายนอก	-	-	-
แรงสูงภายใน	-	-	๖๕,๙๑๓.๐๐
รื้อถอนหม้อแปลงภายใน	-	-	-
หม้อแปลงภายใน	-	-	๒๖๕,๔๐๕.๐๐
ค่าสมทบ	-	-	๑๐,๐๐๐.๐๐
รวมเป็นเงิน	-	-	๓๖๕,๖๒๖.๐๐
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %		๒๕,๕๙๓.๘๒
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		๓๙๑,๒๑๙.๘๒

เงินลงทุน ส่วนที่เป็นงบค่าใช้จ่ายของผู้ใช้ไฟ เป็นจำนวนเงิน ๓๙๑,๒๑๙.๘๒ บาท
(สามแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสิบเก้าบาทแปดสิบสองสตางค์) เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินตามข้อ.....๓
เป็นทรัพย์สินของ.....กฟภ.....ส่วนทรัพย์สินตามข้อ.....๔.๖.....เป็นทรัพย์สินของ.....ผู้ใช้ไฟ.....

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียด,แผนผัง และประมาณการมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ บจ.-บค./.....๑๑๑๑.....

อนุมัติ - ดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้อง



(.....นายวาท ธีรัตน์.....)

ตำแหน่ง รองผ.ก.ค. (ท.) ปฏิบัติการแทน ผ.ก.ค. กฟอ.บ้านฉาง

...../...../.....

ลงชื่อ.....

(.....นายพิศักดิ์ บุญธรรมรัตน์.....)

...../...../.....

F491526301240001

๐๒. ๒๔ ๙.๙. ๖๓