



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
Provincial Electricity Authority

จาก ผบ.ค.กฟอ.บ้านฉาง ถึง ผจก.กฟอ.บ้านฉาง
เลขที่ วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓
เรื่อง ขยายเขต กฟอ.บ้านฉาง - บริษัท นิคมอุตสาหกรรมเอเชียจำกัด
อ้างถึง คำร้องฯ - ๑๒๐๐๐๐๙๓๒๐๒๔ ลว. ๙ มีนาคม ๒๕๖๓

เรียน ผจก.กฟอ.บ้านฉาง ผ่าน ทผ.บค.

ตาม คำร้องฯ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า และประมาณการค่าใช้จ่าย
นั้น ผบ.ค.กฟอ.บ้านฉาง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท นิคมอุตสาหกรรมเอเชียจำกัด เลขที่ ๙
หมู่ที่ ๒ ถนน ตำบล บ้านฉาง อำเภอ บ้านฉาง
จังหวัด ระยอง

๒. สถานที่ขอใช้ไฟ หน่วนนิคมอุตสาหกรรมเอเชีย เลขที่
หมู่ที่ ๒ ถนน ตำบล บ้านฉาง อำเภอ บ้านฉาง
จังหวัด ระยอง

ขอใช้ไฟเพื่อ นิคมอุตสาหกรรม รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส
ระบบ ๒๒ เค.วี. วงจรที่ จากสถานีจ่ายไฟฟ้า บ้านฉาง ห่างจากสถานีจ่ายไฟฟ้า
ประมาณ ก.ม.

๓. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย ราย ไฟฟ้ากำลัง - ราย
โหลดรวมประมาณ - กิโลวัตต์

๔. ผู้รายละเอียดไฟฟ้ากำลังไฟ

๔.๑
๔.๑
๔.๑
๔.๑

วิธีการดำเนินการ

๑. ร้อยถอนแรงสูงภายนอก(๐๒.๑)

- ☒ ร้อยถอนเสา คอร.....๑๒.๒๐.....เมตร จำนวน.....๓.....ต้น
☒ ร้อยถอนสาย.....๑๘๕ SAC.....ต.มม. จำนวน.....๓.....เส้น ระยะทาง.....๘๐.....ม.
☐ ร้อยถอนสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
☐

๒. แรงสูงภายนอก(๐๒.๑)

- ☒ ปักเสา คอร.....๑๒.๒๐.....เมตร จำนวน.....๒.....ต้น
☒ พาดสาย.....๑๘๕ SAC.....ต.มม. จำนวน.....๑.....เส้น ระยะทาง.....๓๐.....ม.
☐ พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.

๓. แรงสูงภายใน(๐๒.๒)

- ☐ ปักเสา คอร.....เมตร จำนวน.....ต้น
☐ พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
☒ ติดตั้ง ชุด BA.AL.๑ ชุด.....

๔. ร้อยถอนหม้อแปลงภายนอก

- ☐ ร้อยถอนเสา คอร.....เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลงจำนวน.....ชุด
☐ ร้อยถอนหม้อแปลงขนาด.....เค.วี.เอ. ระบบ.....เฟส จำนวน.....เครื่อง
☐

๕. หม้อแปลงภายนอก

- ☐ ปักเสา คอร.....เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลงจำนวน.....ชุด
☐ ติดตั้งหม้อแปลงขนาด.....เค.วี.เอ. ระบบ.....เฟส จำนวน.....เครื่อง
☐

๖. แรงต่ำภายใน(๐๒.๒)

- ☐ ปักเสา คอร.....เมตร จำนวน.....ต้น
☐ พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
☐ พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
☐ ติดตั้งชุดประกอบหัวเสา

๗. ร้อยถอนแรงต่ำภายใน(๐๒.๒)

- ☒ ร้อยถอนเสา คอร.....๘.....เมตร จำนวน.....๑.....ต้น
☐ ร้อยถอนสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
☐ ร้อยถอนสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.

เงินลงทุน (บาท).....บริษัท นิคมอุตสาหกรรมเอเชียจำกัด

แผนก	งบ กฟภ.		งบผู้ใช้ไฟ
	งบทำการ	งบลงทุน	
รื้อถอนแรงสูงภายนอก(๐๒.๑)	-	-	๑๓,๔๓๗.๐๐
แรงสูงภายนอก(๐๒.๑)	-	-	๘๖,๖๘๑.๐๐
แรงสูงภายใน(๐๒.๒)	-	-	๑๘,๖๕๒.๐๐
หม้อแปลงภายนอก	-	-	-
แรงต่ำภายใน(๐๒.๒)	-	-	๙๔.๐๐
รื้อถอนแรงต่ำภายใน(๐๒.๒)	-	-	๒,๐๒๘.๐๐
ค่าสมทบ	-	-	-
ค่าตรวจสอบแบบและแผนผัง	-	-	-
ค่าตรวจสอบแท่นและรั้ว	-	-	-
รวมเป็นเงิน	-	-	๑๒๐,๘๙๒.๐๐
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %		๘,๔๖๒.๔๔
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		๑๒๙,๓๕๔.๔๔

เงินลงทุน ส่วนที่เป็นงบค่าใช้จ่ายของผู้ใช้ไฟ เป็นเงินจำนวน.....๑๒๙,๓๕๔.๔๔.....บาท
(.....ที่แบ่งสรรสองหมื่นเก้าพันสามร้อยห้าสิบสี่บาทสี่สิบสี่สตางค์.....) เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินตาม ข้อ.....๒
เป็นทรัพย์สินของ.....กฟภ.....ส่วนทรัพย์สินตามข้อ.....๓.....เป็นทรัพย์สินของผู้ใช้ไฟ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียด,แผนผังและประมาณการมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ บฉ.-บค./...๐๔๕.....

อนุมัติ - ดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้อง

ลงชื่อ.....

(.....นายภาวัต โอรัตน์.....)

ตำแหน่ง.....รอง(ท.) ปฏิบัติการแทน ผจก. กฟภ.บ้านหลวง

ลงชื่อ.....

(นายพิศักดิ์ บุญภิรมย์อัญชัน.)

F812476303/3000/ คย. ๒๖๓ ๖๓

129,354.44 บาท