



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
Provincial Electricity Authority

จาก ผนค.กฟอ.บ้านฉาง ถึง ผจก.กฟอ.บ้านฉาง
เลขที่ วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓
เรื่อง ขยายเขต กฟอ.บ้านฉาง - เทศบาลตำบลสำนักท้อน (ขอเขตเทศบาล.ศก)
อ้างถึง คำร้องฯ - ๑๒๐๐๐๐๘๗๑๔๕ ลว. ๙ มีนาคม ๒๕๖๓

เรียน ผจก.กฟอ.บ้านฉาง ผ่าน ทน.บค.

ตาม คำร้องฯ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า และประมาณการค่าใช้จ่าย
นั้น ผนค.กฟอ.บ้านฉาง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ เทศบาลตำบลสำนักท้อน เลขที่
หมู่ที่ ๑ ถนน ตำบล สำนักท้อน อำเภอ บ้านฉาง
จังหวัด ระยอง

๒. สถานที่ขอใช้ไฟ ขอเขตเทศบาล.ศก เลขที่
หมู่ที่ ๕ ถนน ตำบล สำนักท้อน อำเภอ บ้านฉาง
จังหวัด ระยอง

ขอใช้ไฟเพื่อ ให้ชุมชนอยู่อาศัย รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส
ระบบ ๒๒ เค.วี. วงจรที่ จากสถานีจ่ายไฟฟ้า บ้านฉาง ห่างจากสถานีจ่ายไฟฟ้า
ประมาณ กม.

๓. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย ราย ไฟฟ้ากำลัง - ราย
โหลดรวมประมาณ กิโลวัตต์

๔. ผู้รายละเอียดไฟฟ้ากำลังไฟ

๔.๑
๔.๑
๔.๑
๔.๑

วิธีการดำเนินงาน

๑. รื้อถอนแรงสูง

- [] รื้อถอนเสา คอ. เมตร จำนวน ต้น
- [] รื้อถอนเสา ค.ม. จำนวน ต้น ระยะทาง ม.
- [] รื้อถอนสาย ค.ม. จำนวน เส้น ระยะทาง ม.
- []

๒. แรงสูงภาคบนยอด(๐๑๑.๑)

- [x] ปีกเสา คอ. ๔,๐๐,๑๒,๐๐,๑๒,๒๐ เมตร จำนวน ๒,๒๓๓ ต้น
- [x] พาดสาย ๒๕OHGW/๕๐SAC ค.ม. จำนวน ๓.๓ เส้น ระยะทาง ๕๖๐,๕๖๐ ม.
- [] พาดสาย ค.ม. จำนวน เส้น ระยะทาง ม.

๓. แรงสูงภาคใน

- [] ปีกเสา คอ. เมตร จำนวน ต้น
- [] พาดสาย ค.ม. จำนวน เส้น ระยะทาง ม.
- [] พาดสาย ค.ม. จำนวน เส้น ระยะทาง ม.

๔. รื้อถอนบ่อแปลงภาคบน

- [] รื้อถอนเสา คอ. เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบบ่อแปลงจำนวน ชุด
- [] รื้อถอนบ่อแปลงขนาด เซ.รี.เอ. ระบบ เฟส จำนวน เครื่อง
- []

๕. บ่อแปลงภาคบนยอด(๐๒๑.๑)

- [] ปีกเสา คอ. เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบบ่อแปลงจำนวน ชุด
- [x] ติดตั้งบ่อแปลงขนาด ๓๐๐ เซ.รี.เอ. ระบบ ๑ เฟส จำนวน ๑ เครื่อง
- []

๖. แรงต่ำภาคบนยอด(๐๒๑.๑)

- [x] ปีกเสา คอ. ๔๐๐ เมตร จำนวน ๖ ต้น
- [x] พาดสาย ๒๕ AW ค.ม. จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง ๕๖๐ ม.
- [] พาดสาย ค.ม. จำนวน เส้น ระยะทาง ม.
- []

๗. ไฟฟ้าสาธารณะ(๐๒๒.๒)

- [] ปีกเสา คอ. เมตร จำนวน ต้น
- [x] พาดสาย ๕๐ AW ค.ม. จำนวน ๑ เส้น ระยะทาง ๓๕๐ ม.
- [] พาดสาย ค.ม. จำนวน เส้น ระยะทาง ม.

เงินลงทุน (บาท).....เลขตามหน้าซองผ่านมือผู้ยื่น

ประเภท	งบ กฟผ.		งบผู้ถือหุ้น
	งบค่าการ	งบลงทุน	
แรงสูงภาคเหนือ(๐๒.๑)	-	๓๒๙,๘๕๐.๐๐	๓๒๙,๘๕๐.๐๐
แรงสูงภาคใต้	-	-	-
โรงผลิตพลังน้ำแปลงบางนา	-	-	-
หม้อแปลงภาคเหนือ(๐๒.๑)	-	-	๒๓๖,๖๓๖.๐๐
แรงต่ำภาคเหนือ(๐๒.๑)	-	-	๒๗๖,๓๐๖.๐๐
ไฟฟ้าสาธารณะ(๐๒.๒)	-	-	๓๓๙,๐๖๓.๐๐
ค่าสมทบ	-	-	๓๐,๐๐๐.๐๐
ค่าตรวจสอบแบบและแผนผัง	-	-	-
ค่าตรวจสอบแผนที่และวิธี	-	-	-
รวมเป็นเงิน	-	-	๑,๒๖๑,๘๕๕.๐๐
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %			๙๐,๓๒๙.๘๗
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			๑,๓๕๒,๑๘๔.๘๗

เงินลงทุน ส่วนที่เป็นงบค่าใช้จ่ายของผู้ถือหุ้น เป็นเงินจำนวน.....๑,๓๕๒,๑๘๔.๘๗.....บาท
 (...เป็นแผนแบบและแผนที่ส่งมอบพร้อมทั้งภาคใต้และภาคเหนือ...) เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมใช้งานตาม ข้อ.....๒
 เป็นทรัพย์สินของ กฟผ.ส่วนทรัพย์สินของ.....๑ เป็นทรัพย์สินของผู้ถือหุ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียด,แบบผังและประมาณการมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ บฉ.บค./ ๐๓๐.....

อนุมัติ - ค่าเงินการส่วนที่ขอจัด

ลงชื่อ.....

(นายเกรียง ไชยรัตน์)

ตำแหน่ง รอง ผอ.(ท.) ปฏิบัติการแทน ผอ. กฟผ.บ้านฉาง

ลงชื่อ.....

(นายสิทธิศักดิ์ บุญธรรมชัยรัตน์)

F:884956306260001 ต. 26 3169
 989,204.47 บาท
