



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก พชง.๓ ถึง ผจก.กฟอ.บ้านฉาง
เลขที่ วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓
เรื่อง ขยายเขต กฟอ.บ้านฉาง - บจก.เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม
อ้างถึง

เรียน ผจก.กฟอ.บ้านฉาง ผ่าน ทผ.บค. *[Signature]*

ตาม คำร้องฯ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า และประมาณการค่าใช้จ่าย
นั้น ผบค.กฟอ.บ้านฉาง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ บจก.เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม เลขที่ ๖๒๙/๑
หมู่ที่ ถนน นวมินทร์ ตำบล แขวงนวลจันทร์ อำเภอ เขตบึงกุ่ม
จังหวัด กรุงเทพฯ

๒. สถานที่ขอใช้ไฟ โลตัส (ตรงข้าม บจก.โจไฮว) เลขที่
หมู่ที่ ถนน ตำบล บ้านฉาง อำเภอ บ้านฉาง
จังหวัด ระยอง

ขอใช้ไฟเพื่อ รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส
ระบบ ๒๒ เค.วี. วงจรที่ ๒ จากสถานีจ่ายไฟฟ้า บ้านฉาง ห่างจากสถานีจ่ายไฟฟ้า ฯ
ประมาณ ๔ ก.ม.

๓. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย ราย ไฟฟ้ากำลัง ราย
โหลดรวมประมาณ กิโลวัตต์

๔. ผู้รายละเอียดไฟฟ้ากำลังไฟ

๔.๑
๔.๑
๔.๑
๔.๑

วิธีการดำเนินการ

๑. แรงสูงภายใน(๐๒.๒)

- [] ปีกเสา คอร. ๑๒.๐๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น
- [] พาดสาย ๒๕OHGW,๕๐SAC ต.มม. จำนวน ๑,๓ เส้น ระยะทาง ๒๕ ม.
- [] พาดสาย - ต.มม. จำนวน - เส้น ระยะทาง - ม.
- [] -

๒. หม้อแปลงภายใน (๐๒.๒)

- [] ปีกเสา คอร. - เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลงจำนวน - ชุด
- [] ติดตั้งหม้อแปลงขนาด ๑๐๐ เค.วี.เอ. ระบบ ๓ เฟส จำนวน ๑ เครื่อง
- [] ติดตั้งชุดประกอบหม้อแปลง ๑๐๐ เควีเอ ๓ เฟส จำนวน ๑ ชุด

๓. แรงต่ำ (๐๒.๑)

- [] ปีกเสา คอร. - เมตร จำนวน - ต้น
- [] พาดสาย - ต.มม. จำนวน - เส้น ระยะทาง - ม.
- [] -

๔. ร้อยถอนแรงต่ำ

- [] ร้อยถอนเสา คอร. - เมตร จำนวน - ต้น
- [] ร้อยถอนสาย - ต.มม. จำนวน - เส้น ระยะทาง - ม.
- [] ร้อยถอนสาย - ต.มม. จำนวน - เส้น ระยะทาง - ม.

๕. ไฟสาธารณะ

- [] ปีกเสา คอร. - เมตร จำนวน - ต้น
- [] พาดสาย - ต.มม. จำนวน - เส้น ระยะทาง - ม.
- [] -

๖. แรงสูงภายใน

- [] ปีกเสา คอร. - เมตร จำนวน - ต้น
- [] พาดสาย - ต.มม. จำนวน - เส้น ระยะทาง - ม.
- [] -

๗. ร้อยถอนหม้อแปลงภายนอก

- [] ร้อยถอนเสา คอร. - เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลงจำนวน - ชุด
- [] ร้อยถอนหม้อแปลงขนาด - เค.วี.เอ. ระบบ - เฟส จำนวน - เครื่อง
- [] -

เงินลงทุน (บาท) บจก.เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม

แผนก	งบ กฟภ.		งบผู้ใช้ไฟ
	งบทำการ	งบลงทุน	
๑. แรงสูงภายใน(๐๒.๒)	-	-	๗๐,๙๘๐.๐๐
๒. หม้อแปลงภายใน (๐๒.๒)	-	-	๒๐๘,๗๑๑.๐๐
๓. แรงต่ำ	-	-	-
๔. รื้อถอนแรงต่ำ	-	-	-
๕. ไฟสาธารณะ	-	-	-
๖. แรงสูงภายใน	-	-	-
๗. รื้อถอนหม้อแปลงภายนอก	-	-	-
๘. ค่าสมทบแรงสูง	-	-	๑๐,๐๐๐.๐๐
๙. หักค่าตรวจสอบแบบและแผนผัง	-	-	-๕,๐๐๐.๐๐
๑๐. ค่าตรวจสอบแรงสูงภายใน	-	-	-
รวมเป็นเงิน	-	-	๒๘๔,๖๙๑.๐๐
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %		๑๙,๙๒๘.๓๗
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		๓๐๔,๖๑๙.๓๗

เงินลงทุน ส่วนที่เป็นงบค่าใช้จ่ายของผู้ใช้ไฟ เป็นเงินจำนวน..... ๓๐๔,๖๑๙.๓๗ บาท
(สามแสนสี่พันหกร้อยสิบเก้าบาทสามสิบเจ็ดสตางค์) เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินตามข้อ.....
เป็นทรัพย์สินของ..... กฟภ..... ส่วนทรัพย์สินตามข้อ..... ๑-๒ เป็นทรัพย์สินของ..... ผู้ใช้ไฟ.....

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียด,แผนผังและประมาณการมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ลงชื่อ.....
(นายณัฐพล คำหล่อ)
พช.๓ ผบค.กฟอ.บ้านฉาง
...../...../.....

ที่ บฉ.-บค./ ๑๘๘.....
อนุมัติ - ดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้อง
ลงชื่อ.....
(นายประเมษฐ์ ปิงเมือง.)
ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก. กฟอ.บ้านฉาง.
...../...../.....

Fq1364631016000/ ค๑ 15๓๑.๖3
204,619.37 ม)
.....