



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก พชง.๓.....ถึง ผจก.กฟอ.บ้านฉาง.....
เลขที่.....วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓.....
เรื่อง ขยายเขต กฟอ.บ้านฉาง - บจก. คันทรี รีเจนท์.....
อ้างถึง.....

เรียน ผจก.กฟอ.บ้านฉาง ผ่าน ผผ.บค. *[Signature]* d.

ตาม คำร้องฯ.....แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า และประมาณการค่าใช้จ่าย
นั้น ผผ.บค.กฟอ.บ้านฉาง.....ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ.....บจก. คันทรี รีเจนท์.....เลขที่.....๑๖๕/๕.....
หมู่ที่.....๖.....ถนน.....ตำบล.....หนองปรือ.....อำเภอ.....บางละมุง.....
จังหวัด.....ชลบุรี.....

๒. สถานที่ขอใช้ไฟ.....ม.งามเจริญ เฟส ๒.....เลขที่.....-.....
หมู่ที่.....๕.....ถนน.....ตำบล.....พลว.....อำเภอ.....บ้านฉาง.....
จังหวัด.....ระยอง.....

ขอใช้ไฟเพื่อ.....-.....รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง.....๓.....เฟส
ระบบ.....๒๒.....เค.วี. วงจรที่.....จากสถานีจ่ายไฟฟ้า.....บ้านฉาง.....ห่างจากสถานีจ่ายไฟฟ้า ๓
ประมาณ.....๕.๐.....ก.ม.

๓. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย.....-.....ราย ไฟฟ้ากำลัง.....-.....ราย
โหลดรวมประมาณ.....-.....กิโลวัตต์

๔. ผู้รายละเอียดไฟฟ้ากำลังไฟ

๔.๑.....
๔.๑.....
๔.๑.....
๔.๑.....

วิธีการดำเนินการ

๑ แรงสูงภายนอก(๐๒.๑)

- [] ปีกเสา คอร.....๑๒,๐๐,๑๒,๒๐.....เมตร จำนวน.....๕,๑.....ต้น
- [] พาดสาย.....๒๕OHGW,๕๐SAC.....ต.มม. จำนวน.....๑,๓.....เส้น ระยะทาง.....๑๕๐.....ม.
- [] พาดสาย.....-.....ต.มม. จำนวน.....-.....เส้น ระยะทาง.....-.....ม.
- [] -.....

๒ หม้อแปลงภายนอก (๐๒.๑)

- [] ปีกเสา คอร.....-.....เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลงจำนวน.....-.....ชุด
- [] ติดตั้งหม้อแปลงขนาด.....๑๖๐.....เค.วี.เอ. ระบบ.....๓.....เฟส จำนวน.....๑.....เครื่อง
- [] -.....

๓ แรงต่ำภายนอก (๐๒.๑)

- [] ปีกเสา คอร.....๙,๐๐.....เมตร จำนวน.....๒๑.....ต้น
- [] พาดสาย.....๙๕ AW.....ต.มม. จำนวน.....๔.....เส้น ระยะทาง.....๒๒๕.....ม.
- [] ..ชุดอุปกรณ์ประกอบหัวเสา ขนาด ๑๒,๐๐ ม.....

๔ รื้อถอนแรงต่ำภายนอก(๐๒.๑)

- [] รื้อถอนเสา คอร.....๙,๐๐.....เมตร จำนวน.....๑.....ต้น
- [] รื้อถอนสาย.....-.....ต.มม. จำนวน.....-.....เส้น ระยะทาง.....-.....ม.
- [] รื้อถอนสาย.....-.....ต.มม. จำนวน.....-.....เส้น ระยะทาง.....-.....ม.

๕ ไฟสาธารณะ(๐๒.๒)

- [] ปีกเสา คอร.....-.....เมตร จำนวน.....-.....ต้น
- [] พาดสาย.....๕๐AW.....ต.มม. จำนวน.....๑.....เส้น ระยะทาง.....๑๖๕.....ม.
- [] -.....

๖ แรงสูงภายใน

- [] ปีกเสา คอร.....-.....เมตร จำนวน.....-.....ต้น
- [] พาดสาย.....-.....ต.มม. จำนวน.....-.....เส้น ระยะทาง.....-.....ม.
- [] -.....

๗ รื้อถอนหม้อแปลงภายนอก

- [] รื้อถอนเสา คอร.....-.....เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลงจำนวน.....-.....ชุด
- [] รื้อถอนหม้อแปลงขนาด.....-.....เค.วี.เอ. ระบบ.....-.....เฟส จำนวน.....-.....เครื่อง
- [] -.....

เงินลงทุน (บาท).....บจก. คันทรี รีเจนท์.....

แผนก	งบ กฟภ.		งบผู้ใช้ไฟ
	งบทำการ	งบลงทุน	
๑. แรงสูงภายนอก(๐๒.๑)	-	-	๒๐๙,๓๑๕.๐๐
๒. หม้อแปลงภายนอก(๐๒.๑)	-	-	๒๐๗,๔๙๖.๐๐
๓. แรงต่ำภายนอก(๐๒.๑)	-	-	๒๔๙,๓๓๖.๐๐
๔. ร้อยกรองแรงต่ำภายนอก(๐๒.๑)	-	-	๑,๑๙๕.๐๐
๕. ไฟสาธารณะ(๐๒.๒)	-	-	๓๓,๕๐๗.๐๐
๖. แรงสูงภายใน	-	-	-
๗. ร้อยกรองหม้อแปลงภายนอก	-	-	-
๘. ค่าสมทบแรงสูง	-	-	๑๖,๐๐๐.๐๐
๙. ค่าตรวจสอบแบบและแผนผัง	-	-	-
๑๐. ค่าตรวจสอบแรงสูงภายใน	-	-	-
รวมเป็นเงิน	-	-	๗๑๖,๘๔๙.๐๐
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %		๕๐,๑๗๙.๔๓
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		๗๖๗,๐๒๘.๔๓

เงินลงทุน ส่วนที่เป็นงบค่าใช้จ่ายของผู้ใช้ไฟ เป็นเงินจำนวน.....๗๖๗,๐๒๘.๔๓.....บาท
(เจ็ดแสนหกหมื่นเจ็ดพันยี่สิบแปดบาทสี่สิบสามสตางค์) เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินตามข้อ.....๑-๕.....
เป็นทรัพย์สินของ.....กฟภ.....ส่วนทรัพย์สินตามข้อ.....๕.....เป็นทรัพย์สินของ.....ผู้ใช้ไฟ.....

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียด,แผนผังและประมาณการมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ลงชื่อ.....
(นายณัฐพล คำหล่อ)
พช.๓ ผบค.กฟอ.บ้านฉาง
...../...../.....

ที่ บฉ.-บค./.....๑๙๙.....
อนุมัติ - ดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้อง
ลงชื่อ.....
(นายประเมษฐ์ ปิงเมือง...)
ตำแหน่ง.รจก.(ท).ปฏิบัติงานแทน ผจก. กฟอ.บ้านฉาง.
...../...../.....

F9509063111 20๐๐1

ลว. 12 พ.ค. ๖3