



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
Provincial Electricity Authority

จาก ผบ.ค.ฟอ.บ้านฉาง ถึง ผจก.ฟอ.บ้านฉาง
เลขที่ วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓
เรื่อง ขยายเขต ฟอ.บ้านฉาง - บจก. นันทวัน (ถ.เนินกระปอก ๒๕๐เค.วี.เอ)
อ้างถึง

เรียน ผจก.ฟอ.บ้านฉาง ผ่าน ผบ.ค. *Am dn*

ตาม คำร้อง ฯ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า และประมาณการค่าใช้จ่าย
นั้น ผบ.ค.ฟอ.บ้านฉาง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้ :-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ บจก. นันทวัน เลขที่ ๑๖๑
หมู่ที่ ถนน ตำบล แขวงลุมพินี อำเภอ เขตปทุมวัน
จังหวัด กรุงเทพฯ

๒. สถานที่ขอใช้ไฟ ถ.เนินกระปอก เลขที่
หมู่ที่ ๒ ถนน ตำบล บ้านฉาง อำเภอ บ้านฉาง
จังหวัด ระยอง

ขอใช้ไฟเพื่อ รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส
ระบบ ๒๒ เค.วี. วงจรที่ ๖ จากสถานีจ่ายไฟฟ้า บ้านฉาง ห่างจากสถานีจ่ายไฟฟ้า ฯ
ประมาณ ๖.๐ ก.ม.

๓. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย - ราย ไฟฟ้ากำลัง - ราย
โหลดรวมประมาณ กิโลวัตต์

๔. ผู้รายละเอียดไฟฟ้ากำลังไฟ

๔.๑
๔.๑
๔.๑
๔.๑

วิธีการดำเนินการ

๑. ร้อยถอนแรงสูง

- [] ร้อยถอนเสา คอร.....เมตร จำนวน.....ต้น
[] ร้อยถอนสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
[] ร้อยถอนสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
[]

๒. แรงสูงภายนอก(๐๒.๑)

- [] ปักเสา คอร.....เมตร จำนวน.....ต้น
[] พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
[] พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
[]

๓. แรงสูงภายใน(๐๒.๒)

- [] ปักเสา คอร.....เมตร จำนวน.....ต้น
[] พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
[] พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
[] ชุด BAX.๓.เฟส จำนวน ๑ ชุด.....

๔. ร้อยถอนหม้อแปลงภายนอก

- [] ร้อยถอนเสา คอร.....เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลงจำนวน.....ชุด
[] ร้อยถอนหม้อแปลงขนาด.....เค.วี.เอ. ระบบ.....เฟส จำนวน.....เครื่อง
[]

๕. หม้อแปลงภายใน(๐๒.๒)

- [] ปักเสา คอร.....เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบแขวนหม้อแปลง จำนวน.....ชุด
[] ติดตั้งหม้อแปลงขนาด.....เค.วี.เอ. ระบบ.....เฟส จำนวน.....เครื่อง
[]

๖. ร้อยถอนแรงต่ำ(๐๑.๑)

- [] ร้อยถอนเสา คอร.....เมตร จำนวน.....ต้น
[] ร้อยถอนสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
[] ร้อยถอนสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
[]

๗. แรงต่ำภายนอก(๐๑.๑)

- [] ปักเสา คอร.....เมตร จำนวน.....ต้น
[] พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
[] พาดสายแบบชายคา.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
[]

๘. ไฟฟ้าสาธารณะ

- [] ปักเสา คอร.....เมตร จำนวน.....ต้น
[] พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
[] พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
[]

เงินลงทุน (บาท)....(ณ.เนินกระป๋อง ๒๕๐ควีเอ)

แผนก	งบ กฟภ.		งบผู้ใช้ไฟ
	งบทำการ	งบลงทุน	
รถยนต์แรงสูงภายนอก	-	-	-
แรงสูงภายใน(๐๒.๒)	-	-	๒๕,๓๘๘.๐๐
แรงสูงภายนอก	-	-	-
หม้อแปลงภายใน	-	-	-
รถยนต์แรงต่ำ	-	-	-
แรงต่ำ	-	-	-
ไฟฟ้าสาธารณะ	-	-	-
ค่าตรวจสอบและแผนผัง	-	-	๕,๐๐๐.๐๐
ค่าตรวจสอบแรงสูง	-	-	๒,๐๐๐.๐๐
รวมเป็นเงิน	-	-	๓๒,๓๘๘.๐๐
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %		๒,๒๖๗.๑๖
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		๓๔,๖๕๕.๑๖

เงินลงทุน ส่วนที่เป็นงบค่าใช้จ่ายของผู้ใช้ไฟ เป็นเงินจำนวน.....๓๔,๖๕๕.๑๖.....บาท
(สามหมื่นสี่พันหกร้อยห้าสิบบาทสิบหกสตางค์) เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินตาม ข้อ.....เป็นทรัพย์สิน
ของ.....กฟภ.....ส่วนทรัพย์สินตามข้อ.....๓.....เป็นทรัพย์สินของผู้ใช้ไฟ.....

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียด,แผนผังและประมาณการมาเพื่อประกอบการ
พิจารณาด้วยแล้ว

ลงชื่อ.....
(นายณัฐพล คำหล่อ.)
...../...../.....

ที่ บฉ.-บค./...๐๒๒๐.....

อนุมัติ - ดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้อง

ลงชื่อ.....

(.....นายประเมษฐ์ ปิงเมือง.....)

ตำแหน่ง.....รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก. กฟอ.บ้านฉาง.....

...../...../.....

F9136463/255000/ ต.

25 ธ.ค. 2550

๕๑,๕๑๕.๑๖ บาท
.....