



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
Provincial Electricity Authority

จาก ผบค.กฟอ.บ้านฉาง ถึง ผจก.กฟอ.บ้านฉาง
เลขที่ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
เรื่อง ขยายเขต กฟอ.บ้านฉาง - อบจ.ระยอง (๕ แยกรวมมิตร-เขาภูธร)
อ้างถึง

เรียน ผจก.กฟอ.บ้านฉาง ผ่าน ทผ.บค. *Am d.*

ตาม คำร้อง ฯ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า และประมาณการค่าใช้จ่าย
นั้น ผบค.กฟอ.บ้านฉาง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้.-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ อบจ.ระยอง เลขที่
หมู่ที่ ถนน ตำบล เนินพระ อำเภอ เมืองระยอง
จังหวัด ระยอง

๒. สถานที่ขอใช้ไฟ ๕ แยกรวมมิตร-เขาภูธร เลขที่
หมู่ที่ ถนน ตำบล บ้านฉาง อำเภอ บ้านฉาง
จังหวัด ระยอง

ขอใช้ไฟเพื่อ ไฟส่องสว่างสาธารณะ รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส
ระบบ ๒๒ เค.วี. วงจรที่ ๙ จากสถานีจ่ายไฟฟ้า บ้านฉาง ห่างจากสถานีจ่ายไฟฟ้า ฯ
ประมาณ ๔.๐ กม.

๓. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย ราย ไฟฟ้ากำลัง ราย
โหลดรวมประมาณ กิโลวัตต์

๔. ผู้รายละเอียดไฟฟ้ากำลังไฟ

๔.๑
๔.๑
๔.๑
๔.๑

วิธีการดำเนินการ

๑. รื้อถอนแรงสูง

- [] รื้อถอนเสา คอ.....เมตร จำนวน.....ต้น
[] รื้อถอนสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
[] รื้อถอนสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
[]

๒. แรงสูงภายนอก ๕๐ %

- [] ปักเสา คอ.....เมตร จำนวน.....ต้น
[] พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
[] พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
[]

๓. แรงสูงภายใน (๐๒.๒)

- [] ปักเสา คอ.....เมตร จำนวน.....ต้น
[] พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
[] พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
[]

๔. รื้อถอนหม้อแปลงภายนอก

- [] รื้อถอนเสา คอ.....เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลงจำนวน.....ชุด
[] รื้อถอนหม้อแปลงขนาด.....เค.วี.เอ. ระบบ.....เฟส จำนวน.....เครื่อง
[]

๕. หม้อแปลงภายใน (๐๒.๒)

- [] ปักเสา คอ.....เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบแขวนหม้อแปลง จำนวน.....ชุด
[] ติดตั้งหม้อแปลงขนาด.....๓๐.....เค.วี.เอ. ระบบ.....๑.....เฟส จำนวน.....๑.....เครื่อง
[] ติดตั้งชุดประกอบหม้อแปลง.....๓๐.....เค.วี.เอ.....๑.....เฟส จำนวน.....๑.....ชุด

๖. รื้อถอนแรงต่ำ

- [] รื้อถอนเสา คอ.....เมตร จำนวน.....ต้น
[] รื้อถอนสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
[] รื้อถอนสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
[]

๗. แรงต่ำภายนอก

- [] ปักเสา คอ.....เมตร จำนวน.....ต้น
[] พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
[] พาดสายเมนขยายคา.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
[]

เงินลงทุน (บาท) ฉบับระยอง (๕ แยกกรรมสิทธิ์-เช่าบุตร)

แผนก	งบ กฟภ.		งบผู้ใช้ไฟ
	งบทำการ	งบลงทุน	
รื้อถอนแรงสูงภายนอก	-	-	-
แรงสูงภายใน	-	-	-
รื้อถอนหม้อแปลงภายนอก	-	-	-
หม้อแปลงภายใน (๐๒.๒)	-	-	๑๑๖,๐๓๒.๐๐
รื้อถอนแรงต่ำภายนอก	-	-	-
แรงต่ำภายนอก	-	-	-
ไฟฟ้าสาธารณะ	-	-	-
ค่าสมทบ	-	-	๓,๐๐๐.๐๐
ค่าตรวจสอบแบบและแผนผัง	-	-	-
รวมเป็นเงิน	-	-	๑๑๙,๐๓๒.๐๐
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %		๘,๓๓๒.๒๔
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		๑๒๗,๓๖๔.๒๔

เงินลงทุน ส่วนที่เป็นงบค่าใช้จ่ายของผู้ใช้ไฟ เป็นเงินจำนวน ๑๒๗,๓๖๔.๒๔ บาท
 (หนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันสามร้อยหกสิบสี่บาทยี่สิบสี่สตางค์) เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินตาม ข้อ.....
 เป็นทรัพย์สินของ กฟภ. ส่วนทรัพย์สินตามข้อ..... ๕ เป็นทรัพย์สินของผู้ใช้ไฟ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียด,แผนผังและประมาณการมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ บฉ.-บค./ ๐๒๐๘.....
 อนุมัติ - ดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้อง

ลงชื่อ.....
 (.....นายประมขันธ์ ปิงเมือง.....)

ตำแหน่ง รรจก.(ท.) ปฏิบัติงานแทน ผจก. กฟอ.บ้านฉาง

ลงชื่อ.....
 (นายณัฐพล คำหล่อ.)

F894296401040001 02 4 ๒๓ 6⁴
 1๒๗,๓๖๔.๒๔ บาท
