



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
Provincial Electricity Authority

จากผนค.ภพอ.บ้านฉาง..... ถึงผจก.ภพอ.บ้านฉาง.....
เลขที่ วันที่ ๐๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔.....
เรื่อง ขยายเขต ภพอ.บ้านฉาง - บจก.ทราวยเพชร.....
อ้างถึง

เรียน ผจก.ภพอ.บ้านฉาง ผ่าน ทพ.บค. *Am d.*

ตาม คำร้อง ฯแจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า และประมาณการค่าใช้จ่าย
นั้น ผนค.ภพอ.บ้านฉางได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้:-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ บจก.ทราวยเพชร เลขที่ ๑๓๑/๒๐๖.....
หมู่ที่ ๕ ถนน ตำบล บ้านฉาง อำเภอ บ้านฉาง.....
จังหวัด ระยอง.....

๒. สถานที่ขอใช้ไฟ หลังเขื่อน ช.ธ.กรุงเทพ เลขที่
หมู่ที่ ๕ ถนน ตำบล บ้านฉาง อำเภอ บ้านฉาง.....
จังหวัด ระยอง.....

ขอใช้ไฟเพื่อ - รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส
ระบบ ๒๒ เค.วี. วงจรที่ ๒ จากสถานีจ่ายไฟฟ้า บ้านฉาง ห่างจากสถานีจ่ายไฟฟ้า ฯ
ประมาณ ๑.๐ ก.ม.

๓. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย - ราย ไฟฟ้ากำลัง - ราย
โหลดรวมประมาณ - กิโลวัตต์

๔. ผู้รายละเอียดไฟฟ้ากำลังไฟ

๔.๑
๔.๑
๔.๑
๔.๑

วิธีการดำเนินการ

๑. ร้อยกรองแรงสูง

- [] ร้อยกรองเสา คอรั.....เมตร จำนวน.....ต้น
[] ร้อยกรองสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
[] ร้อยกรองสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
[]

๒. แรงสูงภายนอก ๕๐ %

- [] ปีกเสา คอรั.....เมตร จำนวน.....ต้น
[] พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
[] พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
[]

๓. แรงสูงภายใน(๐๒.๒)

- [] ปีกเสา คอรั.....เมตร จำนวน.....ต้น
[] พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
[] พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
[] ชุด.BA.X.๓.เฟส จำนวน ๑ ชุด.....

๔. ร้อยกรองหม้อแปลงภายนอก

- [] ร้อยกรองเสา คอรั.....เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลงจำนวน.....ชุด
[] ร้อยกรองหม้อแปลงขนาด.....เค.วี.เอ. ระบบ.....เฟส จำนวน.....เครื่อง
[]

๕. หม้อแปลงภายนอก

- [] ปีกเสา คอรั.....เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบแขวนหม้อแปลง จำนวน.....ชุด
[] ติดตั้งหม้อแปลงขนาด.....เค.วี.เอ. ระบบ.....เฟส จำนวน.....เครื่อง
[]

๖. ร้อยกรองแรงต่ำ

- [] ร้อยกรองเสา คอรั.....เมตร จำนวน.....ต้น
[] ร้อยกรองสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
[] ร้อยกรองสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
[]

๗. แรงต่ำภายนอก

- [] ปีกเสา คอรั.....เมตร จำนวน.....ต้น
[] พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
[] พาดสายเมนชายคา.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
[]

๘. ไฟฟ้าสาธารณะ

- [] ปีกเสา คอรั.....เมตร จำนวน.....ต้น
[] พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
[] พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
[]

เงินลงทุน (บาท).....บจก.ทรวัยเพชร

แผนก	งบ กฟภ.		งบผู้ใช้ไฟ
	งบทำการ	งบลงทุน	
รื้อถอนแรงสูงภายนอก	-	-	-
แรงสูงภายใน(๐๒.๒)	-	-	๒๑,๘๑๗.๐๐
รื้อถอนหม้อแปลงภายนอก	-	-	-
หม้อแปลงภายนอก	-	-	-
รื้อถอนแรงต่ำภายนอก	-	-	-
แรงต่ำภายนอก	-	-	-
ไฟฟ้าสาธารณะ	-	-	-
ค่าสมทบแรงสูง	-	-	๕,๐๐๐.๐๐
ค่าตรวจสอบแรงสูงภายใน	-	-	๒,๐๐๐.๐๐
รวมเป็นเงิน	-	-	๒๘,๘๑๗.๐๐
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %		๒,๐๑๗.๑๙
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		๓๐,๘๓๔.๑๙

เงินลงทุน ส่วนที่เป็นงบค่าใช้จ่ายของผู้ใช้ไฟ เป็นเงินจำนวน.....๓๐,๘๓๔.๑๙.....บาท
(สามหมื่นแปดร้อยสามสิบสี่บาทสิบเก้าสตางค์.) เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินตาม ข้อ..... เป็นทรัพย์สิน
ของ..... กฟภ..... ส่วนทรัพย์สินตามข้อ..... ๓..... เป็นทรัพย์สินของผู้ใช้ไฟ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียด,แผนผังและประมาณการมาเพื่อประกอบการ
พิจารณาด้วยแล้ว

ที่ บจ.-บค./.....๐๐๒๓.....
อนุมัติ - ดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้อง

ลงชื่อ.....

(.....นายประเมษฐ์ ปิงเมือง.....)

ตำแหน่ง.....รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก. กฟอ.บ้านฉาง.....

ลงชื่อ.....

(นายรชต. คงชาสุขวัฒน์.)

๓๓ F9136464๐๘๒๑๐๐๐๑

= ๒๘,๘๑๗.๑๙ ๒๒ ก.พ. ๒๕๖๔