



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
Provincial Electricity Authority

จาก พง.๓ ผบค.ภฟอ.บ้านฉาง ถึง ผจก.ภฟอ.บ้านฉาง
เลขที่ วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔
เรื่อง ขยายเขต ภฟอ.บ้านฉาง - แนวทางหลวงชนบทระยอง (กุ่มงิ้วอง) จุดที่ ๑
อ้างถึง

เรียน ผจก.ภฟอ.บ้านฉาง ผ่าน ทพ.บค. *[Signature]*

ตาม คำร้อง ฯ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า และประมาณการค่าใช้จ่าย
นั้น ผบค.ภฟอ.บ้านฉาง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ แนวทางหลวงชนบทระยอง เลขที่ ๗/๑
หมู่ที่ ๓ ถนน ตำบล ตำบล อำเภอ เมือง
จังหวัด ระยอง

๒. สถานที่ขอใช้ไฟ จุดที่ ๑ กุ่มงิ้วอง เลขที่
หมู่ที่ ๗ ถนน ตำบล บ้านฉาง อำเภอ บ้านฉาง
จังหวัด ระยอง

ขอใช้ไฟเพื่อ ไฟส่องสว่างสาธารณะ รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส
ระบบ ๒๒ เค.วี. วงจรที่ ๕ จากสถานีจ่ายไฟฟ้า บ้านฉาง ห่างจากสถานีจ่ายไฟฟ้า ฯ
ประมาณ ๑๓.๐ กม.

๓. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย ราย ไฟฟ้ากำลัง ราย
โหลดรวมประมาณ กิโลวัตต์

๔. ผู้รายละเอียดไฟฟ้ากำลังไฟ

๔.๑
๔.๑
๔.๑
๔.๑

วิธีการดำเนินการ

๑. รื้อถอนแรงสูง

- [] รื้อถอนเสา คอ.....เมตร จำนวน.....ต้น
[] รื้อถอนสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
[] รื้อถอนสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
[]

๒. แรงสูงภายนอก ๕๐ %

- [] ปีกเสา คอ.....เมตร จำนวน.....ต้น
[] พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
[] พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
[]

๓. แรงสูงภายใน (๐๒.๒)

- [] ปีกเสา คอ.....เมตร จำนวน.....ต้น
[] พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
[] พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
[]

๔. รื้อถอนหม้อแปลงภายนอก

- [] รื้อถอนเสา คอ.....เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลงจำนวน.....ชุด
[] รื้อถอนหม้อแปลงขนาด.....เค.วี.เอ. ระบบ.....เฟส จำนวน.....เครื่อง
[]

๕. หม้อแปลงภายใน (๐๒.๒)

- [] ปีกเสา คอ.....เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบแขวนหม้อแปลง จำนวน.....ชุด
[] ติดตั้งหม้อแปลงขนาด.....๓๐.....เค.วี.เอ. ระบบ.....๑.....เฟส จำนวน.....๑.....เครื่อง
[] ติดตั้งชุดประกอบหม้อแปลง ๓๐ เค.วี.เอ. ๑ เฟส จำนวน ๑ ชุด.....

๖. รื้อถอนแรงต่ำ

- [] รื้อถอนเสา คอ.....เมตร จำนวน.....ต้น
[] รื้อถอนสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
[] รื้อถอนสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
[]

๗. แรงต่ำภายนอก

- [] ปีกเสา คอ.....เมตร จำนวน.....ต้น
[] พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
[] พาดสายเมนชายคา.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
[]

เงินลงทุน (บาท).....จุดที่ ๑. ภูน้ำยอง

แผนก	งบ กฟภ.		งบผู้ใช้ไฟ
	งบทำการ	งบลงทุน	
รื้อถอนแรงสูงภายนอก	-	-	-
แรงสูงภายใน	-	-	-
รื้อถอนหม้อแปลงภายนอก	-	-	-
หม้อแปลงภายใน (๐๒.๒)	-	-	๑๑๕,๗๙๓.๐๐
รื้อถอนแรงต่ำภายนอก	-	-	-
แรงต่ำภายนอก	-	-	-
ไฟฟ้าสาธารณะ	-	-	-
ค่าสมทบ	-	-	๓,๐๐๐.๐๐
ค่าตรวจสอบแบบและแผนผัง	-	-	-
รวมเป็นเงิน	-	-	๑๑๘,๗๙๓.๐๐
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %		๘,๓๑๕.๕๑
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		๑๒๗,๑๐๘.๕๑

เงินลงทุน ส่วนที่เป็นงบค่าใช้จ่ายของผู้ใช้ไฟ เป็นเงินจำนวน.....๑๒๗,๑๐๘.๕๑.....บาท
(.....หนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยแปดบาทห้าสิบลึงเอ็ดสตางค์.....) เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินตาม ข้อ.....
เป็นทรัพย์สินของ.....กฟภ.....ส่วนทรัพย์สินตามข้อ.....๕.....เป็นทรัพย์สินของ.....ผู้ใช้ไฟ.....

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียด,แผนผังและประมาณการมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ บฉ.-บค./.....๐๐๘๐.....
อนุมัติ - ดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้อง

ลงชื่อ.....
(.....นายประเสริฐ ปิงเมือง.....)

ตำแหน่ง รรภ.(ท.) ปฏิบัติงานแทน ผจก. กฟอ.บ้านฉาง
.....

ลงชื่อ.....
(นายณัฐพล คำพล.)
.....

๘17 9764 04 230005

๓. ๒๓/๔/๖๔ .