



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
Provincial Electricity Authority

จาก พช.๓ ผบค.กฟอ.บ้านฉาง ถึง ผจก.กฟอ.บ้านฉาง
เลขที่ วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔
เรื่อง ขยายเขต กฟอ.บ้านฉาง - แนวทางหลวงชนบทระยอง (สายล่าง) จุดที่ ๓
อ้างถึง

เรียน ผจก.กฟอ.บ้านฉาง ผ่าน ผบค. *Am d.*

ตาม คำร้อง ๖ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า และประมาณการค่าใช้จ่าย
นั้น ผบค.กฟอ.บ้านฉาง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ แนวทางหลวงชนบทระยอง เลขที่
หมู่ที่ ๓ ถนน ตำบล ตำบล อำเภอ เมือง
จังหวัด ระยอง

๒. สถานที่ขอใช้ไฟ จุดที่ ๓ หน้าหมู่บ้านเพิ่มทรัพย์ เลขที่
หมู่ที่ ๔ ถนน ตำบล พลา อำเภอ บ้านฉาง
จังหวัด ระยอง

ขอใช้ไฟเพื่อ ไฟส่องสว่างสาธารณะ รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส
ระบบ ๒๒ เค.วี. วงจรที่ ๖ จากสถานีจ่ายไฟฟ้า บ้านฉาง ห่างจากสถานีจ่ายไฟฟ้า ๖
ประมาณ ๘.๐ ก.ม.

๓. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย ราย ไฟฟ้ากำลัง ราย
โหลดรวมประมาณ กิโลวัตต์

๔. ผู้รายละเอียดไฟฟ้ากำลังไฟ

๔.๑
๔.๑
๔.๑
๔.๑

วิธีการดำเนินการ

๑. รื้อถอนแรงสูง

- [] รื้อถอนเสา คอ..... เมตร จำนวน..... ต้น
- [] รื้อถอนสาย..... ต.มม. จำนวน..... เส้น ระยะทาง..... ม.
- [] รื้อถอนสาย..... ต.มม. จำนวน..... เส้น ระยะทาง..... ม.
- []

๒. แรงสูงภายนอก ๕๐ %

- [] ปักเสา คอ..... เมตร จำนวน..... ต้น
- [] พาดสาย..... ต.มม. จำนวน..... เส้น ระยะทาง..... ม.
- [] พาดสาย..... ต.มม. จำนวน..... เส้น ระยะทาง..... ม.
- []

๓. แรงสูงภายใน (๐๒๒)

- [] ปักเสา คอ..... เมตร จำนวน..... ต้น
- [] พาดสาย..... ต.มม. จำนวน..... เส้น ระยะทาง..... ม.
- [] พาดสาย..... ต.มม. จำนวน..... เส้น ระยะทาง..... ม.
- []

๔. รื้อถอนหม้อแปลงภายนอก

- [] รื้อถอนเสา คอ..... เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลงจำนวน..... ชุด
- [] รื้อถอนหม้อแปลงขนาด..... เค.วี.เอ. ระบบ..... เฟส จำนวน..... เครื่อง
- []

๕. หม้อแปลงภายใน (๐๒๒)

- [] ปักเสา คอ..... เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบแขวนหม้อแปลง จำนวน..... ชุด
- [] ติดตั้งหม้อแปลงขนาด..... ๓๐..... เค.วี.เอ. ระบบ..... ๑ เฟส จำนวน..... ๑..... เครื่อง
- [] ติดตั้งชุดประกอบหม้อแปลง ๓๐ เค.วี.เอ. ๑ เฟส จำนวน ๑ ชุด.....

๖. รื้อถอนแรงต่ำ

- [] รื้อถอนเสา คอ..... เมตร จำนวน..... ต้น
- [] รื้อถอนสาย..... ต.มม. จำนวน..... เส้น ระยะทาง..... ม.
- [] รื้อถอนสาย..... ต.มม. จำนวน..... เส้น ระยะทาง..... ม.
- []

๗. แรงต่ำภายนอก

- [] ปักเสา คอ..... เมตร จำนวน..... ต้น
- [] พาดสาย..... ต.มม. จำนวน..... เส้น ระยะทาง..... ม.
- [] พาดสายเมนชายคา..... ต.มม. จำนวน..... เส้น ระยะทาง..... ม.
- []

เงินลงทุน (บาท) จุดที่ ๓. หน้าหมู่บ้านเพิ่มทรัพย์สิน

แผนก	งบ กฟภ.		งบผู้ใช้ไฟ
	งบทำการ	งบลงทุน	
รื้อถอนแรงสูงภายนอก	-	-	-
แรงสูงภายใน	-	-	-
รื้อถอนหม้อแปลงภายนอก	-	-	-
หม้อแปลงภายใน (๐๒.๒)	-	-	๑๑๖,๓๔๗.๐๐
รื้อถอนแรงต่ำภายนอก	-	-	-
แรงต่ำภายนอก	-	-	-
ไฟฟ้าสาธารณะ	-	-	-
ค่าสมทบ	-	-	๓,๐๐๐.๐๐
ค่าตรวจสอบแบบและแผนผัง	-	-	-
รวมเป็นเงิน	-	-	๑๑๙,๓๔๗.๐๐
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %		๘,๓๕๔.๒๙
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		๑๒๗,๗๐๑.๒๙

เงินลงทุน ส่วนที่เป็นงบค่าใช้จ่ายของผู้ใช้ไฟ เป็นเงินจำนวน ๑๒๗,๗๐๑.๒๙ บาท
(หนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยหนึ่งบาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์.) เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินตาม ข้อ.....เป็น
ทรัพย์สินของ.....กฟภ.....ส่วนทรัพย์สินตามข้อ.....๕.....เป็นทรัพย์สินของผู้ใช้ไฟ.....

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียด,แผนผังและประมาณการมาเพื่อประกอบการ
พิจารณาด้วยแล้ว

ที่ บฉ.-บค./๐๐๗๖

อนุมัติ - ดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้อง

ลงชื่อ.....

(.....นายประเมษฐ์ ปิงเมือง.....)

ตำแหน่ง รรจก.(ท.) ปฏิบัติงานแทน ผจก. กฟภ.บ้านฉาง

...../...../.....

ลงชื่อ.....

(นายณัฐพล คำหล่อ.)

...../...../.....

P 913646404230002

๒๓/๔/๖๔