




-- ก.ค. 2564

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟอ.บ้านฉาง ถึง ผจก.กฟอ.บ้านฉาง
เลขที่ วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔
เรื่อง ขยายเขต กฟอ.บ้านฉาง - บมจ.อีสเทิร์น สตาร์ รีเทล เอสเตท (ม.ฟอเรสโต้ บริษัท)
อ้างถึง

เรียน ผจก.กฟอ.บ้านฉาง ผ่าน ผบ.ค. 

ตาม คำร้องฯ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า และประมาณการค่าใช้จ่าย
นั้น ผบค.กฟอ.บ้านฉาง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ บมจ.อีสเทิร์น สตาร์ รีเทล เอสเตท เลขที่ ๘๘๘
หมู่ที่ ถนน ตำบล แขวงลุมพินี อำเภอ เขตปทุมวัน
จังหวัด กรุงเทพฯ

๒. สถานที่ขอใช้ไฟ ม.ฟอเรสโต้ บริษัท เลขที่
หมู่ที่ ๑ ถนน ตำบล บ้านฉาง อำเภอ บ้านฉาง
จังหวัด ระยอง

ขอใช้ไฟเพื่อ รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส
ระบบ ๒๒ เค.วี. วงจรที่ ๖ จากสถานีจ่ายไฟฟ้า บ้านฉาง ห่างจากสถานีจ่ายไฟฟ้า
ประมาณ ๓.๐ ก.ม.

๓. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย ราย ไฟฟ้ากำลัง ราย
โหลดรวมประมาณ กิโลวัตต์

๔. ผู้รายละเอียดไฟฟ้ากำลังไฟ

๔.๑
๔.๑
๔.๑
๔.๑

วิธีการดำเนินการ

๑. แรงสูงภายนอก

- [] ปักเสา คอร. เมตร จำนวน ต้น
- [] พาดสาย ต.มม. จำนวน เส้น ระยะทาง ม.
- [] พาดสาย ต.มม. จำนวน เส้น ระยะทาง ม.
- [] -

๒. แรงสูงภายนอก

- [] ปักเสา คอร. เมตร จำนวน ต้น
- [] พาดสาย ต.มม. จำนวน เส้น ระยะทาง ม.
- [] พาดสาย ต.มม. จำนวน เส้น ระยะทาง ม.
- [] -

๓. หม้อแปลงภายนอก

- [] ปักเสา คอร. เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลงจำนวน ชุด
- [] ติดตั้งหม้อแปลงขนาด เค.วี.เอ. ระบบ เฟส จำนวน เครื่อง
- [] -

๔. แรงต่ำ (๐๒.๑)

- [] ปักเสา คอร. ๙.๐๐ เมตร จำนวน ๙ ต้น
- [] พาดสาย ๕๐ AW ต.มม. จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง ๒๒๐ ม.
- [] -

๕. รื้อถอนแรงต่ำ

- [] รื้อถอนเสา คอร. เมตร จำนวน ต้น
- [] รื้อถอนสาย ต.มม. จำนวน เส้น ระยะทาง ม.
- [] นำสายเดิมมาพาดใหม่ ต.มม. จำนวน เส้น ระยะทาง ม.

๖. ไฟสาธารณะ(๐๒.๒)

- [] ปักเสา คอร. เมตร จำนวน ต้น
- [] พาดสาย ๕๐ AW ต.มม. จำนวน ๑ เส้น ระยะทาง ๒๒๐ ม.
- [] -

๗. รื้อถอนหม้อแปลงภายนอก

- [] รื้อถอนเสา คอร. เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลงจำนวน ชุด
- [] รื้อถอนหม้อแปลงขนาด เค.วี.เอ. ระบบ เฟส จำนวน เครื่อง
- [] -

เงินลงทุน (บาท) บมจ.อีสเทิร์น สตาร์ เรียด เอสเตท (ม.ฟอเรสโต้ บริษัท)

แผนก	งบ กฟผ.		งบผู้ใช้ไฟ
	งบทำการ	งบลงทุน	
๑. แรงสูงภายนอก	-	-	-
๒. หม้อแปลงภายนอก	-	-	-
๓. แรงต่ำ(๐๒.๑)	-	-	๑๒๘,๐๔๔.๐๐
๔. รีดถอนแรงต่ำ	-	-	-
๕. ไฟสาธารณะ (๐๒.๒)	-	-	๒๓,๐๕๒.๐๐
๖. แรงสูงภายใน	-	-	-
๗. รีดถอนหม้อแปลงภายนอก	-	-	-
๘. ค่าสมทบแรงสูง	-	-	-
๙. ค่าตรวจสอบแบบและแผนผัง	-	-	-
๑๐. ค่าตรวจสอบแรงสูงภายใน	-	-	-
รวมเป็นเงิน	-	-	๑๕๑,๐๙๖.๐๐
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %		๑๐,๕๗๖.๗๒
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		๑๖๑,๖๗๒.๗๒

เงินลงทุน ส่วนที่เป็นงบค่าใช้จ่ายของผู้ใช้ไฟ เป็นเงินจำนวน ๑๖๑,๖๗๒.๗๒ บาท
(หนึ่งล้านแปดแสนสองหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบแปดบาทแปดสิบห้าสตางค์) เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินตาม
ข้อ ๔ เป็นทรัพย์สินของ กฟผ. ส่วนทรัพย์สินตามข้อ ๖ เป็นทรัพย์สินของผู้ใช้ไฟ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียด,แผนผังและประมาณการมาเพื่อประกอบการ
พิจารณาด้วยแล้ว

ลงชื่อ

(นายณัฐพล คำหล่อ)

พช.๓ ผบค.กฟอ.บ้านฉาง

ที่ บฉ.-บค./๐๑๓๗

อนุมัติ - ดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้อง

ลงชื่อ

(นายประเมษฐ์ ปิงเมือง...)

ตำแหน่ง รรจก(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก. กฟอ.บ้านฉาง.

#F913646407 200001

ลว. ๒๐๗.๙.๖๔.