



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟอ.บ้านฉาง ถึง ผจก.กฟอ.บ้านฉาง
เลขที่ วันที่
เรื่อง ขยายเขต กฟอ.บ้านฉาง - บจก.พวเรด(ประเทศไทย)
อ้างถึง

เรียน ผจก.กฟอ.บ้านฉาง

ตาม คำร้อง ฯ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า และประมาณการค่าใช้จ่าย
นั้น ผบค.กฟอ.บ้านฉาง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้:-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ บจก.พวเรด(ประเทศไทย) เลขที่
หมู่ที่ ๒ ถนน ตำบล บ้านฉาง อำเภอ บ้านฉาง
จังหวัด ระยอง

๒. สถานที่ขอใช้ไฟ ปากทางจีซีเอสเตท เลขที่
หมู่ที่ ๒ ถนน ตำบล บ้านฉาง อำเภอ บ้านฉาง
จังหวัด ระยอง

ขอใช้ไฟเพื่อ รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส
ระบบ ๒๒ เค.วี. วงจรที่ จากสถานีจ่ายไฟฟ้า ระยอง ๒ ห่างจากสถานีจ่ายไฟฟ้า ฯ
ประมาณ ๘ ก.ม.

๓. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย ราย ไฟฟ้ากำลัง ราย
โหลดรวมประมาณ กิโลวัตต์

๔. ผู้รายละเอียดไฟฟ้ากำลังไฟ

๔.๑
๔.๑
๔.๑
๔.๑

วิธีการคำนวณการ

๑. อุปกรณ์ภายใน

- [] ปีกเสา คอ. เมตร จำนวน ต้น
- [] พาดสาย ต.มม. จำนวน เส้น ระยะทาง ม.
- [] วัสดุอุปกรณ์ประกอบหัวเสา CSC ๑ ชุด

๒. หม้อแปลงภายใน

- [] ปีกเสา คอ. เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลงจำนวน ชุด
- [] ติดตั้งหม้อแปลงขนาด ๕๐ เค.วี.เอ. ระบบ ๓ เฟส จำนวน ๑ เครื่อง
- [] ติดตั้งชุดประกอบหม้อแปลงนั่งร้าน ๓๑๕ เค.วี.เอ. ๓ เฟส จำนวน ๑ ชุด

๓. แร่งสูงภายใน

- [] ปีกเสา คอ. ๑๒.๒๐ เมตร จำนวน ๒ ต้น
- [] พาดสาย ๕๐ SAC, ๒๕ OHGW ต.มม. จำนวน ๓,๑ เส้น ระยะทาง ๓๐,๓๕ ม.
- [] พาดสาย ต.มม. จำนวน เส้น ระยะทาง ม.
- [] ติดตั้งชุด BAX จำนวน ๑ ชุด

๔. แร่งสูงภายนอก

- [] ปีกเสา คอ. เมตร จำนวน ต้น
- [] พาดสาย ต.มม. จำนวน เส้น ระยะทาง ม.
- [] พาดสาย ต.มม. จำนวน เส้น ระยะทาง ม.

เงินลงทุน (บาท) บจก.ฟูแรค(ประเทศไทย)

แผนก	งบ กฟภ.		งบผู้ใช้ไฟ
	งบทำการ	งบลงทุน	
๑. แร่งสูงภายนอก ๐๒.๑	-	-	๓,๗๙๙.๐๐
๒. หม้อแปลงภายใน ๐๒.๒	-	-	๑๕๖,๓๓๐.๐๐
๓. แร่งสูงภายใน ๐๒.๒	-	-	๔๑,๐๙๗.๐๐
๔. แร่งสูงภายนอก	-	-	-
ค่าสมทบแรงสูง	-	-	-
ค่าตรวจสอบระบบจำหน่ายแรงสูงภายใน	-	-	๒,๐๐๐.๐๐
รวมเป็นเงิน	-	-	๒๐๓,๒๒๖.๐๐
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %		๑๔,๒๒๕.๘๒
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		๒๑๗,๔๕๑.๘๒

เงินลงทุน ส่วนที่เป็นงบค่าใช้จ่ายของผู้ใช้ไฟ เป็นเงินจำนวน ๒๑๗,๔๕๑.๘๒ บาท
 (สองแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยห้าสิบเอ็ดบาทแปดสิบสองสตางค์) เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินตาม ข้อ ๑
 เป็นทรัพย์สินของ กฟภ. ส่วนทรัพย์สินตามข้อ ๒-๓ เป็นทรัพย์สินของผู้ใช้ไฟ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียด,แผนผังและประมาณการมาเพื่อ
ประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ บฉ.-บค./...๑๑๗๕.....

อนุมัติ - ดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้อง

ลงชื่อ.....

(.....นายประเมษฐ์ ปิงเมือง.....)

ตำแหน่ง.....รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก. กฟอ.บ้านฉาง.....

...../...../.....

ลงชื่อ.....



(นายรต คชยาสุวัฒน์)

...../...../.....

F913646409130001

ฉ. 13 ก.๒.๖๔