



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
Provincial Electricity Authority

จาก พง.๓.ผนค.ภพอ.บจ. ถึง ผจก.ภพอ.บ้านฉาง
เลขที่ วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔
เรื่อง ขยายเขต ภพอ.บ้านฉาง - บจก. ไตรอัลลายน์ฯ

เรียน ผจก.ภพอ.บ้านฉาง ผ่าน ผผ.บค. ๑๕ ๐.๑. ๖๔

ตาม คำร้องฯ แจ้งความประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า และประมาณการค่าใช้จ่าย
นั้น ผผ.ค.ภพอ.บ้านฉาง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ บจก. ไตรอัลลายน์ฯ เลขที่ ๑๐๘/๗
หมู่ที่ ๓ ถนน ตำบล พลา อำเภอ บ้านฉาง
จังหวัด ระยอง

๒. สถานที่ขอใช้ไฟ โภคัง ช.เทศบาล ๓๑ เลขที่ ๖๖/๒๔ หมู่ที่ ๖ ถนน
ตำบล ส้านักท่อน อำเภอ บ้านฉาง จังหวัด ระยอง ขอใช้ไฟเพื่อ ร้านสะดวกซื้อ
รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส ระบบ ๒๒ เค.วี. วงจรที่ ๕ จากสถานีจ่ายไฟฟ้า
บ้านฉาง ห่างจากสถานีจ่ายไฟฟ้า ฯ ประมาณ ๑๒.๐๐ ก.ม.

๓. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย ราย ไฟฟ้ากำลัง ราย
โหลดรวมประมาณ ๕๐ กิโลวัตต์

๔. ผู้รายละเอียดไฟฟ้ากำลังไฟ

- ๔.๑
- ๔.๑
- ๔.๑
- ๔.๑

วิธีการดำเนินการ

๑. แรงสูงภายนอก(๐๓.๑)

- [] ปีกเสา คอร. ๑๒/๑๒.๒๐ เมตร จำนวน ๓๑/๑ ต้น
[] พาดสาย ๒๕OHGW ๕๐SAC ต.มม. จำนวน ๑/๓ เส้น ระยะทาง ๖๒๕ ม.
[] พาดสาย ต.มม. จำนวน เส้น ระยะทาง ม.
[]

๒. ร้อยถอนแรงสูง(๐๑.๑)

- [] ร้อยถอนเสา คอร. ๑๒ เมตร จำนวน ๑ ต้น
[] ร้อยถอนสาย ต.มม. จำนวน เส้น ระยะทาง ม.
[] ร้อยถอนสาย ต.มม. จำนวน เส้น ระยะทาง ม.
[]

๓. แรงสูงภายใน(๐๒.๒)

- [] ปีกเสา คอร. เมตร จำนวน ต้น
[] พาดสาย ต.มม. จำนวน เส้น ระยะทาง ม.
[] พาดสาย ต.มม. จำนวน เส้น ระยะทาง ม.
[] ชุด BA.AL ๓ เฟส ๑ ชุด

๔. แรงต่ำ(๐๒.๑)

- [] ปีกเสา คอร. ๙ เมตร จำนวน ๑ ต้น
[] พาดสาย ๕๐ AW ต.มม. จำนวน ๒ เส้น ระยะทาง ๔๐ ม.
[]

๕. แรงต่ำ(๐๑.๑)

- [] ปีกเสา คอร. เมตร จำนวน ต้น
[] พาดสาย ต.มม. จำนวน เส้น ระยะทาง ม.
[] อุปกรณ์ประกอบหัวเสาแรงต่ำ เสา ๑๒ ม. และยกสายขึ้นลงตามแนวเปลี่ยนเปลี่ยนขนาดเสา

๖. ร้อยถอนแรงต่ำ(๐๑.๑)

- [] ร้อยถอนเสา คอร. ๘/๙ เมตร จำนวน ๑๒/๑ ต้น
[] ร้อยถอนสาย ต.มม. จำนวน เส้น ระยะทาง ม.
[]

เงินลงทุน (บาท) บจก. ไตรอัลลอยน์

แผนก	งบ กฟภ.		งบผู้ใช้ไฟ
	งบทำการ	งบลงทุน	
แรงสูงภายนอก(๐๓.๑)	-	๔๖๔,๖๕๖.๐๐	๔๖๔,๖๕๖.๐๐
รื้อถอนแรงสูง(๐๑.๑)	-	๓,๖๖๓.๐๐	-
แรงสูงภายใน(๐๒.๒)	-	-	๒๕,๗๓๕.๐๐
แรงต่ำภายนอก(๐๒.๑)	-	-	๑๓,๘๔๒.๐๐
แรงต่ำ(๐๑.๑)	-	๖๐,๔๐๔.๐๐	-
รื้อถอนแรงต่ำ(๐๑.๑)	-	๒๔,๖๙๒.๐๐	-
ค่าสมทบ	-	-	๑๖,๐๐๐.๐๐
ค่าตรวจสอบแรงสูง	-	-	๒,๐๐๐.๐๐
รวมเป็นเงิน	-	๕๕๓,๕๑๕.๐๐	๕๒๒,๒๓๓.๐๐
		ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %	๓๖,๕๕๖.๓๑
		รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๕๕๘,๗๘๙.๓๑

เงินลงทุน ส่วนที่เป็นงบค่าใช้จ่ายของผู้ใช้ไฟ เป็นจำนวนเงิน ๕๕๘,๗๘๙.๓๑ บาท
(ห้าแสนห้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยแปดสิบเก้าบาทสามสิบเอ็ดสตางค์) เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินตามข้อ
๑. และ ๔ เป็นทรัพย์สินของ กฟภ. ส่วนทรัพย์สินตามข้อ ๓ เป็นทรัพย์สินของผู้ใช้ไฟ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียด,แผนผัง และประมาณการมาเพื่อประกอบการ
พิจารณาด้วยแล้ว

ที่ บฉ.-บค./๐๒๒๑
อนุมัติ - ดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้อง

ลงชื่อ (นายประเมษฐ์ ปิงเมือง)

ตำแหน่ง รจก.(ท.) ปฏิบัติการแทน ผจก. กฟอ.บ้านฉาง

ลงชื่อ

(นายณัฐพล คิวหล่อ)

พชง.๓ ผบค. กฟอ.บฉ.

#F89429651010002

ฉ. ๔๔.๘. ๖๕