



-- ๒๒. ๒๐๐๕

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟอ.บ้านฉาง ถึง ผจก.กฟอ.บ้านฉาง
เลขที่ วันที่ ๒๘ ธ.ค. ๒๕๖๔
เรื่อง ขยายเขต กฟอ.บ้านฉาง - บจก. ไทยเฟรช มาร์เก็ต
อ้างถึง
เรียน ผจก.กฟอ.บ้านฉาง ผ่าน ทผ.บค.

ตาม คำร้องฯ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า และประมาณการค่าใช้จ่าย
นั้น ผบค.กฟอ.บ้านฉาง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ บจก. ไทยเฟรช มาร์เก็ต เลขที่
หมู่ที่ ๓ ถนน ตำบล บ้านฉาง อำเภอ บ้านฉาง
จังหวัด ระยอง

๒. สถานที่ขอใช้ไฟ สถานีดับเพลิงเก่า เลขที่
หมู่ที่ ๓ ถนน ตำบล บ้านฉาง อำเภอ บ้านฉาง
จังหวัด ระยอง

ขอใช้ไฟเพื่อ รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส
ระบบ ๒๒ เค.วี. วงจรที่ ๕ จากสถานีจ่ายไฟฟ้า บ้านฉาง ห่างจากสถานีจ่ายไฟฟ้า ฯ
ประมาณ ๕ กม.

๓. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย ราย ไฟฟ้ากำลัง ราย
โหลดรวมประมาณ กิโลวัตต์

๔. ผู้รายละเอียดไฟฟ้ากำลังไฟ

๔.๑
๔.๑
๔.๑
๔.๑

วิธีการดำเนินการ

๑. แรงสูงภายนอกคิดเงิน ๕๐%

- [] ปีกเสา คอร.....๑๒.๐๐.....เมตร จำนวน.....๔.....ต้น
- [] พาดสาย.....๕๐ SAC, ๒๕ OHGW ต.มม. จำนวน.....๓.๑.....เส้น ระยะทาง.....๖๕.....ม.
- [] พาดสาย.....-.....ต.มม. จำนวน.....-.....เส้น ระยะทาง.....-.....ม.
- [] ติดตั้ง ชุด BAX.จำนวน ๑.ชุด.....

๒. หม้อแปลงภายใน

- [] ปีกเสา คอร.....-.....เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลงจำนวน.....ชุด
- [] ติดตั้งหม้อแปลงขนาด.....๑๖๐.....เค.วี.เอ. ระบบ.....๓.....เฟส จำนวน.....๑.....เครื่อง
- [] ติดตั้งชุดประกอบหม้อแปลง ๑๖๐ เควีเอ จำนวน ๑.ชุด.....

๓. แรงต่ำ (๐๑.๑)

- [] ปีกเสา คอร.....-.....เมตร จำนวน.....-.....ต้น
- [] พาดสาย.....๕๐ AW, ๔๕ AW ต.มม. จำนวน.....๔.๕.....เส้น ระยะทาง.....๑๕.๕๐.....ม.
- []

๔. ร้อยถอนแรงต่ำ (๐๑.๑)

- [] ร้อยถอนเสา คอร.....-.....เมตร จำนวน.....-.....ต้น
- [] ร้อยถอนสาย.....๕๐ A, ๔๐ AW ต.มม. จำนวน.....๔.๕.....เส้น ระยะทาง.....๑๕.๕๐.....ม.
- [] ร้อยถอนสาย.....-.....ต.มม. จำนวน.....-.....เส้น ระยะทาง.....-.....ม.

๕. ไฟสาธารณะ(๐๒.๒)

- [] ปีกเสา คอร.....-.....เมตร จำนวน.....-.....ต้น
- [] พาดสาย.....-.....ต.มม. จำนวน.....-.....เส้น ระยะทาง.....-.....ม.
- [] ติดตั้งชุดไฟโตลวิทซ์ควบคุมไฟถนนขนาด - แอมป์ จำนวน - ชุด.....

๖. แรงสูงภายใน

- [] ปีกเสา คอร.....-.....เมตร จำนวน.....-.....ต้น
- [] พาดสาย.....-.....ต.มม. จำนวน.....-.....เส้น ระยะทาง.....-.....ม.
- [] ชุดต่อไลน์แรงสูง.....

๗. ร้อยถอนหม้อแปลงภายนอก

- [] ร้อยถอนเสา คอร.....-.....เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลงจำนวน.....ชุด
- [] ร้อยถอนหม้อแปลงขนาด.....-.....เค.วี.เอ. ระบบ.....-.....เฟส จำนวน.....-.....เครื่อง
- [] -.....

เงินลงทุน (บาท).....บจก. ไทยเฟรช มาร์เก็ต

แผนก	งบ กฟภ.		งบผู้ใช้ไฟ
	งบทำการ	งบลงทุน	
๑. แรงสูงภายนอกคิดเงิน ๕๐%	-	๗๐,๙๑๖.๐๐	๗๐,๙๑๖.๐๐
๒. หม้อแปลงภายใน	-	-	๑๘๘,๑๐๖.๐๐
๓. แรงต่ำ(๐๑.๑)	-	๑๒,๒๔๒.๐๐	-
๔. ร้อยถอนแรงต่ำ(๐๑.๑)	-	๔,๔๒๖.๐๐	-
๕. ไฟสาธารณะ (๐๒.๒)	-	-	-
๖. แรงสูงภายใน	-	-	-
๗. ร้อยถอนหม้อแปลงภายนอก	-	-	-
๘. ค่าสมทบแรงสูง	-	-	๕,๐๐๐.๐๐
๙. ค่าตรวจสอบแบบและแผนผัง	-	-	-
๑๐. ค่าตรวจสอบแรงสูงภายใน	-	-	๒,๐๐๐.๐๐
รวมเป็นเงิน	-	๘๗,๕๘๔.๐๐	๒๖๔,๐๒๒.๐๐
		ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %	๑๘,๔๘๑.๕๔
		รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๒๘๒,๕๐๓.๕๔

เงินลงทุน ส่วนที่เป็นงบค่าใช้จ่ายของผู้ใช้ไฟ เป็นเงินจำนวน.....๒๘๒,๕๐๓.๕๔.....บาท
(สองแสนแปดหมื่นสองพันห้าร้อยสามบาทห้าสิบลบาทห้าสตางค์) เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินตามข้อ.....๑,๓,๔.....
เป็นทรัพย์สินของ.....กฟภ.....ส่วนทรัพย์สินตามข้อ.....๒.....เป็นทรัพย์สินของ.....ผู้ใช้ไฟ.....

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียด,แผนผังและประมาณการมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ลงชื่อ.....
(นายรชต. คงขยาสุขวัฒน์)
วศก.๖ ผมต.กฟอ.บ้านฉาง
...../...../.....

ที่ บฉ.-บค./ ๒๒๘.....
อนุมัติ - ดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้อง

ลงชื่อ.....
(นายประเมษฐ์ ปิงเมือง..)

ตำแหน่ง.รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก. กฟอ.บ้านฉาง.

#F89A296501040001

๓๓. ๑๓๑.๖๕