



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.ภพอ.บ้านฉาง ถึง ผจก.ภพอ.บ้านฉาง
เลขที่ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
เรื่อง ขยายเขต ภพอ.บ้านฉาง - วัดคลองทราย
อ้างถึง
เรียน ผจก.ภพอ.บ้านฉาง ผ่าน ผผ.บค. *ว.ค.ค.ท.ร.*

ตาม คำร้องฯ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า และประมาณการค่าใช้จ่าย
นั้น ผบค.ภพอ.บ้านฉาง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ วัดคลองทราย เลขที่
หมู่ที่ ๗ ถนน ตำบล พลา อำเภอ บ้านฉาง
จังหวัด ระยอง

๒. สถานที่ขอใช้ไฟ วัดคลองทราย เลขที่
หมู่ที่ ๗ ถนน ตำบล พลา อำเภอ บ้านฉาง
จังหวัด ระยอง

ขอใช้ไฟเพื่อ รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส
ระบบ ๒๒ เค.วี. วงจรที่ ๗ จากสถานีจ่ายไฟฟ้า บ้านฉาง ห่างจากสถานีจ่ายไฟฟ้า ฯ
ประมาณ ๗.๐ กม.

๓. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย ราย ไฟฟ้ากำลัง ราย
โหลดรวมประมาณ กิโลวัตต์

๔. ผู้รายละเอียดไฟฟ้ากำลังไฟ

๔.๑
๔.๑
๔.๑
๔.๑

วิธีการดำเนินการ

๑. แผนกแรงสูงใน (๐๒.๒)

- ปีกเสา คอร.....เมตร จำนวน.....ต้น
- พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- ติดตั้ง BA.X จำนวน ๑ ชุด
-

๒. แผนกแรงสูงภายนอก

- ปีกเสา คอร.....เมตร จำนวน.....ต้น
- พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
-

๓. แผนกแรงต่ำ (๐๑.๑)

- ปีกเสา คอร.....เมตร จำนวน.....ต้น
- พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- ติดตั้งมิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบขนาด - แอมป์ จำนวน - เครื่อง - แอมป์ จำนวน - เครื่อง
- ติดตั้งชุดประกอบมิเตอร์แรงต่ำ - เฟส เสา - เมตร จำนวน - ชุด

๔. แผนกรีดถอนแรงต่ำ

- รีดถอนเสา คอร.....เมตร จำนวน.....ต้น
- รีดถอนสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- รีดถอนสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- รีดถอนมิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบขนาด - แอมป์ จำนวน - เครื่อง - แอมป์ จำนวน - เครื่อง

๕. แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปีกเสา คอร.....เมตร จำนวน.....ต้น
- พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
-

๖. หม้อแปลงภายใน (๐๒.๒)

- ปีกเสา คอร.....เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลงจำนวน.....ชุด
- ติดตั้งหม้อแปลงขนาด ๑๕๐.....เค.วี.เอ. ระบบ.....เฟส จำนวน.....เครื่อง
- ติดตั้งชุดประกอบหม้อแปลง ๑๕๐ เควีเอ จำนวน ๑ ชุด

๗. ไฟสาธารณะ (๐๒.๒)

- ปีกเสา คอร.....เมตร จำนวน.....ต้น
- พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- ติดตั้งชุดโสตวิทย์ควบคุมไฟถนนขนาด.....แอมป์ จำนวน.....ชุด

เงินลงทุน (บาท).....วัดคลองทราย.....


แผนก	งบ กฟภ.		งบผู้ใช้ไฟ
	งบทำการ	งบลงทุน	
๑. แผนกแรงสูงใน (๐๒.๒)	-	-	๒๒,๗๑๕.๐๐
๒. แผนกแรงสูงภายนอก	-	-	-
๓. แผนกแรงต่ำ	-	-	-
๔. แผนกรื้อถอนแรงต่ำ	-	-	-
๕. แผนกแรงต่ำภายนอก	-	-	-
๖. หม้อแปลงภายใน (๐๒.๒)	-	-	-
๗. ไฟสาธารณะ (๐๒.๒)	-	-	-
๘. ค่าสมทบแรงสูง	-	-	๑๖,๐๐๐.๐๐
๙. ค่าตรวจสอบแบบและแผนผัง	-	-	-
๑๐. ค่าตรวจสอบแรงสูงภายใน	-	-	๒,๐๐๐.๐๐
รวมเป็นเงิน	-	-	๔๐,๗๑๕.๐๐
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %		๒,๘๕๐.๐๕
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		๔๓,๕๖๕.๐๕

เงินลงทุน ส่วนที่เป็นงบค่าใช้จ่ายของผู้ใช้ไฟ เป็นเงินจำนวน.....๔๓,๕๖๕.๐๕.....บาท
(สี่หมื่นสามพันห้าร้อยหกสิบห้าบาทห้าสตางค์) เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินตามข้อ.....
เป็นทรัพย์สินของ.....กฟภ.....ส่วนทรัพย์สินตามข้อ.....๑.....เป็นทรัพย์สินของ.....ผู้ใช้ไฟ.....

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียด,แผนผังและประมาณการมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ บจ.-บค./...๐๓๑.....


อนุมัติ - ดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้อง

ลงชื่อ.....

(นายประเมษฐ์...ปิงเมือง...)

ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก. กฟอ.บ้านฉาง.

...../...../.....

ลงชื่อ.....

(นายรชต...คงชาสุวัฒน์)

วศก.๖ ผมต.กฟอ.บ้านฉาง

...../...../.....

F89126502210001

๓. 21 ก.พ. ๖5