



**การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค**  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟอ.บ้านฉาง..... ถึง ผจก.กฟอ.บ้านฉาง.....  
เลขที่..... วันที่ ๒๒ มี.ค. ๒๕๖๕.....  
เรื่อง ขยายเขต กฟอ.บ้านฉาง - บมจ. บีจี ซูเปอร์เซ็นเตอร์.....  
อ้างถึง.....

เรียน ผจก.กฟอ.บ้านฉาง ผ่าน ผบค. ๖๖ มี.ค. ๒๕๖๕

ตาม คำร้อง.....แจ้งความประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า และประมาณการค่าใช้จ่าย  
นั้น ผบค.กฟอ.บ้านฉาง.....ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

**รายละเอียด**

๑. ผู้ขอใช้ไฟ.....บมจ. บีจี ซูเปอร์เซ็นเตอร์.....เลขที่.....๘๘/๘.....  
หมู่ที่.....ถนน.....ตำบล.....พระโขนง.....อำเภอ.....คลองเตย.....  
จังหวัด.....กรุงเทพมหานคร.....

๒. สถานที่ขอใช้ไฟ.....ช.ประชุมมิตร.๑.....เลขที่.....  
หมู่ที่.....๒.....ถนน.....ตำบล.....บ้านฉาง.....อำเภอ.....บ้านฉาง.....  
จังหวัด.....ระยอง.....

ขอใช้ไฟเพื่อ.....รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง.....๓.....เฟส  
ระบบ.....๒๒.....เค.วี. วงจรที่.....๒.....จากสถานีจ่ายไฟฟ้า.....บ้านฉาง.....ห่างจากสถานีจ่ายไฟฟ้า.....  
ประมาณ.....๕.....ก.ม.

๓. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย.....ราย ไฟฟ้ากำลัง.....ราย  
โหลดรวมประมาณ.....กิโลวัตต์

**๔. ผู้รายละเอียดไฟฟ้ากำลังไฟ**

๔.๑.....  
๔.๑.....  
๔.๑.....  
๔.๑.....

## วิธีการดำเนินการ

### ๑. แผนกแรงสูง (๐๑.๑)

- ปักเสา คอร..... เมตร จำนวน..... ต้น
- พาดสาย..... ต.มม. จำนวน..... เส้น ระยะทาง..... ม.
- .....

### ๒. แผนกแรงสูงภายนอก (๕๐%)

- ปักเสา คอร..... เมตร จำนวน..... ต้น
- พาดสาย..... ต.มม. จำนวน..... เส้น ระยะทาง..... ม.
- .....

### ๓. แผนกแรงต่ำ (๐๑.๑)

- ปักเสา คอร..... เมตร จำนวน..... ต้น
- พาดสาย..... ต.มม. จำนวน..... เส้น ระยะทาง..... ม.
- พาดสาย..... ต.มม. จำนวน..... เส้น ระยะทาง..... ม.
- .....

### ๔. แผนกรื้อถอนแรงต่ำ (๐๑.๑)

- รื้อถอนเสา คอร..... เมตร จำนวน..... ต้น
- รื้อถอนสาย..... ต.มม. จำนวน..... เส้น ระยะทาง..... ม.
- รื้อถอนสาย..... ต.มม. จำนวน..... เส้น ระยะทาง..... ม.
- รื้อถอนมิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบขนาด ๕ แอมป์ จำนวน ๕ เครื่อง, ๑๕ แอมป์ จำนวน ๔ เครื่อง

### ๕. แผนกแรงสูงภายใน (๐๒.๒)

- ปักเสา คอร..... ๑๒.๐๐ เมตร จำนวน..... ๑ ต้น
- พาดสาย..... ๕๐-SAC, ๒๕-OHWG ต.มม. จำนวน..... ๓,๑ เส้น ระยะทาง..... ๑๕ ม.
- ติดตั้งชุด BA.X จำนวน ๑ ชุด

### ๖. หม้อแปลงภายใน

- ปักเสา คอร..... เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลงจำนวน..... ชุด
- ติดตั้งหม้อแปลงขนาด..... ๕๐..... เค.วี.เอ. ระบบ..... ๓..... เฟส จำนวน..... ๑..... เครื่อง
- ติดตั้งชุดประกอบหม้อแปลง ๕๐ เค.วี.เอ จำนวน ๑ ชุด

### ๗. ไฟสาธารณะ (๐๒.๒)

- ปักเสา คอร..... เมตร จำนวน..... ต้น
- พาดสาย..... ต.มม. จำนวน..... เส้น ระยะทาง..... ม.
- ติดตั้งชุดไฟโตะสวิทช์ควบคุมไฟถนนขนาด..... แอมป์ จำนวน..... ชุด

เงินลงทุน (บาท) ..... บมจ. บีจี ซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์

| แผนก                        | งบ กฟภ.             |         | งบผู้ใช้ไฟ |
|-----------------------------|---------------------|---------|------------|
|                             | งบทำการ             | งบลงทุน |            |
| ๑. แผนกแรงสูง (๐๑.๑)        | -                   | -       | -          |
| ๒. แผนกแรงสูงภายนอก (๕๐%)   | -                   | -       | -          |
| ๓. แผนกแรงต่ำ (๐๑.๑)        | -                   | -       | -          |
| ๔. แผนกรื้อถอนแรงต่ำ (๐๑.๑) | -                   | -       | -          |
| ๕. แผนกแรงสูงภายใน (๐๒.๒)   | -                   | -       | ๖๖,๓๐๖.๐๐  |
| ๖. หม้อแปลงภายใน            | -                   | -       | ๒๕๘,๔๓๐.๐๐ |
| ๗. ไฟสาธารณะ (๐๒.๒)         | -                   | -       | -          |
| ๘. ค่าสมทบแรงสูง            | -                   | -       | ๕,๐๐๐.๐๐   |
| ๙. ค่าตรวจสอบแบบและแผนผัง   | -                   | -       | -          |
| ๑๐. ค่าตรวจสอบแรงสูงภายใน   | -                   | -       | -          |
| รวมเป็นเงิน                 | -                   | -       | ๓๒๙,๗๓๖.๐๐ |
|                             | ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ % |         | ๒๓,๐๘๑.๕๒  |
|                             | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น |         | ๓๕๒,๘๑๗.๕๒ |

เงินลงทุน ส่วนที่เป็นงบค่าใช้จ่ายของผู้ใช้ไฟ เป็นเงินจำนวน.....๓๕๒,๘๑๗.๕๒.....บาท  
(สามแสนห้าหมื่นสองพันแปดร้อยสิบเจ็ดบาทห้าสิบบสองสตางค์) เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินตามข้อ.....  
เป็นทรัพย์สินของ.....กฟภ.....ส่วนทรัพย์สินตามข้อ.....๕,๖.....เป็นทรัพย์สินของผู้ใช้ไฟ.....

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียด,แผนผังและประมาณการมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ลงชื่อ.....

(นายรชต. คงขยาสุขวัฒน์)

วศก.๖ ผมต.กฟอ.บ้านฉาง

ที่ บอ.-บค./.....๐๔๕.....

อนุมัติ - ดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้อง

ลงชื่อ.....

(นายประเมษฐ์ ปิงเมือง...)

ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก. กฟอ.บ้านฉาง.

...../...../.....

.....

.....