



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก วศก. ๖. ผ.มต. กฟอ. บ้านฉาง ถึง ผจก. กฟอ. บ้านฉาง

เลขที่ วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขยายเขต กฟอ. บ้านฉาง - บจก. พีเอส แคมป์ปิตอล

อ้างถึง

เรียน ผจก. กฟอ. บ้านฉาง ผ่าน ท.ผ.บค.

ตาม คำร้องว่า... แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า และประมาณการค่าใช้จ่าย
นั้น ผบค. กฟอ. บ้านฉาง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ บจก. พีเอส แคมป์ปิตอล เลขที่

หมู่ที่ ๑ ถนน ตำบล พลา อำเภอ บ้านฉาง

จังหวัด ระยอง

๒. สถานที่ขอใช้ไฟ สามแยกข. โลเกี๋ ข้างร้านศรีวัฒน์ เลขที่

หมู่ที่ ๑ ถนน ตำบล พลา อำเภอ บ้านฉาง

จังหวัด ระยอง

ขอใช้ไฟเพื่อ - รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส

ระบบ ๒๒ เค.วี. วงจรที่ ๔ จากสถานีจ่ายไฟฟ้า บ้านฉาง ห่างจากสถานีจ่ายไฟฟ้า ๓

ประมาณ ๕.๐๐ ก.ม.

๓. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย ราย ไฟฟ้ากำลัง ราย

โหลดรวมประมาณ กิโลวัตต์

๔. ผู้รายละเอียดไฟฟ้ากำลังไฟ

๔.๑

๔.๑

๔.๑

๔.๑

วิธีการดำเนินการ

๑. แรงสูงภายนอก (๒.๑)

- [] ปักเสา คอร.....๑๔.๓๐.....เมตร จำนวน.....๑.....ต้น
- [] พาดสาย.....-.....ต.มม. จำนวน.....-.....เส้น ระยะทาง.....-.....ม.
- [] พาดสาย.....-.....ต.มม. จำนวน.....-.....เส้น ระยะทาง.....-.....ม.
- [] ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหัวเสาแรงสูง SP.X จำนวน ๑ ชุด

๒. ร้อยถอนแรงสูงภายนอก (๐๒.๑)

- [] ร้อยถอนเสา คอร.....-.....เมตร จำนวน.....-.....ต้น
- [] ร้อยถอนสาย.....-.....ต.มม. จำนวน.....-.....เส้น ระยะทาง.....-.....ม.
- [] -.....

๓. แรงต่ำภายนอก

- [] ปักเสา คอร.....-.....เมตร จำนวน.....-.....ต้น
- [] พาดสาย.....-.....ต.มม. จำนวน.....-.....เส้น ระยะทาง.....-.....ม.
- [] ติดตั้งชุดอุปกรณ์ประกอบหัวเสาแรงต่ำ จำนวน ๑ ชุด

๔. ร้อยถอนแรงต่ำภายนอก

- [] ร้อยถอนเสา คอร.....-.....เมตร จำนวน.....-.....ต้น
- [] ร้อยถอนสาย.....-.....ต.มม. จำนวน.....-.....เส้น ระยะทาง.....-.....ม.
- [] ร้อยถอนอุปกรณ์ประกอบหัวเสาแรงต่ำ จำนวน- ชุด

๕. หม้อแปลงภายใน (๐๒.๒)

- [] ปักเสา คอร.....เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบแขวนหม้อแปลง จำนวน.....ชุด
- [] ติดตั้งหม้อแปลงขนาด.....๕๐.....เค.วี.เอ. ระบบ.....๓.....เฟส จำนวน.....๑.....เครื่อง
- [] ติดตั้งชุดประกอบหม้อแปลง ๕๐ เค.วี.เอ. ๓ เฟส จำนวน ๑ ชุด

เงินลงทุน (บาท)..... นจก.พีเอช แคปปิตอล

แผนก	งบ กฟภ.		งบผู้ใช้ไฟ
	งบทำการ	งบลงทุน	
๑. แรงสูงภายนอก	-	-	๒๙,๒๘๑.๐๐
๒. ร้อยถอนแรงสูงภายนอก	-	-	-
๓. แรงต่ำภายนอก	-	-	๗๔๕.๐๐
๔. ร้อยถอนแรงต่ำภายนอก	-	-	-
๕ หม้อแปลงภายใน	-	-	๒๕๘,๒๕๘.๐๐
๖. ค่าสมทบก่อสร้างระบบจำหน่าย	-	-	๕,๐๐๐.๐๐
๗. ค่าตรวจสอบแบบและแผนผัง	-	-	-
๘. ค่าตรวจสอบแรงสูงภายใน	-	-	-
รวมเป็นเงิน	-	-	๒๙๓,๒๘๔.๐๐
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %		๒๐,๕๒๙.๘๘
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		๓๑๓,๘๑๓.๘๘

เงินลงทุน ส่วนที่เป็นงบค่าใช้จ่ายของผู้ใช้ไฟ เป็นเงินจำนวน ๓๑๓,๘๑๓.๘๘ บาท
(สามแสนหนึ่งหมื่นสามพันแปดร้อยสิบสามบาทแปดสิบแปดสตางค์) เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินตามข้อ ๑-๔
เป็นทรัพย์สินของ กฟผ. ส่วนทรัพย์สินตามข้อ ๕ เป็นทรัพย์สินของผู้ใช้ไฟ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียด,แผนผังและประมาณการมาเพื่อประกอบการ
พิจารณาด้วยแล้ว

ที่ บฉ.-บค./๐๔๑

อนุมัติ - ดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้อง

ลงชื่อ

(นายประเมษฐ์ ปิงเมือง)

ตำแหน่ง รก.(ท.) ปฏิบัติการแทน ผจก. กฟผ.บ้านฉาง

ลงชื่อ

(นายรัชต คงขยาสุขวัฒน์)

วศก.๖ ผมต.กฟผ.บ้านฉาง