



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบ.ค.กฟอ.บ้านฉาง..... ถึง ผบ.ค.กฟอ.บ้านฉาง.....

เลขที่..... วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๕.....

เรื่อง ขยายเขต กฟอ.บ้านฉาง - บมจ.อีสเทิร์น สตาาร์ รีเลย์ เอสเตท นริส๒ เฟส๒.....

อ้างถึง.....

เรียน ผบ.ค.กฟอ.บ้านฉาง ผ่าน ผบ.ค.ก.....

ตาม คำร้อง.....แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า และประมาณการค่าใช้จ่าย
นั้น ผบ.ค.กฟอ.บ้านฉาง.....ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ.....บมจ.อีสเทิร์น สตาาร์ รีเลย์ เอสเตท เลขที่.....๘๘๘ อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น ๕
หมู่ที่.....ถนน.....เพลินจิต.....ตำบล.....แขวงลุมพินี.....อำเภอ.....เขตปทุมวัน
จังหวัด.....กรุงเทพมหานคร.....

๒. สถานที่ขอใช้ไฟ.....โครงการ นริส๒.....เลขที่.....
หมู่ที่.....๑.....ถนน.....ตำบล.....บ้านฉาง.....อำเภอ.....บ้านฉาง
จังหวัด.....ระยอง.....

ขอใช้ไฟเพื่อ.....รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง.....๓.....เฟส
ระบบ.....๒๒.....เค.วี. วงจรที่.....๖.....จากสถานีจ่ายไฟฟ้า.....บ้านฉาง.....ห่างจากสถานีจ่ายไฟฟ้า.....
ประมาณ.....๕.....ก.ม.

๓. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย.....ราย ไฟฟ้ากำลัง.....ราย
โหลดรวมประมาณ.....กิโลวัตต์

๔. ผู้รายละเอียดไฟฟ้ากำลังไฟ

๔.๑.....

๔.๑.....

๔.๑.....

๔.๑.....

วิธีการดำเนินการ

๑. แผนกแรงสูงภายนอก (๐๒.๑)

- ปีกเสา คอร.....๑๒,๐๐,๑๒,๒๐.....เมตร จำนวน.....๓,๒.....ต้น
- พาดสาย.....๕๐ SAC, ๒๕ OHGW.....ต.มม. จำนวน.....๓,๑.....เส้น ระยะทาง.....๑๑๕.....ม.
- ติดตั้ง BAX จำนวน ๑ ชุด, BA AL จำนวน ๑ ชุด.....

๒. แผนกแรงสูง

- ปีกเสา คอร.....-.....เมตร จำนวน.....-.....ต้น
- พาดสาย.....-.....ต.มม. จำนวน.....-.....เส้น ระยะทาง.....-.....ม.
-

๓. แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปีกเสา คอร.....๕.๐๐.....เมตร จำนวน.....๓๑.....ต้น
- พาดสาย.....๕๐AW, ๕๕AW.....ต.มม. จำนวน.....๔,๔.....เส้น ระยะทาง.....๒๗๐, ๒๕๐.....ม.
- พาดสาย.....-.....ต.มม. จำนวน.....-.....เส้น ระยะทาง.....-.....ม.
-

๔. แผนกรื้อถอนแรงต่ำ (๐๑.๑)

- รื้อถอนเสา คอร.....-.....เมตร จำนวน.....-.....ต้น
- รื้อถอนสาย.....-.....ต.มม. จำนวน.....-.....เส้น ระยะทาง.....-.....ม.
- รื้อถอนสาย.....-.....ต.มม. จำนวน.....-.....เส้น ระยะทาง.....-.....ม.
-

๕. แผนกแรงสูงภายใน (๐๒.๒)

- ปีกเสา คอร.....-.....เมตร จำนวน.....-.....ต้น
- พาดสาย.....-.....ต.มม. จำนวน.....-.....เส้น ระยะทาง.....-.....ม.
-

๖. หม้อแปลงภายนอก

- ปีกเสา คอร.....-.....เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลงจำนวน.....-.....ชุด
- ติดตั้งหม้อแปลงขนาด ๒๕๐, ๑๖๐ เค.วี.เอ. ระบบ ๓, ๓ เฟส จำนวน.....๑, ๑.....เครื่อง
- ติดตั้งชุดประกอบหม้อแปลง ๒๕๐, ๑๖๐ เค.วี.เอ. จำนวน ๑, ๑ ชุด.....

๗. ไฟสาธารณะ (๐๒.๒)

- ปีกเสา คอร.....-.....เมตร จำนวน.....-.....ต้น
- พาดสาย.....๕๐AW.....ต.มม. จำนวน.....๑.....เส้น ระยะทาง.....๕๑๐.....ม.
- ติดตั้งชุดไฟโตะสวิทช์ควบคุมไฟถนนขนาด ๓๐ แอมป์ จำนวน ๒ ชุด.....

เงินลงทุน (บาท)..... นมจ.อีสเทิร์น สตาร์ เรียด เอสเตท (บริษัท เฟส๒).....

แผนก	งบ กฟภ.		งบผู้ใช้ไฟ
	งบทำการ	งบลงทุน	
๑. แผนกแรงสูงภายนอก	-	-	๑๗๒,๘๗๘.๐๐
๒. แผนกแรงสูง	-	-	-
๓. แผนกแรงต่ำภายนอก	-	-	๓๗๒,๗๒๕.๐๐
๔. แผนกรื้อถอนแรงต่ำ (๐๑.๑)	-	-	-
๕. แผนกแรงสูงภายใน (๐๒.๒)	-	-	-
๖. หม้อแปลงภายนอก	-	-	๗๓๘,๖๕๕.๐๐
๗. ไฟสาธารณะ (๐๒.๒)	-	-	๗๔,๕๐๒.๐๐
๘. ค่าสมทบแรงสูง	-	-	๔๑,๐๐๐.๐๐
๙. ค่าตรวจสอบแบบและแผนผัง	-	-	-
๑๐. ค่าตรวจสอบแรงสูงภายใน	-	-	-
รวมเป็นเงิน	-	-	๑,๓๙๙,๗๕๙.๐๐
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %		๙๗,๘๘๓.๑๓
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		๑,๔๙๗,๖๔๒.๑๓

เงินลงทุน ส่วนที่เป็นงบค่าใช้จ่ายของผู้ใช้ไฟ เป็นเงินจำนวน.....๑,๔๙๗,๖๔๒.๑๓.....บาท
(หนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยสี่สิบสองบาทสิบสามสตางค์) เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินตามข้อ.....๑,๓,๖.....
เป็นทรัพย์สินของ.....กฟภ.....ส่วนทรัพย์สินตามข้อ.....๗.....เป็นทรัพย์สินของผู้ใช้ไฟ.....

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียด,แผนผังและประมาณการมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ลงชื่อ.....
(นายณัฐพล คำหล่อ)
พช.๓ ผบ.กฟอ.บ้านฉาง
...../...../.....

ที่ บอ.-บค./...๐๔๙.....
อนุมัติ - ดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้อง
ลงชื่อ.....
(นายประเมษฐ์ ปิงเมือง...)
ตำแหน่ง รก.ก(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก. กฟอ.บ้านฉาง.
...../...../.....

๑๕/๐๕/๖๕๖๕

๑๕/๐๕/๖๕๖๕