



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบ.ค.ภ.พ.อ.บ้านฉาง ถึง ผจก.ภ.พ.อ.บ้านฉาง
เลขที่ วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕
เรื่อง ขยายเขต ภ.พ.อ.บ้านฉาง - บจก.ประชานิคมมิตร พร็อพเพอร์ตี้
อ้างถึง
เรียน ผจก.ภ.พ.อ.บ้านฉาง ผ่าน ท.ผ.บ.ค. ๒๒ เม.ย. ๖๕

ตาม คำร้องฯ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า และประมาณการค่าใช้จ่าย
นั้น ผบ.ค.ภ.พ.อ.บ้านฉาง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ บจก.ประชานิคมมิตร พร็อพเพอร์ตี้ เลขที่ ๕/๕๑
หมู่ที่ ๖ ถนน ตำบล บ้านฉาง อำเภอ บ้านฉาง
จังหวัด ระยอง

๒. สถานที่ขอใช้ไฟ โครงการ วันใหม่โคซี่โฮม เลขที่
หมู่ที่ ๒ ถนน ตำบล บ้านฉาง อำเภอ บ้านฉาง
จังหวัด ระยอง

ขอใช้ไฟเพื่อ รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ต. เฟส
ระบบ ๒๒ เค.วี. วงจรที่ ๖ จากสถานีจ่ายไฟฟ้า บ้านฉาง ห่างจากสถานีจ่ายไฟฟ้า ฯ
ประมาณ ๕.๐ ก.ม.

๓. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย ราย ไฟฟ้ากำลัง ราย
โหลดรวมประมาณ กิโลวัตต์

๔. ผู้รายละเอียดไฟฟ้ากำลังไฟ

๔.๑
๔.๑
๔.๑
๔.๑

วิธีการดำเนินการ

๑. แรงสูงภายนอก(๐๒.๑)

- [] ปีกเสา คอร. ๑๒.๐๐, ๑๒.๒๐ เมตร จำนวน ๑๔/๓ ต้น
- [] พาดสาย ๒๕ OHGW, ๕๐ SAC ต.มม. จำนวน ๑, ๓ เส้น ระยะทาง ๓๗๐ ม.
- [] พาดสาย - ต.มม. จำนวน - เส้น ระยะทาง - ม.
- [] -

๒. หม้อแปลงภายนอก (๐๒.๑)

- [] ปีกเสา คอร. - เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลงจำนวน - ชุด
- [] ติดตั้งหม้อแปลงขนาด ๒๕๐ เค.วี.เอ. ระบบ ๓ เฟส จำนวน ๒ เครื่อง
- [] ติดตั้งชุดประกอบหม้อแปลง ๒๕๐ เค.วี.เอ. จำนวน ๒ ชุด

๓. แรงต่ำ (๐๒.๑)

- [] ปีกเสา คอร. ๙.๐๐ เมตร จำนวน ๒๙ ต้น
- [] พาดสาย ๕๐ AW/๙๕ AW ต.มม. จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง ๕๙๕/๒๗๐ ม.
- [] -

๔. ร้อยกรองแรงสูงภายนอก(๐๒.๑)

- [] ร้อยกรองเสา คอร. ๑๒.๐๐ เมตร จำนวน ๒ ต้น
- [] ร้อยกรองสาย - ต.มม. จำนวน - เส้น ระยะทาง - ม.
- [] ร้อยกรองสาย - ต.มม. จำนวน - เส้น ระยะทาง - ม.
- [] อุปกรณ์ตัดตอน ระบบจำหน่ายแรงสูง/DROP OUT ๓๓ KV ๓ ตัว

๕. ไฟสาธารณะ(๐๒.๒)

- [] ปีกเสา คอร. - เมตร จำนวน - ต้น
- [] พาดสาย ๕๐ AW ต.มม. จำนวน ๑ เส้น ระยะทาง ๘๖๐ ม.
- [] -

๖. แรงสูงภายใน

- [] ปีกเสา คอร. - เมตร จำนวน - ต้น
- [] พาดสาย - ต.มม. จำนวน - เส้น ระยะทาง - ม.
- [] -

๗. ร้อยกรองหม้อแปลงภายนอก

- [] ร้อยกรองเสา คอร. - เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลงจำนวน - ชุด
- [] ร้อยกรองหม้อแปลงขนาด - เค.วี.เอ. ระบบ - เฟส จำนวน - เครื่อง
- [] -

