



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟอ.บ้านฉาง..... ถึง ผจก.กฟอ.บ้านฉาง.....

เลขที่..... วันที่ ๒๑ เม.ย. ๒๕๖๕.....

เรื่อง ขยายเขต กฟอ.บ้านฉาง - นายทองศักดิ์ อ่อนศรีทอง.....

อ้างถึง.....

เรียน ผจก.กฟอ.บ้านฉาง ผ่าน ทพ.บค.

ตาม คำร้องฯ.....แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า และประมาณการค่าใช้จ่าย
นั้น ผบค.กฟอ.บ้านฉาง.....ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ.....นายทองศักดิ์ อ่อนศรีทอง.....เลขที่.....๗๔/๔๒.....

หมู่ที่.....๓.....ถนน.....ตำบล.....บ้านฉาง.....อำเภอ.....บ้านฉาง.....

จังหวัด.....ระยอง.....

๒. สถานที่ขอใช้ไฟ.....ฟาร์มเลี้ยงกุ้ง.....เลขที่.....

หมู่ที่.....๒.....ถนน.....ตำบล.....บ้านฉาง.....อำเภอ.....บ้านฉาง.....

จังหวัด.....ระยอง.....

ขอใช้ไฟเพื่อ.....รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง.....๓.....เฟส

ระบบ.....๒๒.....เค.วี. วงจรที่.....๗.....จากสถานีจ่ายไฟฟ้า.....บ้านฉาง.....ห่างจากสถานีจ่ายไฟฟ้า ฯ

ประมาณ.....๑๐.....ก.ม.

๓. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย.....ราย ไฟฟ้ากำลัง.....ราย

โหลดรวมประมาณ.....กิโลวัตต์

๔. ผู้รายละเอียดไฟฟ้ากำลังไฟ

๔.๑.....

๔.๑.....

๔.๑.....

๔.๑.....

วิธีการดำเนินการ

๑. แผนกแรงสูง (๐๑.๑)

- ปักเสา คอร..... เมตร จำนวน ต้น
- พาดสาย..... ต.มม. จำนวน เส้น ระยะทาง..... ม.
-

๒. แผนกแรงสูงภายนอก (๕๐%)

- ปักเสา คอร..... เมตร จำนวน ต้น
- พาดสาย..... ต.มม. จำนวน เส้น ระยะทาง..... ม.
-

๓. แผนกแรงต่ำ (๐๑.๑)

- ปักเสา คอร..... เมตร จำนวน ต้น
- พาดสาย..... ต.มม. จำนวน เส้น ระยะทาง..... ม.
- พาดสาย..... ต.มม. จำนวน เส้น ระยะทาง..... ม.
-

๔. แผนกรื้อถอนแรงต่ำ (๐๑.๑)

- รื้อถอนเสา คอร..... เมตร จำนวน ต้น
- รื้อถอนสาย..... ต.มม. จำนวน เส้น ระยะทาง..... ม.
- รื้อถอนสาย..... ต.มม. จำนวน เส้น ระยะทาง..... ม.
-

๕. แผนกแรงสูงภายใน (๐๒.๒)

- ปักเสา คอร..... ๑๒,๒๐..... เมตร จำนวน ๑..... ต้น
- พาดสาย..... ๕๐-SAC, ๒๕-OHWG..... ต.มม. จำนวน ๓,๑..... เส้น ระยะทาง ๒๐..... ม.
- ติดตั้งชุด BAAL จำนวน ๑ ชุด.....

๖. หม้อแปลงภายใน

- ปักเสา คอร..... เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลงจำนวน..... ชุด
- ติดตั้งหม้อแปลงขนาด..... ๑๖๐..... เค.วี.เอ. ระบบ..... ๓..... เฟส จำนวน..... ๑..... เครื่อง
- ติดตั้งชุดประกอบหม้อแปลง ๑๖๐ เค.วี.เอ จำนวน ๑ ชุด.....

๗. ไฟสาธารณะ (๐๒.๒)

- ปักเสา คอร..... เมตร จำนวน ต้น
- พาดสาย..... ต.มม. จำนวน เส้น ระยะทาง..... ม.
-

เงินลงทุน (บาท).....นายทงศักดิ์ อ่อนศรีทอง

แผนก	งบ กฟภ.		งบผู้ใช้ไฟ
	งบทำการ	งบลงทุน	
๑. แผนกแรงสูง (๐๑.๑)	-	-	-
๒. แผนกแรงสูงภายนอก (๕๐%)	-	-	-
๓. แผนกแรงต่ำ (๐๑.๑)	-	-	-
๔. แผนกรีดถอนแรงต่ำ (๐๑.๑)	-	-	-
๕. แผนกแรงสูงภายใน (๐๒.๒)	-	-	๗๘,๑๕๘.๐๐
๖. หม้อแปลงภายใน	-	-	๔๐๕,๙๘๗.๐๐
๗. ไฟสาธารณะ (๐๒.๒)	-	-	-
๘. ค่าสมทบแรงสูง	-	-	๑๖,๐๐๐.๐๐
๙. ค่าตรวจสอบแบบและแผนผัง	-	-	-
๑๐. ค่าตรวจสอบแรงสูงภายใน	-	-	-
รวมเป็นเงิน	-	-	๕๐๐,๑๔๕.๐๐
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %		๓๕,๐๑๐.๑๕
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		๕๓๕,๑๕๕.๑๕

เงินลงทุน ส่วนที่เป็นงบค่าใช้จ่ายของผู้ใช้ไฟ เป็นเงินจำนวน.....๕๓๕,๑๕๕.๑๕.....บาท
(ห้าแสนสามหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทสิบห้าสตางค์) เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินตามข้อ.....
เป็นทรัพย์สินของ.....กฟภ.....ส่วนทรัพย์สินตามข้อ.....๕,๖.....เป็นทรัพย์สินของผู้ใช้ไฟ.....

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียด,แผนผังและประมาณการมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ลงชื่อ.....
(นายณัฐพล คำหล่อ)
พช.๓ ผบค.กฟอ.บ้านฉาง
...../...../.....

ที่ บฉ.-บค./๐๕๓.....
อนุมัติ - ดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้อง
ลงชื่อ.....
(นายประเมษฐ์ ปิงเมือง...)
ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก. กฟอ.บ้านฉาง.
...../...../.....