



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
Provincial Electricity Authority

จาก พช.๓ ผบค.ภพอ.บ้านฉาง ถึง ผจก.ภพอ.บ้านฉาง
เลขที่ วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕
เรื่อง ขยายเขต ภพอ.บ้านฉาง - องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักท้อน (จุดที่ ๓ บ้านสระแก้ว)
อ้างถึง

เรียน ผจก.ภพอ.บ้านฉาง ผ่าน ผบ.ค.

ตาม คำร้อง ฯ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า และประมาณการค่าใช้จ่าย
นั้น ผบค.ภพอ.บ้านฉาง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักท้อน เลขที่ ๙๒
หมู่ที่ ๑ ถนน ตำบล สำนักท้อน อำเภอ บ้านฉาง
จังหวัด ระยอง

๒. สถานที่ขอใช้ไฟ บ้านสระแก้ว เลขที่
หมู่ที่ ๓ ถนน ตำบล สำนักท้อน อำเภอ บ้านฉาง
จังหวัด ระยอง

ขอใช้ไฟเพื่อ ไฟส่องสว่างสาธารณะ รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส
ระบบ ๒๒๐ เค.วี. วงจรที่ ๕ จากสถานีจ่ายไฟฟ้า บ้านฉาง ห่างจากสถานีจ่ายไฟฟ้า ฯ
ประมาณ ๑๕.๐ ก.ม.

๓. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย ราย ไฟฟ้ากำลัง ราย
โหลดรวมประมาณ กิโลวัตต์

๔. ผู้รายละเอียดไฟฟ้ากำลังไฟ

๔.๑
๔.๑
๔.๑
๔.๑

วิธีการดำเนินการ

๑. ร้อยถอนแรงสูง

- [] ร้อยถอนเสา คอ.....เมตร จำนวน.....ต้น
- [] ร้อยถอนสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- [] ร้อยถอนสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- []

๒. แรงสูงภายนอก ๕๐ %

- [] ปักเสา คอ.....เมตร จำนวน.....ต้น
- [] พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- [] พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- []

๓. แรงสูงภายใน (๐๒.๒)

- [] ปักเสา คอ.....เมตร จำนวน.....ต้น
- [] พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- [] พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- []

๔. ร้อยถอนหม้อแปลงภายนอก

- [] ร้อยถอนเสา คอ.....เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลงจำนวน.....ชุด
- [] ร้อยถอนหม้อแปลงขนาด.....เค.วี.เอ. ระบบ.....เฟส จำนวน.....เครื่อง
- []

๕. หม้อแปลงภายใน (๐๒.๒)

- [] ปักเสา คอ.....เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบแขวนหม้อแปลง จำนวน.....ชุด
- [] ติดตั้งหม้อแปลงขนาด.....เค.วี.เอ. ระบบ.....เฟส จำนวน.....เครื่อง
- [] ติดตั้งชุดประกอบหม้อแปลง ๓๐ เค.วี.เอ. ๑ เฟส จำนวน ๑ ชุด.....

๖. ร้อยถอนแรงต่ำ

- [] ร้อยถอนเสา คอ.....เมตร จำนวน.....ต้น
- [] ร้อยถอนสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- [] ร้อยถอนสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- []

๗. แรงต่ำภายนอก

- [] ปักเสา คอ.....เมตร จำนวน.....ต้น
- [] พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- [] พาดสายแบบขายคา.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- []

เงินลงทุน (บาท).....องค์การบริหารส่วนตำบลส่วนที่ ๓ บ้านสระแก้ว

แผนก	งบ กฟภ.		งบผู้ใช้ไฟ
	งบทำการ	งบลงทุน	
รื้อถอนแรงสูงภายนอก	-	-	-
แรงสูงภายใน	-	-	-
รื้อถอนหม้อแปลงภายนอก	-	-	-
หม้อแปลงภายใน (๐๒.๒)	-	-	๕๘,๘๗๕.๐๐
รื้อถอนแรงต่ำภายนอก	-	-	-
แรงต่ำภายนอก	-	-	-
ไฟฟ้าสาธารณะ	-	-	-
ค่าสมทบ	-	-	๓,๐๐๐.๐๐
ค่าตรวจสอบแบบและแผนผัง	-	-	-
รวมเป็นเงิน	-	-	๖๑,๘๗๕.๐๐
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %		๔,๓๓๑.๑๘
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		๖๖,๒๐๖.๑๘

เงินลงทุน ส่วนที่เป็นงบค่าใช้จ่ายของผู้ใช้ไฟ เป็นเงินจำนวน ๖๖,๒๐๖.๑๘ บาท
(ทบทวนหักหนี้สองร้อยห้าพันบาทสิบแปดสตางค์) เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินตาม ข้อ เป็นทรัพย์สิน
ของ กฟภ. ส่วนทรัพย์สินตามข้อ ๕ เป็นทรัพย์สินของผู้ใช้ไฟ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียด,แผนผังและประมาณการมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ลงชื่อ.....

(นายณัฐพล คำหล่อ)

ที่ บด.-บค./.....๐๐๑๑๕.....

อนุมัติ - ดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้อง

ลงชื่อ.....

(นายประเมษฐ์ ปิงเมือง)

ตำแหน่ง รองผอ.(ท.) ปฏิบัติงานแทน ผอ.ก.บพ.บ้านผา

.....

๕193๖463๐S3C003

๓๖.๓๖.๒.๒5