



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟอ.บ้านฉาง.....ถึง ผบค.กฟอ.บ้านฉาง.....

เลขที่.....วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕.....

เรื่อง ขยายเขต กฟอ.บ้านฉาง - แฉงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง.....

อ้างถึง.....

เรียน ผบค.กฟอ.บ้านฉาง ผ่าน ผบ.ค. ๑๕ กค. ๖๕

ตาม คำร้อง.....แจ้งความประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า และประมาณการค่าใช้จ่าย
นั้น ผบค.กฟอ.บ้านฉาง.....ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ.....แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง.....เลขที่.....๑๐๐๒.....
หมู่ที่.....ถนน ถนนหลวงแพ่ง.....ตำบล.....แขวงพันยาว.....อำเภอ.....เขตลาดกระบัง.....
จังหวัด.....กรุงเทพฯ.....

๒. สถานที่ขอใช้ไฟ.....ข้าง ม.เทพรัฐ.....เลขที่.....
หมู่ที่.....๔.....ถนน ถนนหลวงแพ่ง.....ตำบล.....แขวงพันยาว.....อำเภอ.....บ้านฉาง.....
จังหวัด.....ระยอง.....

ขอใช้ไฟเพื่อ.....รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง.....๓.....เฟส
ระบบ.....๒๒.....เค.วี. วงจรที่.....๗.....จากสถานีจ่ายไฟฟ้า.....บ้านฉาง.....ห่างจากสถานีจ่ายไฟฟ้า ฯ
ประมาณ.....๑๐.๐.....ก.ม.

๓. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย.....ราย ไฟฟ้ากำลัง.....ราย
โหลดรวมประมาณ.....กิโลวัตต์

๔. ผู้รายละเอียดไฟฟ้ากำลังไฟ

๔.๑.....

๔.๑.....

๔.๑.....

๔.๑.....

วิธีการดำเนินการ

๑. แผนกแรงสูงภายนอก

- ปีกเสา คอร.....เมตร จำนวน.....ต้น
- พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
-

๒. แผนกแรงสูงภายใน (๐๒.๒)

- ปีกเสา คอร.....๑๒.๒๐.....เมตร จำนวน.....๑.....ต้น
- พาดสาย.....๕๐-SAC, ๒๕-OHW.....ต.มม. จำนวน.....๓,๑.....เส้น ระยะทาง.....๕๐.....ม.
- ติดตั้งชุด BA.X จำนวน ๑ ชุด, DE.X จำนวน ๑ ชุด.....
- ติดตั้ง STUB ๐.๓๖x๐.๓๖x๔.๕๐ จำนวน ๑ ชุด.....

๓. แผนกแรงต่ำ (๐๑.๑)

- ปีกเสา คอร.....เมตร จำนวน.....ต้น
- พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
-

๔. แผนกร้อยถอนแรงต่ำ (๐๑.๑)

- ร้อยถอนเสา คอร.....เมตร จำนวน.....ต้น
- ร้อยถอนสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- ร้อยถอนสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
-

๕. แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปีกเสา คอร.....๙.๐๐.....เมตร จำนวน.....๕.....ต้น
- พาดสาย.....๙๕AW.....ต.มม. จำนวน.....๔.....เส้น ระยะทาง.....๑๙๐.....ม.
- พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
-

๖. หม้อแปลงภายใน (๐๒.๒)

- ปีกเสา คอร.....เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลงจำนวน.....ชุด
- ติดตั้งหม้อแปลงขนาด.....๕๐.....เค.วี.เอ. ระบบ.....๓.....เฟส จำนวน.....๑.....เครื่อง
- ติดตั้งชุดประกอบหม้อแปลง.....๕๐.....เค.วี.เอ. จำนวน ๑ ชุด.....

๗. ไฟสาธารณะ (๐๒.๒)

- ปีกเสา คอร.....เมตร จำนวน.....ต้น
- พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- ติดตั้งชุดไฟโตลวิทซ์ควบคุมไฟถนนขนาด.....แอมป์ จำนวน.....ชุด.....

เงินลงทุน (บาท).....แขวงหลวงหลวงพิเศษระหว่างเมือง.....

แผนก	งบ กฟผ.		งบผู้ใช้ไฟ
	งบทำการ	งบลงทุน	
๑. แผนกแรงสูง	-	-	-
๒. แผนกแรงสูงภายใน	-	-	๑๒๔,๗๓๐.๐๐
๓. แผนกแรงต่ำ (๐๑.๑)	-	-	-
๔. แผนกรื้อถอนแรงต่ำ (๐๑.๑)	-	-	-
๕. แผนกแรงต่ำภายนอก	-	-	-
๖. หม้อแปลงภายใน	-	-	๒๕๕,๘๐๕.๐๐
๗. ไฟสาธารณะ (๐๒.๒)	-	-	-
๘. ค่าสมทบแรงสูง	-	-	๕,๐๐๐.๐๐
๙. ค่าตรวจสอบแบบและแผนผัง	-	-	-
๑๐. ค่าตรวจสอบแรงสูงภายใน	-	-	-
รวมเป็นเงิน	-	-	๓๘๕,๕๓๕.๐๐
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %		๒๖,๙๑๗.๓๘
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		๔๑๒,๔๕๒.๓๘

เงินลงทุน ส่วนที่เป็นงบค่าใช้จ่ายของผู้ใช้ไฟ เป็นเงินจำนวน.....๔๑๒,๔๕๒.๓๘.....บาท
(สี่แสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบเอ็ดบาทสามสิบแปดสตางค์) เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินตามข้อ.....
เป็นทรัพย์สินของ.....กฟผ.....ส่วนทรัพย์สินตามข้อ.....๒,๖.....เป็นทรัพย์สินของ.....ผู้ใช้ไฟ.....

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียด,แผนผังและประมาณการมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ บฉ.-บค./...๐๑๑๑.....
อนุมัติ - ดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้อง

ลงชื่อ.....

(นายประเมษฐ์ ปิงเมือง.)

ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก. กฟผ.บ้านฉาง.

...../...../.....

ลงชื่อ.....

(นายรชต. คงขยาสุวัฒน์)

วศก.๖ ผมต.กฟผ.บ้านฉาง

...../...../.....

894296507250001

ส. ๒๕ ๖.๕.๖๕