



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟอ.บ้านฉาง ถึง ผจก.กฟอ.บ้านฉาง
เลขที่ วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๕
เรื่อง ขยายเขต กฟอ.บ้านฉาง - บมจ.อีสเทิร์น สตาร์ รีเลย์ เอสเตท บริสต. เฟส ๒
อ้างถึง
เรียน ผจก.กฟอ.บ้านฉาง ผ่าน ผบค. ๕๐ ก.๑ ร.๒

ตาม คำร้องฯ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า และประมาณการค่าใช้จ่าย
นั้น ผบค.กฟอ.บ้านฉาง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ บมจ.อีสเทิร์น สตาร์ รีเลย์ เอสเตท เลขที่ ๘๘๘ อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น ๕
หมู่ที่ ๑ ถนน เพลินจิต ตำบล แขวงลุมพินี อำเภอ เขตปทุมวัน
จังหวัด กรุงเทพฯ

๒. สถานที่ขอใช้ไฟ โครงการ บริษัท เลขที่
หมู่ที่ ๑ ถนน ตำบล บ้านฉาง อำเภอ บ้านฉาง
จังหวัด ระยอง

ขอใช้ไฟเพื่อ รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส
ระบบ ๒๒ เค.วี. วงจรที่ ๖ จากสถานีจ่ายไฟฟ้า บ้านฉาง ห่างจากสถานีจ่ายไฟฟ้า ฯ
ประมาณ ๕ ก.ม.

๓. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย ราย ไฟฟ้ากำลัง ราย
โหลดรวมประมาณ กิโลวัตต์

๔. ผู้รายละเอียดไฟฟ้ากำลังไฟ

๔.๑
๔.๑
๔.๑
๔.๑

วิธีการดำเนินการ

๑. แผนกแรงสูงภายนอก

- ปีกเสา คอร..... เมตร จำนวน ต้น
- พาดสาย ต.มม. จำนวน เส้น ระยะทาง ม.

๒. แผนกแรงสูง

- ปีกเสา คอร..... เมตร จำนวน ต้น
- พาดสาย ต.มม. จำนวน เส้น ระยะทาง ม.

๓. แผนกแรงต่ำภายนอก (๐๒.๑)

- ปีกเสา คอร..... ๙.๐๐ เมตร จำนวน ๑๗ ต้น
- พาดสาย ๙๕AW ต.มม. จำนวน ๕ เส้น ระยะทาง ๔๘๐ ม.
- พาดสาย ต.มม. จำนวน เส้น ระยะทาง ม.

๔. แผนกรีดถอนแรงต่ำ

- รีดถอนเสา คอร..... เมตร จำนวน ต้น
- รีดถอนสาย ต.มม. จำนวน เส้น ระยะทาง ม.
- รีดถอนสาย ต.มม. จำนวน เส้น ระยะทาง ม.

๕. แผนกแรงสูงภายใน

- ปีกเสา คอร..... เมตร จำนวน ต้น
- พาดสาย ต.มม. จำนวน เส้น ระยะทาง ม.

๖. หม้อแปลงภายนอก (๐๒.๑)

- ปีกเสา คอร..... เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลงจำนวน ชุด
- ติดตั้งหม้อแปลงขนาด ๒๕๐ เค.วี.เอ. ระบบ ๓ เฟส จำนวน ๑ เครื่อง
- ติดตั้งชุดประกอบหม้อแปลง ๒๕๐ เค.วี.เอ. จำนวน ๑ ชุด

๗. ไฟสาธารณะ (๐๒.๒)

- ปีกเสา คอร..... เมตร จำนวน ต้น
- พาดสาย ๕๐AW ต.มม. จำนวน ๑ เส้น ระยะทาง ๔๘๐ ม.
- ติดตั้งชุดไฟโตะสวิทช์ควบคุมไฟถนนขนาด ๓๐ แอมป์ จำนวน ๑ ชุด

เงินลงทุน (บาท)..... นมจ.อีสมาร์ท สตาร์ เวียล เอสเตท (บริษัท เฟส๒)

แผนก	งบ กฟภ.		งบผู้ใช้ไฟ
	งบทำการ	งบลงทุน	
๑. แผนกแรงสูงภายนอก	-	-	-
๒. แผนกแรงสูง	-	-	-
๓. แผนกแรงต่ำภายนอก(๐๒.๑)	-	-	๓๘๘,๓๓๕.๐๐
๔. แผนกรีดถอนแรงต่ำ	-	-	-
๕. แผนกแรงสูงภายใน	-	-	-
๖. หม้อแปลงภายนอก(๐๒.๑)	-	-	๓๑๖,๐๖๐.๐๐
๗. ไฟสาธารณะ (๐๒.๒)	-	-	๕๕,๖๗๒.๐๐
๘. ค่าสมทบแรงสูง	-	-	๒๕,๐๐๐.๐๐
๙. ค่าตรวจสอบแบบและแผนผัง	-	-	-
๑๐. ค่าตรวจสอบแรงสูงภายใน	-	-	-
รวมเป็นเงิน	-	-	๗๘๙,๕๐๖.๐๐
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %		๕๕,๙๐๘.๕๒
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		๘๔๕,๔๑๔.๕๒

เงินลงทุน ส่วนที่เป็นงบค่าใช้จ่ายของผู้ใช้ไฟ เป็นเงินจำนวน ๘๔๕,๔๑๔.๕๒ บาท
(แปดแสนสามหมื่นเก้าพันสามร้อยสิบสี่บาทสี่สิบสองสตางค์) เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินตามข้อ ๓,๖
เป็นทรัพย์สินของ กฟภ. ส่วนทรัพย์สินตามข้อ ๗ เป็นทรัพย์สินของผู้ใช้ไฟ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียด,แผนผังและประมาณการมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ลงชื่อ

(นายณัฐพล คำหล่อ)

พช.๓ ผบค.กฟอ.บ้านฉาง

ที่ บฉ.-บค./๑๖๘

อนุมัติ - ดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้อง

ลงชื่อ

(นายประเมษฐ์ ปิงเมือง)

ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก. กฟอ.บ้านฉาง

F894296511010002

๑ พ.ค. ๖๕