



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟอ.บ้านฉาง..... ถึง ผจก.กฟอ.บ้านฉาง.....
เลขที่..... วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕.....
เรื่อง ขยายเขต กฟอ.บ้านฉาง - องค์การจัดการน้ำเสีย.....
อ้างถึง.....
เรียน ผจก.กฟอ.บ้านฉาง ผ่าน ทพ.บค. ๙ น.๖.๐๕

ตาม คำร้องฯ.....แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า และประมาณการค่าใช้จ่าย
นั้น ผบค.กฟอ.บ้านฉาง.....ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ.....องค์การจัดการน้ำเสีย.....เลขที่.....๓๓๓.....
หมู่ที่.....ถนน วิทยาทันตริต.....ตำบล.....แขวงจอมพล.....อำเภอ.....เขตจตุจักร.....
จังหวัด.....กรุงเทพฯ.....

๒. สถานที่ขอใช้ไฟ.....ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก.....เลขที่.....
หมู่ที่.....๒.....ถนน.....ตำบล.....บ้านฉาง.....อำเภอ.....บ้านฉาง.....
จังหวัด.....ระยอง.....

ขอใช้ไฟเพื่อ.....รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง.....๓.....เฟส
ระบบ.....๒๒.....เค.วี. วงจรที่.....๖.....จากสถานีจ่ายไฟฟ้า.....บ้านฉาง.....ห่างจากสถานีจ่ายไฟฟ้า.....
ประมาณ.....๘.....ก.ม.

๓. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย.....ราย ไฟฟ้ากำลัง.....ราย
โหลดรวมประมาณ.....กิโลวัตต์

๔. ผู้รายละเอียดไฟฟ้ากำลังไฟ

๔.๑.....
๔.๑.....
๔.๑.....
๔.๑.....

วิธีการดำเนินการ

๑. แผนกแรงสูง (๐๑.๑)

- ปักเสา คอร..... เมตร จำนวน..... ต้น
- พาดสาย..... ต.มม. จำนวน..... เส้น ระยะทาง..... ม.
-

๒. แผนกแรงสูงภายนอก (๕๐%)

- ปักเสา คอร..... เมตร จำนวน..... ต้น
- พาดสาย..... ต.มม. จำนวน..... เส้น ระยะทาง..... ม.
-

๓. แผนกแรงต่ำ (๐๑.๑)

- ปักเสา คอร..... เมตร จำนวน..... ต้น
- พาดสาย..... ต.มม. จำนวน..... เส้น ระยะทาง..... ม.
- พาดสาย..... ต.มม. จำนวน..... เส้น ระยะทาง..... ม.
-

๔. แผนกร้อยถอนแรงต่ำ (๐๑.๑)

- ร้อยถอนเสา คอร..... เมตร จำนวน..... ต้น
- ร้อยถอนสาย..... ต.มม. จำนวน..... เส้น ระยะทาง..... ม.
- ร้อยถอนสาย..... ต.มม. จำนวน..... เส้น ระยะทาง..... ม.
-

๕. แผนกแรงสูงภายใน (๐๒.๒)

- ปักเสา คอร..... เมตร จำนวน..... ต้น
- พาดสาย..... ต.มม. จำนวน..... เส้น ระยะทาง..... ม.
- ติดตั้งชุด BAX จำนวน ๑ ชุด.....

๖. หม้อแปลงภายใน

- ปักเสา คอร..... เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลงจำนวน..... ชุด
- ติดตั้งหม้อแปลงขนาด..... เค.วี.เอ. ระบบ..... เฟส จำนวน..... เครื่อง
- ติดตั้งชุดประกอบหม้อแปลง..... เควีเอ จำนวน..... ชุด.....

๗. ไฟสาธารณะ (๐๒.๒)


- ปักเสา คอร..... เมตร จำนวน..... ต้น
- พาดสาย..... ต.มม. จำนวน..... เส้น ระยะทาง..... ม.
-

เงินลงทุน (บาท) องค์การจัดการน้ำเสีย

แผนก	งบ กฟภ.		งบผู้ใช้ไฟ
	งบทำการ	งบลงทุน	
๑. แผนกแรงสูง (๐๑.๑)	-	-	-
๒. แผนกแรงสูงภายนอก (๕๐%)	-	-	-
๓. แผนกแรงต่ำ (๐๑.๑)	-	-	-
๔. แผนกร้อยกรองแรงต่ำ (๐๑.๑)	-	-	-
๕. แผนกแรงสูงภายใน (๐๒.๒)	-	-	๒๐,๒๒๗.๐๐
๖. หม้อแปลงภายใน	-	-	-
๗. ไฟสาธารณะ (๐๒.๒)	-	-	-
๘. ค่าสมทบแรงสูง	-	-	๕,๐๐๐.๐๐
๙. ค่าตรวจสอบแบบและแผนผัง	-	-	-
๑๐. ค่าตรวจสอบแรงสูงภายใน	-	-	-
รวมเป็นเงิน	-	-	๒๕,๒๒๗.๐๐
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %		๑,๗๖๕.๘๙
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		๒๖,๙๙๒.๘๙

เงินลงทุน ส่วนที่เป็นงบค่าใช้จ่ายของผู้ใช้ไฟ เป็นเงินจำนวน ๒๖,๙๙๒.๘๙ บาท
(สองหมื่นหกพันเก้าร้อยเก้าสิบสองบาทแปดสิบเก้าสตางค์) เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินตามข้อ
เป็นทรัพย์สินของ กฟภ. ส่วนทรัพย์สินตามข้อ ๕ เป็นทรัพย์สินของผู้ใช้ไฟ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียด,แผนผังและประมาณการมาเพื่อประกอบการ
พิจารณาด้วยแล้ว


ลงชื่อ 

(นายรัชต คงขยาสุนวัฒน์)

วศก.๖ ผมต.กฟอ.บ้านฉาง

ที่ บอ.-บค./๑๐๘

อนุมัติ - ดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้อง

ลงชื่อ 

(นายประเมษฐ์ ปิงเมือง)

ตำแหน่ง รรจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก. กฟอ.บ้านฉาง. #FA72636511150002

๓-15 ม.๒ 65