



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟอ.บ้านฉาง ถึง ผจก.กฟอ.บ้านฉาง
เลขที่ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
เรื่อง ขยายเขต กฟอ.บ้านฉาง - นายเอกชัย อลงกรณ์ทักษิณ
อ้างถึง
เรียน ผจก.กฟอ.บ้านฉาง ผ่าน ทผ.บค.

ตาม คำร้องฯ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า และประมาณการค่าใช้จ่าย
นั้น ผบค.กฟอ.บ้านฉาง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นายเอกชัย อลงกรณ์ทักษิณ เลขที่ ๑๑๒/๑๑๔
หมู่ที่ ๕ ถนน ตำบล หนองปรือ อำเภอ นางละมุง
จังหวัด ชลบุรี

๒. สถานที่ขอใช้ไฟ โกดังเก็บของ ร่มพลอินเอร์เนชั่นแนล เลขที่ ๑๑๒/๑๑๔/๑๔
หมู่ที่ ๕ ถนน ตำบล พลา อำเภอ บ้านฉาง
จังหวัด ระยอง

ขอใช้ไฟเพื่อ - รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส
ระบบ ๒๒ เค.วี. วงจรที่ ๒ จากสถานีจ่ายไฟฟ้า บ้านฉาง ห่างจากสถานีจ่ายไฟฟ้า ฯ
ประมาณ ๘ ก.ม.

๓. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย - ราย ไฟฟ้ากำลัง - ราย
โหลดรวมประมาณ กิโลวัตต์

๔. ผู้รายละเอียดไฟฟ้ากำลังไฟ

๔.๑
๔.๑
๔.๑
๔.๑

วิธีการดำเนินการ

๑. แผนกแรงสูงภายนอก

- ปีกเสา คอร.....๑๒.๒๐.....เมตร จำนวน.....๑.....ต้น
- พาดสาย.....๕๐ SAC, ๒๕ OHGW.....ต.มม. จำนวน.....๓,๑.....เส้น ระยะทาง.....๒๕.....ม.
- ติดตั้ง อุปกรณ์ประกอบหัวเสาแรงสูง DE.X และ Connection line.X จำนวน ๑ ชุด

๒. แผนกแรงสูงภายใน

- ปีกเสา คอร.....๑๒.๐๐.....เมตร จำนวน.....๑.....ต้น
- พาดสาย.....๕๐ SAC, ๒๕ OHGW.....ต.มม. จำนวน.....๓,๑.....เส้น ระยะทาง.....๒๐.....ม.
- ติดตั้ง อุปกรณ์ประกอบหัวเสาแรงสูง DDE.AL และ Connection line.X จำนวน ๑ ชุด

๓. หม้อแปลงภายใน

- ปีกเสา คอร.....เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลงจำนวน.....ชุด
- ติดตั้งหม้อแปลงขนาด.....เค.วี.เอ. ระบบ.....เฟส จำนวน.....เครื่อง

๔. แผนกแรงต่ำ (๐๑.๑)

- ปีกเสา คอร.....เมตร จำนวน.....ต้น
- พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.

๕. แผนกรีดถอนแรงต่ำ (๐๑.๑)

- รีดถอนเสา คอร.....เมตร จำนวน.....ต้น
- รีดถอนสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- รีดถอนสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.

๖. ไฟสาธารณะ (๐๒.๒)

- ปีกเสา คอร.....เมตร จำนวน.....ต้น
- พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- ติดตั้งชุดไฟโตะสวิทช์ควบคุมไฟถนนขนาด.....แอมป์ จำนวน.....ชุด

เงินลงทุน (บาท).....นายเอกชัย อลงกรณ์ทักษิณ.....

แผนก	งบ กฟภ.		งบผู้ใช้ไฟ
	งบทำการ	งบลงทุน	
๑. แผนกแรงสูงภายนอก	-	-	๕๑,๙๗๗.๐๐
๒. แผนกแรงสูงภายใน	-	-	๗๓,๑๙๙.๐๐
๓. หม้อแปลงภายใน	-	-	-
๔. แผนกแรงต่ำ (๐๑.๑)	-	-	-
๕. แผนกรื้อถอนแรงต่ำ (๐๑.๑)	-	-	-
๖. ไฟสาธารณะ (๐๒.๒)	-	-	-
๗. ค่าสมทบแรงสูง	-	-	๑๐๐,๐๐๐.๐๐
๘. ค่าตรวจสอบแบบและแผนผัง	-	-	๒,๐๐๐.๐๐
๙. ค่าตรวจสอบแรงสูงภายใน	-	-	-
รวมเป็นเงิน	-	-	๒๒๗,๑๗๖.๐๐
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %		๑๕,๙๐๒.๓๒
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		๒๔๓,๐๗๘.๓๒

เงินลงทุน ส่วนที่เป็นงบค่าใช้จ่ายของผู้ใช้ไฟ เป็นเงินจำนวน.....๒๔๓,๐๗๘.๓๒.....บาท
 (สองแสนสี่หมื่นสามพันเจ็ดสิบแปดบาทสามสิบสองสตางค์) เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินตามข้อ.....๑.....
 เป็นทรัพย์สินของ.....กฟภ.....ส่วนทรัพย์สินตามข้อ.....๒.....เป็นทรัพย์สินของ.....ผู้ใช้ไฟ.....

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียด,แผนผังและประมาณการมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ลงชื่อ.....
 (นายราชต์ คงยาสุขวัฒน์)
 วศก.๖ ผมต.ฟอ.บ้านฉาง
/...../.....

ที่ บฉ.-บค./...๑๑๙๗.....
 อนุมัติ - ดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้อง

ลงชื่อ.....

(นายประเมษฐ์ บึงเมือง...)

ตำแหน่ง รรจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก. กฟอ.บ้านฉาง # PA72636511160001

...../...../.....

สอ. 16 พ.ค. 65