



- - ม.ค. 2566

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก พชง.๓ ผบค.ภพอ.นล. ถึง ผจก.ภพอ.บ้านฉาง
เลขที่ วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖
เรื่อง ขยายเขต.ภพอ.บ้านฉาง - บจก.ชัยศิริ หรือทเพอร์ดี
อ้างถึง
เรียน ผจก.ภพอ.บ้านฉาง ผ่าน ผผ.บค.

ตาม คำร้องฯ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า และประมาณการค่าใช้จ่าย
นั้น ผบค.ภพอ.บ้านฉาง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ บจก.ชัยศิริ หรือทเพอร์ดี เลขที่ ดต๓/๑.
หมู่ที่ ๒ ถนน ตำบล บ้านฉาง อำเภอ บ้านฉาง
จังหวัด ระยอง

๒. สถานที่ขอใช้ไฟ โครงการ ศิริกุล แกรนด์วิลล์ เลขที่
หมู่ที่ ๒ ถนน ตำบล บ้านฉาง อำเภอ บ้านฉาง
จังหวัด ระยอง

ขอใช้ไฟเพื่อ รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส
ระบบ ๒๒ เค.วี. วงจรที่ จากสถานีจ่ายไฟฟ้า บ้านฉาง ห่างจากสถานีจ่ายไฟฟ้า ฯ
ประมาณ ก.ม.

๓. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย ราย ไฟฟ้ากำลัง
โหลดรวมประมาณ กิโลวัตต์

๔. ผู้รายละเอียดไฟฟ้ากำลังไฟ

๔.๑
๔.๑
๔.๑
๔.๑

วิธีการดำเนินการ

๑. แรงสูงภายนอก(๐๓.๑)

- [] ปีกเสา คอร..... เมตร จำนวน..... ต้น
- [] พาดสาย..... ต.มม. จำนวน..... เส้น ระยะทาง..... ม.
- [] พาดสาย..... ต.มม. จำนวน..... เส้น ระยะทาง..... ม.
- []

๒. หม้อแปลงภายนอก (๐๒.๑)

- [] ปีกเสา คอร..... เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลงจำนวน..... ชุด
- [] ติดตั้งหม้อแปลงขนาด..... คิว.เอ. ระบบ..... เฟส จำนวน..... เครื่อง
- [] ติดตั้งชุดประกอบหม้อแปลง..... คิว.เอ. ๓ เฟส จำนวน..... ชุด

๓. แรงต่ำภายนอก (๐๒.๑)

- [] ปีกเสา คอร..... ๙.๐๐..... เมตร จำนวน..... ต้น
- [] พาดสาย..... ๕๕AW..... ต.มม. จำนวน..... เส้น ระยะทาง..... ๒๓๕..... ม.
- []

๔. แรงสูงภายนอก(๐๒.๑)

- [] ปีกเสา คอร..... ๑๒.๐๐,๑๒.๒๐..... เมตร จำนวน..... ต้น
- [] พาดสาย..... ๒๕OHGW,๕๐SAC..... ต.มม. จำนวน..... เส้น ระยะทาง..... ๑๑๐..... ม.
- [] พาดสาย..... ต.มม. จำนวน..... เส้น ระยะทาง..... ม.
- []

๕. ร้อยกรองแรงสูง(๐๑.๑)

- [] ร้อยกรองเสา คอร..... เมตร จำนวน..... ต้น
- [] ร้อยกรองสาย..... ต.มม. จำนวน..... เส้น ระยะทาง..... ม.
- [] ร้อยกรองสาย..... ต.มม. จำนวน..... เส้น ระยะทาง..... ม.
- []

๖. ร้อยกรองแรงต่ำ(๐๑.๑)

- [] ร้อยกรองเสา คอร..... เมตร จำนวน..... ต้น
- [] ร้อยกรองสาย..... ต.มม. จำนวน..... เส้น ระยะทาง..... ม.
- [] ร้อยกรองสาย..... ต.มม. จำนวน..... เส้น ระยะทาง..... ม.
- []

๗. ไฟสาธารณะ(๐๒.๒)

- [] ปีกเสา คอร..... เมตร จำนวน..... ต้น
- [] พาดสาย..... ๕๐AW..... ต.มม. จำนวน..... เส้น ระยะทาง..... ๒๕๐..... ม.
- [] ชุด ไฟได้ว.๑ ชุด.....

เงินลงทุน (บาท) บจก. ชัยศิริ หรือ เพอร์ดี

แผนก	งบ กฟภ.		งบผู้ใช้ไฟ
	งบทำการ	งบลงทุน	
๑. แร่งสูงภายนอก (๐๒.๑)	-	-	๑๕๙,๙๙๘.๐๐
๒. หม้อแปลงภายนอก (๐๒.๑)	-	-	๒๖๕,๙๓๗.๐๐
๓. แร่งต่ำภายนอก (๐๒.๑)	-	-	๑๔๑,๙๖๘.๐๐
๔. แร่งสูงภายนอก	-	-	-
๕. รีดออนแรงสูง	-	-	-
๖. รีดออนแรงต่ำ	-	-	-
๗. ไฟสาธารณะ	-	-	๓๐,๖๖๖.๐๐
๘. ค่าสมทบแรงสูง	-	-	๑๖,๐๐๐.๐๐
๙. ค่าตรวจสอบแบบและแผนผัง	-	-	-
๑๐. ค่าตรวจสอบแรงสูงภายใน	-	-	-
รวมเป็นเงิน	-	-	๖๑๔,๕๖๙.๐๐
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %		๔๓,๐๑๙.๘๓
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		๖๕๗,๕๘๘.๘๓

เงินลงทุน ส่วนที่เป็นงบค่าใช้จ่ายของผู้ใช้ไฟ เป็นเงินจำนวน ๖๕๗,๕๘๘.๘๓ บาท
 (ทดแทนหัวหมั้นเจ็ดพันห้าร้อยแปดสิบแปดบาทแปดสิบสามสตางค์) เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินตามข้อ ๒.๓.๔
 เป็นทรัพย์สินของ กฟภ. ส่วนทรัพย์สินตามข้อ ๗ เป็นทรัพย์สินของ ผู้ใช้ไฟ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียด,แผนผังและประมาณการมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว


ลงชื่อ 

(นายณัฐพล คำหล่อ)

พชช.๓ ผบ.ค.กฟอ.บ้านฉาง

ที่ บจ.-บค./ ๐๑๘.....

อนุมัติ - ดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้อง

ลงชื่อ 

(นายประเมษฐ์ ปิงเมือง)

ตำแหน่ง.รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก. กฟอ.บ้านฉาง.

FA7263601130001

ณ. 13 ต.ค. ๖๖