



- - ม.ค. 2566

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบ.ค.กฟอ.บ้านฉาง ถึง ผจก.กฟอ.บ้านฉาง
เลขที่ วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๖
เรื่อง ขยายเขต กฟอ.บ้านฉาง - องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
อ้างถึง
เรียน ผจก.กฟอ.บ้านฉาง ผ่าน ผบ.ค. *ผบ.ค.บ้านฉาง*

ตาม คำร้องว่า แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า และประมาณการค่าใช้จ่าย
นั้น ผบ.ค.กฟอ.บ้านฉาง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เลขที่
หมู่ที่ ถนน สุขุมวิท ตำบล เนินพระ อำเภอ เมืองระยอง
จังหวัด ระยอง

๒. สถานที่ขอใช้ไฟ ซ.เทศบาลสำนักทอน ๑๒/๑๐ เลขที่
หมู่ที่ ๕ ถนน ตำบล สำนักทอน อำเภอ บ้านฉาง
จังหวัด ระยอง

ขอใช้ไฟเพื่อ รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส
ระบบ ๒๒ เค.วี. วงจรที่ ๕ จากสถานีจ่ายไฟฟ้า บ้านฉาง ห่างจากสถานีจ่ายไฟฟ้า
ประมาณ ๑๒ ก.ม.

๓. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย - ราย ไฟฟ้ากำลัง - ราย
โหลดรวมประมาณ กิโลวัตต์

๔. ผู้รายละเอียดไฟฟ้ากำลังไฟ

๔.๑
๔.๑
๔.๑
๔.๑

วิธีการดำเนินการ

๑. แผนกแรงสูงภายนอก (๐๒.๑)

- ปีกเสา คอร..... เมตร จำนวน..... ต้น
- พาดสาย..... ต.มม. จำนวน..... เส้น ระยะทาง..... ม.
- ติดตั้ง อุปกรณ์ประกอบหัวเสาแรงสูง DE.X และ connection line จำนวน ๔ ชุด

๒. แผนกแรงสูงภายใน (๐๒.๒)

- ปีกเสา คอร..... เมตร จำนวน..... ต้น
- พาดสาย..... ต.มม. จำนวน..... เส้น ระยะทาง..... ม.

๓. หม้อแปลงภายใน

- ปีกเสา คอร..... เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลงจำนวน..... ชุด
- ติดตั้งหม้อแปลงขนาด ๓๐ เค.วี.เอ. ระบบ ๑ เฟส จำนวน ๑ เครื่อง
- ติดตั้งชุดประกอบหม้อแปลงขนาดหม้อแปลง ๓๐ เค.วี.เอ จำนวน ๑ ชุด

๔. แผนกแรงต่ำ (๐๑.๑)

- ปีกเสา คอร..... เมตร จำนวน..... ต้น
- พาดสาย..... ต.มม. จำนวน..... เส้น ระยะทาง..... ม.
- พาดสาย..... ต.มม. จำนวน..... เส้น ระยะทาง..... ม.

๕. แผนกร้อยถอนแรงต่ำ (๐๑.๑)

- ร้อยถอนเสา คอร..... เมตร จำนวน..... ต้น
- ร้อยถอนสาย..... ต.มม. จำนวน..... เส้น ระยะทาง..... ม.
- ร้อยถอนสาย..... ต.มม. จำนวน..... เส้น ระยะทาง..... ม.

๖. ไฟสาธารณะ (๐๒.๒)

- ปีกเสา คอร..... เมตร จำนวน..... ต้น
- พาดสาย..... ต.มม. จำนวน..... เส้น ระยะทาง..... ม.

เงินลงทุน (บาท)..... องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง.....

แผนก	งบ กฟภ.		งบผู้ใช้ไฟ
	งบทำการ	งบลงทุน	
๑. แผนกแรงสูงภายนอก (๐๒.๑)	-	-	-
๒. แผนกแรงสูงภายใน (๐๒.๒)	-	-	-
๓. หม้อแปลงภายใน	-	-	๑๕๖,๖๑๒.๐๐
๔. แผนกแรงต่ำ (๐๑.๑)	-	-	-
๕. แผนกรีดถอนแรงต่ำ (๐๑.๑)	-	-	-
๖. ไฟสาธารณะ (๐๒.๒)	-	-	-
๗. ค่าสมทบแรงสูง	-	-	๓,๐๐๐.๐๐
๘. ค่าตรวจสอบแบบและแผนผัง	-	-	-
๙. ค่าตรวจสอบแรงสูงภายใน	-	-	-
รวมเป็นเงิน	-	-	๑๕๙,๖๑๒.๐๐
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %		๑๑,๑๗๒.๘๔
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		๑๗๐,๗๘๔.๘๔

เงินลงทุน ส่วนที่เป็นงบค่าใช้จ่ายของผู้ใช้ไฟ เป็นเงินจำนวน..... ๑๗๐,๗๘๔.๘๔..... บาท
(หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดร้อยแปดสิบสี่บาทแปดสิบสี่สตางค์) เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินตามข้อ.....
เป็นทรัพย์สินของ..... กฟภ..... ส่วนทรัพย์สินตามข้อ..... ๓..... เป็นทรัพย์สินของ..... ผู้ใช้ไฟ.....

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียด,แผนผังและประมาณการมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ บอ.-บค./ ๐๐๒๓.....
อนุมัติ - ดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้อง

ลงชื่อ.....
(นายประเมษฐ์ ปิงเมือง)

ตำแหน่ง. รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก. กฟอ.บ้านฉาง.

ลงชื่อ.....
(นายรชต. คงขยาสุขวัฒน์)
วศก.๖ ผมต.ฟอ.บ้านฉาง

#F970706601310002

๓๑ มี.ค. ๖๖