



- - ก.พ. 2566

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟอ.บ้านฉาง ถึง ผจก.กฟอ.บ้านฉาง
เลขที่ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖
เรื่อง ขยายเขต กฟอ.บ้านฉาง - นายธวัชชัย ตั้งใจตรง
อ้างถึง
เรียน ผจก.กฟอ.บ้านฉาง ผ่าน ผบ.ค. *ผบ.ค. ธีร*

ตาม คำร้องฯ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า และประมาณการค่าใช้จ่าย
นั้น ผบค.กฟอ.บ้านฉาง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นายธวัชชัย ตั้งใจตรง เลขที่ ๑๙/๑๖
หมู่ที่ ถนน ตำบล แขวงลุมพินี อำเภอ เขตปทุมวัน
จังหวัด กรุงเทพฯ

๒. สถานที่ขอใช้ไฟ เลขที่ ๔๐/๑๔
หมู่ที่ ๒ ถนน ตำบล สำนักท้อน อำเภอ บ้านฉาง
จังหวัด ระยอง

ขอใช้ไฟเพื่อ รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส
ระบบ ๒๒ เค.วี. วงจรที่ ๙ จากสถานีจ่ายไฟฟ้า บ้านฉาง ห่างจากสถานีจ่ายไฟฟ้า ฯ
ประมาณ ๑๐ ก.ม.

๓. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย ราย ไฟฟ้ากำลัง ราย
โหลดรวมประมาณ กิโลวัตต์

๔. ผู้รายละเอียดไฟฟ้ากำลังไฟ

๔.๑
๔.๑
๔.๑
๔.๑

วิธีการดำเนินการ

๑. แผนกแรงสูงภายนอก (๐๒.๑)

- ปักเสา คอร..... เมตร จำนวน ต้น
- พาดสาย..... ต.มม. จำนวน เส้น ระยะทาง..... ม.

๒. แผนกแรงสูงภายใน (๐๒.๒)

- ปักเสา คอร..... เมตร จำนวน ต้น
- พาดสาย..... ต.มม. จำนวน เส้น ระยะทาง..... ม.
- ติดตั้ง อุปกรณ์ประกอบหัวเสาแรงสูง BAX จำนวน ๑ ชุด

๓. หม้อแปลงภายใน

- ปักเสา คอร..... เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลงจำนวน..... ชุด
- ติดตั้งหม้อแปลงขนาด..... เค.วี.เอ. ระบบ..... เฟส จำนวน..... เครื่อง
- ติดตั้งชุดประกอบหม้อแปลงแขวนขนาดหม้อแปลง..... เค.วี.เอ. จำนวน - ชุด

๔. แผนกแรงต่ำ (๐๑.๑)

- ปักเสา คอร..... เมตร จำนวน ต้น
- พาดสาย..... ต.มม. จำนวน เส้น ระยะทาง..... ม.
- พาดสาย..... ต.มม. จำนวน เส้น ระยะทาง..... ม.

๕. แผนกรื้อถอนแรงต่ำ (๐๑.๑)

- รื้อถอนเสา คอร..... เมตร จำนวน ต้น
- รื้อถอนสาย..... ต.มม. จำนวน เส้น ระยะทาง..... ม.
- รื้อถอนสาย..... ต.มม. จำนวน เส้น ระยะทาง..... ม.

๖. ไฟสาธารณะ (๐๒.๒)


- ปักเสา คอร..... เมตร จำนวน ต้น
- พาดสาย..... ต.มม. จำนวน เส้น ระยะทาง..... ม.

เงินลงทุน (บาท) นายอวัชชัย ตั้งใจตรง

แผนก	งบ กฟภ.		งบผู้ใช้ไฟ
	งบทำการ	งบลงทุน	
๑. แผนกแรงสูงภายนอก (๐๒.๑)	-	-	-
๒. แผนกแรงสูงภายใน (๐๒.๒)	-	-	๒๔,๗๑๐.๐๐
๓. หม้อแปลงภายใน	-	-	-
๔. แผนกแรงต่ำ (๐๑.๑)	-	-	-
๕. แผนกรื้อถอนแรงต่ำ (๐๑.๑)	-	-	-
๖. ไฟสาธารณะ (๐๒.๒)	-	-	-
๗. ค่าสมทบแรงสูง	-	-	๑๖,๐๐๐.๐๐
๘. ค่าตรวจสอบแบบและแผนผัง	-	-	-
๙. ค่าตรวจสอบแรงสูงภายใน	-	-	๒,๐๐๐.๐๐
รวมเป็นเงิน	-	-	๔๒,๗๑๐.๐๐
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %		๒,๙๘๙.๗๐
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		๔๕,๖๙๙.๗๐

เงินลงทุน ส่วนที่เป็นงบค่าใช้จ่ายของผู้ใช้ไฟ เป็นเงินจำนวน ๔๕,๖๙๙.๗๐ บาท
(สี่หมื่นห้าพันหกกร้อยเก้าสิบเก้าบาทเจ็ดสิบสตางค์) เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินตามข้อ
เป็นทรัพย์สินของ กฟภ. ส่วนทรัพย์สินตามข้อ ๒ เป็นทรัพย์สินของผู้ใช้ไฟ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียด,แผนผังและประมาณการมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว


ลงชื่อ 

(นายจรต คงขยาสุขวัฒน์)

วศก.๖ ผมต.ฟอ.บ้านฉาง

ที่ บฉ.-บค./ ๐๐๒๒๗

อนุมัติ - ดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้อง

ลงชื่อ 

(นายประเมษฐ์ บึงเมือง)

ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก. กฟอ.บ้านฉาง

#F47263602030001

๑๖. 3 ก.พ. ๖๖