



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
Provincial Electricity Authority

จาก พช.๓.ผบค.ภพอ.บ้านฉาง ถึง ผจก.ภพอ.บ้านฉาง
เลขที่ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๖
เรื่อง ขยายเขต.ภพอ.บ้านฉาง.-โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๓ (จุดที่ ๙)
อ้างถึง

เรียน ผจก.ภพอ.บ้านฉาง ผ่าน ผ.บ.ค.

ตาม คำร้อง ฯ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า และประมาณการค่าใช้จ่าย
นั้น ผบค.ภพอ.บ้านฉาง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ใช้ไฟ โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๓ เลขที่
หมู่ที่ ๕ ถนน ตำบล สำนักท่อน อำเภอ บ้านฉาง
จังหวัด ระยะของ

๒. สถานที่ขอใช้ไฟ SP.๙ เลขที่
หมู่ที่ ถนน ตำบล บ้านฉาง อำเภอ บ้านฉาง
จังหวัด ระยะของ

ขอใช้ไฟเพื่อ ไฟส่องสว่างสาธารณะ รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส
ระบบ ๒๒๐ เค.วี. วงจรที่ ๖ จากสถานีจ่ายไฟฟ้า บ้านฉาง ห่างจากสถานีจ่ายไฟฟ้า ฯ
ประมาณ ๙.๐ กม.

๓. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย ราย ไฟฟ้ากำลัง ราย
โหลดรวมประมาณ กิโลวัตต์

๔. ผู้รายละเอียดไฟฟ้ากำลังไฟ

๔.๑
๔.๑
๔.๑
๔.๑

วิธีการดำเนินการ

๑. รื้อถอนแรงสูง

- [] รื้อถอนเสา คอ.....เมตร จำนวน.....ต้น
- [] รื้อถอนสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- [] รื้อถอนสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- []

๒. แรงสูงภายนอก ๕๐ %

- [] ปักเสา คอ.....เมตร จำนวน.....ต้น
- [] พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- [] พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- []

๓. แรงสูงภายนอก

- [] ปักเสา คอ.....เมตร จำนวน.....ต้น
- [] พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- [] พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- []

๔. รื้อถอนหม้อแปลงภายนอก

- [] รื้อถอนเสา คอ.....เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลงจำนวน.....ชุด
- [] รื้อถอนหม้อแปลงขนาด.....เค.วี.เอ. ระบบ.....เฟส จำนวน.....เครื่อง
- []

๕. หม้อแปลงภายใน (๐๒.๒)

- [] ปักเสา คอ.....เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบแขวนหม้อแปลง จำนวน.....ชุด
- [] ติดตั้งหม้อแปลงขนาด.....๓๐.....เค.วี.เอ. ระบบ.....๑ เฟส จำนวน.....๑.....เครื่อง
- [] ติดตั้งชุดประกอบหม้อแปลง ๓๐.เควีเอ.๑.เฟส จำนวน ๑.ชุด.....

๖. รื้อถอนแรงต่ำ

- [] รื้อถอนเสา คอ.....เมตร จำนวน.....ต้น
- [] รื้อถอนสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- [] รื้อถอนสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- []

๗. แรงต่ำภายนอก

- [] ปักเสา คอ.....เมตร จำนวน.....ต้น
- [] พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- [] พาดสายเมนชายคา.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- []

เงินลงทุน (บาท)....โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๓ (จุดที่ ๙)

แผนก	งบ กฟภ.		งบผู้ใช้ไฟ
	งบทำการ	งบลงทุน	
รถยนต์แรงสูงภายนอก	-	-	-
แรงสูงภายนอก (๐๒.๑)	-	-	-
รถยนต์หม้อแปลงภายนอก	-	-	-
หม้อแปลงภายใน (๐๒.๒)	-	-	๑๕๖,๖๐๓.๐๖
รถยนต์แรงต่ำภายนอก	-	-	-
แรงต่ำภายนอก	-	-	-
ไฟฟ้าสาธารณะ	-	-	-
ค่าสมทบ	-	-	๓,๐๐๐.๐๐
ค่าตรวจสอบแบบและแผนผัง	-	-	-
รวมเป็นเงิน	-	-	๑๕๙,๖๐๓.๐๖
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %		๑๑,๑๗๒.๒๑
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		๑๗๐,๗๗๕.๒๗

เงินลงทุน ส่วนที่เป็นงบค่าใช้จ่ายของผู้ใช้ไฟ เป็นเงินจำนวน.....๑๗๐,๗๗๕.๒๗.....บาท
(หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้าบาทยี่สิบเจ็ดสตางค์.) เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินตาม ข้อ.....เป็น
ทรัพย์สินของ.....กฟภ.....ส่วนทรัพย์สินตามข้อ.....๕.....เป็นทรัพย์สินของผู้ใช้ไฟ.....

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียด,แผนผังและประมาณการมาเพื่อประกอบการ
พิจารณาด้วยแล้ว

ลงชื่อ.....

(นายณัฐพล คำหล่อ.)

ที่ บอ.-บค./.....๐๐๑๒.....

อนุมัติ - ดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้อง

ลงชื่อ.....

(.....นายประเมษฐ์ ปิงเมือง.....)

ตำแหน่ง วิศว.(ท.) ปฏิบัติงานแทน ผจก. กฟอ.บ้านฉาง

...../...../.....

#F90096602090003

ส. ๙๐.พ.๖๖