



-- ก.พ. 2566

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
Provincial Electricity Authority

จาก พงษ.๓.ผบ.ค.ภ.พ.อ.บ้านฉาง ถึง ผบ.ค.ภ.พ.อ.บ้านฉาง
เลขที่ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๖
เรื่อง ขยายเขต.ภ.พ.อ.บ้านฉาง - โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข.๓ (จุดที่.๒)
อ้างถึง

เรียน ผบ.ค.ภ.พ.อ.บ้านฉาง ผ่าน ผบ.ค.

ตาม คำร้อง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า และประมาณการค่าใช้จ่าย
นั้น ผบ.ค.ภ.พ.อ.บ้านฉาง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้:-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข.๓ เลขที่
หมู่ที่ ๕ ถนน ตำบล สำนักท่อน อำเภอ บ้านฉาง
จังหวัด ระยอง

๒. สถานที่ขอใช้ไฟ SP.๒ เลขที่
หมู่ที่ ถนน ตำบล บ้านฉาง อำเภอ บ้านฉาง
จังหวัด ระยอง

ขอใช้ไฟเพื่อ ไฟส่องสว่างสาธารณะ รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส
ระบบ ๒๒ เค.วี. วงจรที่ ๙ จากสถานีจ่ายไฟฟ้า บ้านฉาง ห่างจากสถานีจ่ายไฟฟ้า
ประมาณ ๓.๕ ก.ม.

๓. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย ราย ไฟฟ้ากำลัง ราย
โหลดรวมประมาณ - กิโลวัตต์

๔. ผู้รายละเอียดไฟฟ้ากำลังไฟ

๔.๑
๔.๑
๔.๑
๔.๑

วิธีการดำเนินการ

๑. รื้อถอนแรงสูง

- [] รื้อถอนเสา คอรั.....เมตร จำนวน.....ต้น
- [] รื้อถอนสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- [] รื้อถอนสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- []

๒. แรงสูงภายนอก ๕๐ %

- [] ปีกเสา คอรั.....เมตร จำนวน.....ต้น
- [] พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- [] พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- []

๓. แรงสูงภายนอก(๑๒.๑)

- [] ปีกเสา คอรั.....เมตร จำนวน.....ต้น
- [] พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- [] พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- [] อุปกรณ์ประกอบหัวเสาแรงสูง.....

๔. รื้อถอนหม้อแปลงภายนอก

- [] รื้อถอนเสา คอรั.....เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลงจำนวน.....ชุด
- [] รื้อถอนหม้อแปลงขนาด.....เค.วี.เอ. ระบบ.....เฟส จำนวน.....เครื่อง
- []

๕. หม้อแปลงภายใน (๑๒.๒)

- [] ปีกเสา คอรั.....เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบแขวนหม้อแปลง จำนวน.....ชุด
- [] ติดตั้งหม้อแปลงขนาด.....๓๐.....เค.วี.เอ. ระบบ.....๑ เฟส จำนวน.....๑.....เครื่อง
- [] ติดตั้งชุดประกอบหม้อแปลง ๓๐.เควีเอ. ๑.เฟส จำนวน ๑.ชุด.....

๖. รื้อถอนแรงต่ำ

- [] รื้อถอนเสา คอรั.....เมตร จำนวน.....ต้น
- [] รื้อถอนสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- [] รื้อถอนสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- []

๗. แรงต่ำภายนอก

- [] ปีกเสา คอรั.....เมตร จำนวน.....ต้น
- [] พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- [] พาดสายเมนชายคา.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- []

เงินลงทุน (บาท).....โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข.๓.....(จุดที่.๒)

แผนก	งบ กฟผ.		งบผู้ใช้ไฟ
	งบทำการ	งบลงทุน	
รื้อถอนแรงสูงภายนอก	-	-	-
แรงสูงภายนอก (๐๒.๑)	-	-	๘,๖๓๕.๐๐
รื้อถอนหม้อแปลงภายนอก	-	-	-
หม้อแปลงภายใน (๐๒.๒)	-	-	๑๕๖,๖๐๓.๖๐
รื้อถอนแรงต่ำภายนอก	-	-	-
แรงต่ำภายนอก	-	-	-
ไฟฟ้าสาธารณะ	-	-	-
ค่าสมทบ	-	-	๓,๐๐๐.๐๐
ค่าตรวจสอบแบบและแผนผัง	-	-	-
รวมเป็นเงิน	-	-	๑๖๘,๒๓๘.๐๖
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %		๑๑,๗๗๖.๖๖
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		๑๘๐,๐๑๔.๗๒

เงินลงทุน ส่วนที่เป็นงบค่าใช้จ่ายของผู้ใช้ไฟ เป็นเงินจำนวน.....๑๘๐,๐๑๔.๗๒.....บาท
(หนึ่งแสนแปดหมื่นสิบสี่บาทเจ็ดสิบสองสตางค์.) เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินตาม ข้อ.....๓.....เป็นทรัพย์สิน
ของ.....กฟผ.....ส่วนทรัพย์สินตามข้อ.....๕.....เป็นทรัพย์สินของ.....ผู้ใช้ไฟ.....

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียด,แผนผังและประมาณการมาเพื่อประกอบการ
พิจารณาด้วยแล้ว

ลงชื่อ.....

(นายณัฐพล คำหล่อ.)

ที่ บฉ.-บค./.....๐๐๐๕.....

อนุมัติ - ดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้อง

ลงชื่อ.....

(.....นายประเมษฐ์ ปิงเมือง.....)

ตำแหน่ง.รจก.(ท).ปฏิบัติงานแทน.ผจก. กฟผ.บ้านฉาง

F900926602090010

ลว. ๑๑.พ.๖๖