



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
Provincial Electricity Authority

จาก พช.๓.ผบค.ภฟอ.บ้านฉาง ถึง ผบค.ภฟอ.บ้านฉาง
เลขที่ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๖
เรื่อง ขยายเขต ภฟอ.บ้านฉาง - โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข.๓ (จุดที่.๑๑)
อ้างถึง

เรียน ผบค.ภฟอ.บ้านฉาง ผ่าน ทบ.บค.

ตาม คำร้อง ฯ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า และประมาณการค่าใช้จ่าย
นั้น ผบค.ภฟอ.บ้านฉาง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข.๓ เลขที่
หมู่ที่ ๕ ถนน ตำบล สำนักท่อน อำเภอ บ้านฉาง
จังหวัด ระยอง

๒. สถานที่ขอใช้ไฟ SP.๑๑ เลขที่
หมู่ที่ ถนน ตำบล บ้านฉาง อำเภอ บ้านฉาง
จังหวัด ระยอง

ขอใช้ไฟเพื่อ ไฟส่องสว่างสาธารณะ รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส
ระบบ ๒๒ เค.วี. วงจรที่ ๘ จากสถานีจ่ายไฟฟ้า บ้านฉาง ห่างจากสถานีจ่ายไฟฟ้า ฯ
ประมาณ ๕.๑ ก.ม.

๓. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย ราย ไฟฟ้ากำลัง ราย
โหลดรวมประมาณ กิโลวัตต์

๔. ผู้รายละเอียดไฟฟ้ากำลังไฟ

๔.๑
๔.๑
๔.๑
๔.๑

วิธีการดำเนินการ

๑. ร้อยกรองแรงสูง

- [] ร้อยกรองเสา คอรั. เมตร จำนวน ต้น
- [] ร้อยกรองสาย ต.มม. จำนวน เส้น ระยะทาง ม.
- [] ร้อยกรองสาย ต.มม. จำนวน เส้น ระยะทาง ม.
- []

๒. แรงสูงภายนอก ๕๐ %

- [] ปักเสา คอรั. เมตร จำนวน ต้น
- [] พาดสาย ต.มม. จำนวน เส้น ระยะทาง ม.
- [] พาดสาย ต.มม. จำนวน เส้น ระยะทาง ม.
- []

๓. แรงสูงภายนอก (๑๒.๑)

- [] ปักเสา คอรั. เมตร จำนวน ต้น
- [] พาดสาย ต.มม. จำนวน เส้น ระยะทาง ม.
- [] พาดสาย ต.มม. จำนวน เส้น ระยะทาง ม.
- [] อุปกรณ์ประกอบหัวเสาแรงสูง

๔. ร้อยกรองหม้อแปลงภายนอก

- [] ร้อยกรองเสา คอรั. เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลงจำนวน ชุด
- [] ร้อยกรองหม้อแปลงขนาด เค.วี.เอ. ระบบ เฟส จำนวน เครื่อง
- []

๕. หม้อแปลงภายใน (๑๒.๒)

- [] ปักเสา คอรั. เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบแขวนหม้อแปลง จำนวน ชุด
- [] ติดตั้งหม้อแปลงขนาด ๓๐ เค.วี.เอ. ระบบ ๑ เฟส จำนวน ๑ เครื่อง
- [] ติดตั้งชุดประกอบหม้อแปลง ๓๐ เค.วี.เอ. ๑ เฟส จำนวน ๑ ชุด

๖. ร้อยกรองแรงต่ำ

- [] ร้อยกรองเสา คอรั. เมตร จำนวน ต้น
- [] ร้อยกรองสาย ต.มม. จำนวน เส้น ระยะทาง ม.
- [] ร้อยกรองสาย ต.มม. จำนวน เส้น ระยะทาง ม.
- []

๗. แรงต่ำภายนอก

- [] ปักเสา คอรั. เมตร จำนวน ต้น
- [] พาดสาย ต.มม. จำนวน เส้น ระยะทาง ม.
- [] พาดสายเมนชายคา ต.มม. จำนวน เส้น ระยะทาง ม.
- []

เงินลงทุน (บาท).....โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข.๓..(จุดที่.๑๑)

แผนก	งบ กฟภ.		งบผู้ใช้ไฟ
	งบทำการ	งบลงทุน	
รื้อถอนแรงสูงภายนอก	-	-	-
แรงสูงภายนอก (๐๒.๑)	-	-	๒,๐๘๙.๐๐
รื้อถอนหม้อแปลงภายนอก	-	-	-
หม้อแปลงภายใน (๐๒.๒)	-	-	๑๕๖,๖๐๓.๐๖
รื้อถอนแรงต่ำภายนอก	-	-	-
แรงต่ำภายนอก	-	-	-
ไฟฟ้าสาธารณะ	-	-	-
ค่าสมทบ	-	-	๓,๐๐๐.๐๐
ค่าตรวจสอบแบบและแผนผัง	-	-	-
รวมเป็นเงิน	-	-	๑๖๑,๖๙๒.๐๖
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %		๑๑,๓๑๘.๔๔
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		๑๗๓,๐๑๐.๕๐

เงินลงทุน ส่วนที่เป็นงบค่าใช้จ่ายของผู้ใช้ไฟ เป็นเงินจำนวน.....๑๗๓,๐๑๐.๕๐.....บาท
(หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสามพันสิบบาทห้าสิบลบาท) เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินตาม ข้อ.....๓.....เป็นทรัพย์สิน
ของ.....กฟภ.....ส่วนทรัพย์สินตามข้อ.....๕.....เป็นทรัพย์สินของ.....ผู้ใช้ไฟ.....

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียด,แผนผังและประมาณการมาเพื่อประกอบการ
พิจารณาด้วยแล้ว

ที่ บจ.-บค./.....๑๑๑๓.....
อนุมัติ - ดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้อง

ลงชื่อ.....
(.....นายประเมษฐ์ ปิงเมือง.....)

ตำแหน่ง รจก.(ท.) ปฏิบัติงานแทน ผจก. กฟอ.บ้านฉาง

ลงชื่อ.....

(นายณัฐพล คำหล่อ.)

#F900986602090002

๙๑. ๑๑.พ.๖๖