



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
Provincial Electricity Authority

จาก พช.๕ ผบค.ภพอ.บ้านฉาง ถึง ผจก.ภพอ.บ้านฉาง.....
เลขที่..... วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖.....
เรื่อง ขยายเขต ภพอ.บ้านฉาง - อบต.สำนักท้อน (จุดที่ ๑).....
อ้างถึง.....

เรียน ผจก.ภพอ.บ้านฉาง ผ่าน ผบ.ค.

ตาม คำร้อง ฯแจ้งความประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า และประมาณการค่าใช้จ่าย
นั้น ผบค.ภพอ.บ้านฉาง.....ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ.....อบต.สำนักท้อน (จุดที่ ๑).....เลขที่.....๙๒.....
หมู่ที่ ๑ ถนน ตำบล.....สำนักท้อน.....อำเภอ.....บ้านฉาง.....
จังหวัด.....ระยอง.....

๒. สถานที่ขอใช้ไฟ.....บ้านหนองตะเคียน.....เลขที่.....
หมู่ที่ ๗ ถนน ตำบล.....สำนักท้อน.....อำเภอ.....บ้านฉาง.....
จังหวัด.....ระยอง.....

ขอใช้ไฟเพื่อ.....ไฟส่องสว่างสาธารณะ.....รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง.....๓.....เฟส
ระบบ.....๒๒.....เค.วี. วงจรที่.....๕.....จากสถานีจ่ายไฟฟ้า.....บ้านฉาง.....ห่างจากสถานีจ่ายไฟฟ้า ฯ
ประมาณ ๑๕.๐ก.ม.

๓. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย.....ราย ไฟฟ้ากำลัง.....ราย
โหลดรวมประมาณ.....กิโลวัตต์

๔. ผู้รายละเอียดไฟฟ้ากำลังไฟ

๔.๑
๔.๑
๔.๑
๔.๑

วิธีการดำเนินการ

๑. ร้อยถอนแรงสูง

- [] ร้อยถอนเสา คอ. เมตร จำนวน ต้น
- [] ร้อยถอนสาย ต.มม. จำนวน เส้น ระยะทาง ม.
- [] ร้อยถอนสาย ต.มม. จำนวน เส้น ระยะทาง ม.
- []

๒. แรงสูงภายนอก ๕๐ %

- [] ปักเสา คอ. เมตร จำนวน ต้น
- [] พาดสาย ต.มม. จำนวน เส้น ระยะทาง ม.
- [] พาดสาย ต.มม. จำนวน เส้น ระยะทาง ม.
- []

๓. แรงสูงภายนอก

- [] ปักเสา คอ. เมตร จำนวน ต้น
- [] พาดสาย ต.มม. จำนวน เส้น ระยะทาง ม.
- [] พาดสาย ต.มม. จำนวน เส้น ระยะทาง ม.
- []

๔. ร้อยถอนหม้อแปลงภายนอก

- [] ร้อยถอนเสา คอ. เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลงจำนวน ชุด
- [] ร้อยถอนหม้อแปลงขนาด เค.วี.เอ. ระบบ เฟส จำนวน เครื่อง
- []

๕. หม้อแปลงภายใน (๑๒.๒)

- [] ปักเสา คอ. เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบแขวนหม้อแปลง จำนวน ชุด
- [] ติดตั้งหม้อแปลงขนาด ต.ด. เค.วี.เอ. ระบบ เฟส จำนวน เครื่อง
- [] ติดตั้งชุดประกอบหม้อแปลง ๓๐ เค.วี.เอ. ๑ เฟส จำนวน ๑ ชุด

๖. ร้อยถอนแรงต่ำ

- [] ร้อยถอนเสา คอ. เมตร จำนวน ต้น
- [] ร้อยถอนสาย ต.มม. จำนวน เส้น ระยะทาง ม.
- [] ร้อยถอนสาย ต.มม. จำนวน เส้น ระยะทาง ม.
- []

๗. แรงต่ำภายนอก

- [] ปักเสา คอ. เมตร จำนวน ต้น
- [] พาดสาย ต.มม. จำนวน เส้น ระยะทาง ม.
- [] พาดสายเมนชายคา ต.มม. จำนวน เส้น ระยะทาง ม.
- []

เงินลงทุน (บาท).....อนต.สำนักงาน (จุดที่.๑)

แผนก	งบ กฟผ.		งบผู้ใช้ไฟ
	งบทำการ	งบลงทุน	
รื้อถอนแรงสูงภายนอก	-	-	-
แรงสูงภายนอก	-	-	-
รื้อถอนหม้อแปลงภายนอก	-	-	-
หม้อแปลงภายใน (๐๒.๒)	-	-	๑๕๖,๖๐๔.๐๐
รื้อถอนแรงต่ำภายนอก	-	-	-
แรงต่ำภายนอก	-	-	-
ไฟฟ้าสาธารณะ	-	-	-
ค่าสมทบ	-	-	๓,๐๐๐.๐๐
ค่าตรวจสอบแบบและแผนผัง	-	-	-
รวมเป็นเงิน	-	-	๑๕๙,๖๐๔.๐๐
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %			๑๑,๑๗๖.๒๘
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			๑๗๐,๗๘๐.๒๘

เงินลงทุน ส่วนที่เป็นงบค่าใช้จ่ายของผู้ใช้ไฟ เป็นเงินจำนวน.....๑๗๐,๗๘๐.๒๘.....บาท
(หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดร้อยเจ็ดสิบหกบาทยี่สิบแปดสตางค์.) เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินตาม ข้อ.....เป็น
ทรัพย์สินของ.....กฟผ.....ส่วนทรัพย์สินตามข้อ.....๕.....เป็นทรัพย์สินของ.....ผู้ใช้ไฟ.....

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียด,แผนผังและประมาณการมาเพื่อประกอบการ
พิจารณาด้วยแล้ว

ที่ บฉ.-บค./.....๑๑๕๒.....
อนุมัติ - ดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้อง

ลงชื่อ.....
(.....นายประเมษฐ์ ปิงเมือง.....)

ตำแหน่ง รจก.(ท.) ปฏิบัติงานแทน ผจก. กฟผ.บ้านฉาง
...../...../.....

ลงชื่อ.....
(นายณัฐพล คำหล่อ.)
...../...../.....

EA765360310003

๑ 1 มี.ค.-๖๖