



ส.ค. ๒๕๖๖

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟอ.บ้านฉาง.....ถึง ผจก.กฟอ.บ้านฉาง.....
เลขที่.....วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖.....
เรื่อง ขยายเขต กฟอ.บ้านฉาง - เทศบาลตำบลห้วยใหญ่.....
อ้างถึง.....
เรียน ผจก.กฟอ.บ้านฉาง ผ่าน ผบ.บค.

ตาม คำร้องฯ.....แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า และประมาณการค่าใช้จ่าย
นั้น ผบค.กฟอ.บ้านฉาง.....ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ.....เทศบาลตำบลห้วยใหญ่.....เลขที่.....๕๙.....
หมู่ที่ ๓ ถนน.....ตำบล.....ห้วยใหญ่.....อำเภอ.....บางละมุง.....
จังหวัด.....ชลบุรี.....

๒. สถานที่ขอใช้ไฟ.....ช.โรงน้ำตาล.....เลขที่.....
หมู่ที่ ๑๑ ถนน.....ตำบล.....ห้วยใหญ่.....อำเภอ.....บางละมุง.....
จังหวัด.....ชลบุรี.....

ขอใช้ไฟเพื่อ.....รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง.....๓.....เฟส
ระบบ.....๒๒.....เค.วี. วงจรที่.....๕.....จากสถานีจ่ายไฟฟ้า.....บ้านฉาง.....ห่างจากสถานีจ่ายไฟฟ้า ฯ
ประมาณ.....๑๒.....ก.ม.

๓. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย.....ราย ไฟฟ้ากำลัง.....ราย
โหลดรวมประมาณ.....กิโลวัตต์

๔. ผู้รายละเอียดไฟฟ้ากำลังไฟ

๔.๑.....
๔.๑.....
๔.๑.....
๔.๑.....

วิธีการดำเนินการ

๑. แผนกแรงสูง (๐๑.๑)

- ปักเสา คอร. เมตร จำนวน ต้น
- พาดสาย ต.มม. จำนวน เส้น ระยะทาง ม.
-

๒. แผนกแรงสูงภายนอก (๐๓.๑)

- ปักเสา คอร. เมตร จำนวน ต้น
- พาดสาย ต.มม. จำนวน เส้น ระยะทาง ม.
-

๓. แผนกแรงสูงภายใน (๐๒.๒)

- ปักเสา คอร. เมตร จำนวน ต้น
- พาดสาย ต.มม. จำนวน เส้น ระยะทาง ม.
-

๔. แผนกแรงต่ำภายนอก (๐๒.๑)

- ปักเสา คอร. เมตร จำนวน ต้น
- พาดสาย ต.มม. จำนวน เส้น ระยะทาง ม.
- พาดสาย ต.มม. จำนวน เส้น ระยะทาง ม.

๕. แผนกรื้อถอนแรงต่ำภายนอก

- รื้อถอนเสา คอร. เมตร จำนวน ต้น
- รื้อถอนสาย ต.มม. จำนวน เส้น ระยะทาง ม.
- รื้อถอนสาย ต.มม. จำนวน เส้น ระยะทาง ม.
-

๖. แผนกหม้อแปลงภายใน

- ปักเสา คอร. เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลงจำนวน ชุด
- ติดตั้งหม้อแปลงขนาด ๓๐ เค.วี.เอ. ระบบ ๑ เฟส จำนวน ๑ เครื่อง
- ติดตั้งชุดประกอบหม้อแปลง ๓๐ เค.วี.เอ. จำนวน ๑ ชุด

๗. แผนกรื้อถอนหม้อแปลงภายนอก

- รื้อถอนเสา คอร. เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลงจำนวน ชุด
- รื้อถอนหม้อแปลงขนาด เค.วี.เอ. ระบบ เฟส จำนวน เครื่อง
-

เงินลงทุน (บาท) เทศบาลตำบลห้วยใหญ่

แผนก	งบ กฟภ.		งบผู้ใช้ไฟ
	งบทำการ	งบลงทุน	
๑. แผนกแรงสูง (๐๑.๑)	-	-	-
๒. แผนกแรงสูงภายนอก (๐๓.๑)	-	-	-
๓. แผนกแรงสูงภายใน (๐๒.๒)	-	-	-
๔. แผนกแรงต่ำภายนอก	-	-	-
๕. แผนกรื้อถอนแรงต่ำภายนอก	-	-	-
๖. แผนกหม้อแปลงภายใน	-	-	๕๗,๔๔๕.๐๐
๗. แผนกรื้อถอนหม้อแปลงภายนอก	-	-	-
๘. ค่าสมทบแรงสูง	-	-	๓,๐๐๐.๐๐
๙. ค่าตรวจสอบแบบและแผนผัง	-	-	-
๑๐. ค่าตรวจสอบแรงสูงภายใน	-	-	-
รวมเป็นเงิน	-	-	๖๐,๔๔๕.๐๐
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %		๔,๒๓๑.๑๕
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		๖๔,๖๗๖.๑๕

เงินลงทุน ส่วนที่เป็นงบค่าใช้จ่ายของผู้ใช้ไฟ เป็นเงินจำนวน ๖๔,๖๗๖.๑๕ บาท
(หกหมื่นสี่พันหกร้อยเจ็ดสิบหกบาทสิบห้าสตางค์) เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินตามข้อ ๖ เป็นทรัพย์สินของ
กฟภ. ส่วนทรัพย์สินตามข้อ ๖ เป็นทรัพย์สินของผู้ใช้ไฟ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียด,แผนผังและประมาณการมาเพื่อประกอบการ
พิจารณาด้วยแล้ว

ลงชื่อ 
(นายรต. คงชาสุวัฒน์)
วศก.๖ ผบค.กฟอ.บ้านฉาง

ที่ บฉ.-บค./ ๐๑๘๔
อนุมัติ - ดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้อง

ลงชื่อ 
(นายประเมษฐ์ ปิงเมือง)

ตำแหน่ง รรภ.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก. กฟอ.บ้านฉาง.

#594296608170001

๓๐. ๑๗.๑.๖๖