



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟอ.บ้านฉาง..... ถึง ผจก.กฟอ.บ้านฉาง.....

เลขที่..... วันที่ ๑๐ พ.ย. ๒๕๖๖.....

เรื่อง ขยายเขต กฟอ.บ้านฉาง – บมจ.อีสเทิร์น สตาร์ รีเลย์ เอสเตท (เวลาน่า ๓ เฟส ๑)

อ้างถึง.....

เรียน ผจก.กฟอ.บ้านฉาง ผ่าน ผผ.บค.

ตาม คำร้องฯ.....แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า และประมาณการค่าใช้จ่าย
นั้น ผบค.กฟอ.บ้านฉาง.....ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ.....บมจ.อีสเทิร์น สตาร์ รีเลย์ เอสเตท เลขที่.....๘๘๘ อวการเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น ๕.....
หมู่ที่.....ถนน.....เพลินจิต.....ตำบล.....แขวงลุมพินี.....อำเภอ.....เขตปทุมวัน.....
จังหวัด.....กรุงเทพฯ.....

๒. สถานที่ขอใช้ไฟ.....โครงการ เวลาน่า ๓ เฟส ๑.....เลขที่.....
หมู่ที่.....๔.....ถนน.....ตำบล.....บ้านฉาง.....อำเภอ.....บ้านฉาง.....
จังหวัด.....ระยอง.....

ขอใช้ไฟเพื่อ.....รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง.....๓.....เฟส
ระบบ.....๒๒.....เค.วี. วงจรที่.....๗.....จากสถานีจ่ายไฟฟ้า.....บ้านฉาง.....ห่างจากสถานีจ่ายไฟฟ้า ฯ
ประมาณ.....๘.....ก.ม.

๓. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย.....ราย ไฟฟ้ากำลัง.....ราย
โหลดรวมประมาณ.....กิโลวัตต์

๔. ผู้รายละเอียดไฟฟ้ากำลังไฟ

๔.๑.....
๔.๑.....
๔.๑.....
๔.๑.....

วิธีการดำเนินการ

๑. แผนกแรงสูงภายนอก (๐๒.๑)

- ปักเสา คอร.....๑๒.๐๐๑๒.๒๐.....เมตร จำนวน ๑๕,๒.....ต้น
- พาดสาย.....๓-SAC, ๒๕.OHGW.....ต.มม. จำนวน ๓,๑.....เส้น ระยะทาง.....๖๐.....ม.
- ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหัวเสาแรงสูง DEX. จำนวน ๑ ชุด DE.AL. จำนวน ๑ ชุด.....
- ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหัวเสาแรงสูง CCB. จำนวน ๕ ชุด BA.X. จำนวน ๓ ชุด.....
- ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหัวเสาแรงสูง DDE.AL. จำนวน ๑ ชุด.....

๒. แผนกแรงสูง

- ปักเสา คอร.....-.....เมตร จำนวน -.....ต้น
- พาดสาย.....-.....ต.มม. จำนวน -.....เส้น ระยะทาง.....-.....ม.
- พาดสาย.....-.....ต.มม. จำนวน -.....เส้น ระยะทาง.....-.....ม.

๓. แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปักเสา คอร.....๕.๐๐,๑๒.๒๐.....เมตร จำนวน ๒๖,๑๐.....ต้น
- พาดสาย.....๕๕AW.....ต.มม. จำนวน ๔.....เส้น ระยะทาง.....๑,๑๖๐.....ม.
- พาดสาย.....-.....ต.มม. จำนวน -.....เส้น ระยะทาง.....-.....ม.

๔. แผนกรื้อถอนแรงต่ำ

- รื้อถอนเสา คอร.....-.....เมตร จำนวน -.....ต้น
- รื้อถอนสาย.....-.....ต.มม. จำนวน -.....เส้น ระยะทาง.....-.....ม.
- รื้อถอนสาย.....-.....ต.มม. จำนวน -.....เส้น ระยะทาง.....-.....ม.
-

๕. แผนกแรงสูงภายใน (๐๒.๒)

- ปักเสา คอร.....-.....เมตร จำนวน -.....ต้น
- พาดสาย.....-.....ต.มม. จำนวน -.....เส้น ระยะทาง.....-.....ม.
-

๖. แผนกหม้อแปลงภายนอก

- ปักเสา คอร.....-.....เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลงจำนวน.....ชุด
- ติดตั้งหม้อแปลงขนาด ๒๕๐.....เค.วี.เอ. ระบบ.....๓.....เฟส จำนวน.....๒.....เครื่อง
- ติดตั้งชุดประกอบหม้อแปลง ๒๕๐.....เค.วี.เอ จำนวน ๒ ชุด.....

๗. แผนกไฟสาธารณะ (๐๒.๒)

- ปักเสา คอร.....-.....เมตร จำนวน -.....ต้น
- พาดสาย.....๕๐AW.....ต.มม. จำนวน ๑.....เส้น ระยะทาง.....๑,๑๓๕.....ม.
- ติดตั้งชุดไฟโตลวิทซ์ควบคุมไฟถนนขนาด.....แอมป์ จำนวน - ชุด.....

เงินลงทุน (บาท)..... บมจ.อีอีทีเออาร์. สดาร์. เรียว. เอสเตท. (เวลาน้ำ ๓ เฟส. ๑)..

แผนก	งบ กฟภ.		งบผู้ใช้ไฟ
	งบทำการ	งบลงทุน	
๑. แผนกแรงสูงภายนอก(๐๒.๑)	-	-	๖๓๑,๙๖๐.๐๐
๒. แผนกร้อยกรองแรงสูงภายนอก	-	-	-
๓. แผนกแรงต่ำภายนอก	-	-	๘๒๙,๑๙๗.๐๐
๔. แผนกร้อยกรองแรงต่ำ	-	-	-
๕. แผนกแรงสูงภายใน (๐๒.๒)	-	-	-
๖. แผนกหม้อแปลงภายนอก			๗๒๘,๕๗๓.๐๐
๗. แผนกไฟสาธารณะ (๐๒.๒)			๑๒๒,๕๒๔.๐๐
๘. ค่าสมทบแรงสูง	-	-	๕๐,๐๐๐.๐๐
๙. ค่าตรวจสอบแบบและแผนผัง	-	-	-
๑๐. ค่าตรวจสอบแรงสูงภายใน	-	-	-
รวมเป็นเงิน	-	-	๒,๓๖๒,๒๕๔.๐๐
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %		๑๖๕,๓๕๗.๗๘
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		๒,๕๒๗,๖๑๑.๗๘

เงินลงทุน ส่วนที่เป็นงบค่าใช้จ่ายของผู้ใช้ไฟ เป็นเงินจำนวน.....๒,๕๒๗,๖๑๑.๗๘..... บาท
(สองล้านห้าแสนสองหมื่นเจ็ดพันหกร้อยสิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบแปดสตางค์) เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินตามข้อ.....๑-๖.....
เป็นทรัพย์สินของ..... กฟภ..... ส่วนทรัพย์สินตามข้อ.....๗..... เป็นทรัพย์สินของผู้ใช้ไฟ.....

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียด,แผนผังและประมาณการมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ บฉ.-บค./ ๒๐๗.....

อนุมัติ -- ดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้อง

ลงชื่อ.....

(นายแสนสุข ศิริอุดมสิน)

ตำแหน่ง. รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก. กฟอ.บ้านฉาง.

...../...../.....

ลงชื่อ.....

(นายรัชต คงขยาสุขวัฒน์)

วศก.๖ ผบค.กฟอ.บ้านฉาง

...../...../.....

FH7263611150001

ลง. 15 พ.ค. ๖๖