



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟอ.บ้านฉาง.....ถึง ผจก.กฟอ.บ้านฉาง.....
เลขที่.....วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖.....
เรื่อง ขยายเขต กฟอ.บ้านฉาง - เทศบาลตำบลบ้านฉาง.....
อ้างถึง.....
เรียน ผจก.กฟอ.บ้านฉาง ผ่าน ทผ.บค. ๓๐ ก.ค.๖๖

ตาม คำร้องขอ.....แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า และประมาณการค่าใช้จ่าย
นั้น ผบค.กฟอ.บ้านฉาง.....ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ.....เทศบาลตำบลบ้านฉาง.....เลขที่.....
หมู่ที่ ๔.....ถนน.....ตำบล.....บ้านฉาง.....อำเภอ.....บ้านฉาง.....
จังหวัด.....ระยอง

๒. สถานที่ขอใช้ไฟ.....เทศบาลตำบลบ้านฉาง.....เลขที่.....
หมู่ที่ ๗.....ถนน.....ตำบล.....บ้านฉาง.....อำเภอ.....บ้านฉาง.....
จังหวัด.....ระยอง

ขอใช้ไฟเพื่อ.....รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง.....๓.....เฟส
ระบบ.....๒๒.....เค.วี. วงจรที่.....๕.....จากสถานีจ่ายไฟฟ้า.....บ้านฉาง.....ห่างจากสถานีจ่ายไฟฟ้า ฯ
ประมาณ.....๑๐.....ก.ม.

๓. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย.....ราย ไฟฟ้ากำลัง.....ราย
โหลดรวมประมาณ.....กิโลวัตต์

๔. ผู้รายละเอียดไฟฟ้ากำลังไฟ

๔.๑.....
๔.๑.....
๔.๑.....
๔.๑.....

วิธีการดำเนินการ

๑. แผนกแรงสูงภายนอก

- ปีกเสา คอร.....๑๒.๒๐.....เมตร จำนวน ๒.....ต้น
- พาดสาย.....๕๐-SAC, ๒๕-OHW.....ต.มม. จำนวน ๓,๑.....เส้น ระยะทาง ๒๕.....ม.
- ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหัวเสาแรงสูง BA.X จำนวน ๑ ชุด DEX จำนวน ๑ ชุด
- ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหัวเสาแรงสูง CCB จำนวน ๑ ชุด

๒. แผนกแรงต่ำภายนอก (๐๒.๑)

- ปีกเสา คอร.....-.....เมตร จำนวน -.....ต้น
- พาดสาย.....๕๐AW.....ต.มม. จำนวน ๓,๑.....เส้น ระยะทาง ๖๐.....ม.
-

๓. แผนกรื้อถอนแรงต่ำภายนอก (๐๒.๑)

- รื้อถอนเสา คอร.....๘.๐๐.....เมตร จำนวน ๑.....ต้น
- รื้อถอนสาย.....๕๐AW.....ต.มม. จำนวน ๓,๑.....เส้น ระยะทาง ๕๐.....ม.
-

๔. แผนกหม้อแปลงภายนอก

- ปีกเสา คอร.....-.....เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลงจำนวน.....ชุด
- ติดตั้งหม้อแปลงขนาด ๑๖๐.....เค.วี.เอ. ระบบ.....ต.....เฟส จำนวน ๑.....เครื่อง
- อุปกรณ์ประกอบติดตั้งหม้อแปลงขนาด ๑๖๐.....เค.วี.เอ. จำนวน ๑ ชุด

๕. แผนกแรงสูงภายใน

- ปีกเสา คอร.....๑๒.๒๐.....เมตร จำนวน ๑.....ต้น
- พาดสาย.....๕๐-SAC, ๒๕-OHW.....ต.มม. จำนวน ๓,๑.....เส้น ระยะทาง ๒๐.....ม.
- ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหัวเสาแรงสูง - จำนวน - ชุด - จำนวน - ชุด

๖. แผนกรื้อถอนหม้อแปลงภายนอก

- รื้อถอนเสา คอร.....-.....เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลงจำนวน.....ชุด
- รื้อถอนหม้อแปลงขนาด.....เค.วี.เอ. ระบบ.....ต.....เฟส จำนวน.....เครื่อง

๗. ไฟสาธารณะ (๐๒.๒)

- ปีกเสา คอร.....-.....เมตร จำนวน -.....ต้น
- พาดสาย.....๕๐AW.....ต.มม. จำนวน ๑.....เส้น ระยะทาง ๓๓๐.....ม.
- ติดตั้งชุดไฟโคมวิหคความคุมไฟถนนขนาด ๓๐ แอมป์ จำนวน ๑ ชุด

เงินลงทุน (บาท).....เทศบาลตำบลบ้านฉาง.....

แผนก	งบ กฟภ.		งบผู้ใช้ไฟ
	งบทำการ	งบลงทุน	
๑. แผนกแรงสูงภายนอก	-	-	๘๗,๐๒๒.๐๐
๒. แผนกแรงต่ำภายนอก	-	-	๑๔,๗๔๙.๐๐
๓. แผนกกรีดถอนแรงต่ำภายนอก	-	-	๒,๖๐๓.๐๐
๔. แผนกหม้อแปลงภายใน	-	-	๓๘๔,๕๙๒.๐๐
๕. แผนกแรงสูงภายใน	-	-	๗๑,๖๙๘.๐๐
๖. แผนกกรีดถอนหม้อแปลงภายนอก	-	-	-
๗. ไฟสาธารณะ (๐๒.๒)	-	-	-
๘. ค่าสมทบแรงสูง	-	-	๑๖,๐๐๐.๐๐
๙. ค่าตรวจสอบแบบและแผนผัง	-	-	-
๑๐. ค่าตรวจสอบแรงสูงภายใน	-	-	-
รวมเป็นเงิน	-	-	๕๗๖,๖๖๔.๐๐
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %			๔๐,๓๖๖.๔๘
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			๖๑๗,๐๓๐.๔๘

เงินลงทุน ส่วนที่เป็นงบค่าใช้จ่ายของผู้ใช้ไฟ เป็นเงินจำนวน.....๖๑๗,๐๓๐.๔๘.....บาท
(หกแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสามสิบบาทสี่สิบแปดสตางค์)เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินตามข้อ.....๑-๓.....
เป็นทรัพย์สินของ.....กฟภ.....ส่วนทรัพย์สินตามข้อ.....๔-๕.....เป็นทรัพย์สินของ.....ผู้ใช้ไฟ.....

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียด,แผนผังและประมาณการมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ บฉ.-บค./๒๓๓.....
อนุมัติ - ดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้อง

ลงชื่อ.....
(นายรชต...คณยาสุวัฒน์)
วศก.๖ ผบค.กฟอ.บ้านฉาง
...../...../.....

ลงชื่อ.....
(นายแสนสุข ศิริอุดมสิน)
ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.บ้านฉาง.
...../...../.....

#FA72636611270002

ฉฉ. ๒๓ พ. ย. ๖๖

แผนกบริการลูกค้า
โทร (๓๒)๑๕๐๔๕