



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก พช.๔ ผบส.กฟส.บ้านฉาง ถึง ผจก.กฟส.บ้านฉาง
เลขที่ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗
เรื่อง ขออนุมัติงานขยายเขต กฟส.บ้านฉาง - เทศบาลตำบลพล (ขอยন্নมนันบ้าน)

เรียน ผจก. กฟส.บ้านฉาง ผ่าน ทบ.บส.

ตาม คำร้อง ฯ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า และประมาณการค่าใช้จ่าย
นั้น ผบส. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

- สถานที่ ขอยন্নมนันบ้าน
- รับไฟจากหม้อแปลงขนาด ๑๖๐ เค.วี.เอ. สายที่พาดอยู่ ๔-๕ AW ต.มม.
- จากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลง ๑๐๐ ม. ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ ๒๒๐ ม.

วิธีการดำเนินการ

๑. แผนกไฟฟ้าสาธารณะ

- ปักเสาภายนอก คอ. - เมตร จำนวน - ต้น
- พาดสายขนาด ๕๐ AW ต.มม. จำนวน ๑ เส้น ระยะทาง ๑๒๐ ม.

เงินลงทุน

- งบ ผู้ใช้ไฟ ๑๗,๘๖๕.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยหกสิบบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการ
มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ลงชื่อ

(นายณัฐพล คำหล่อ)

พช.๔ ผบส.กฟส.บ้านฉาง

๒๙ พ.ย. ๒๕๖๗

ที่ บฉ.-บค./๐๑๘๖

อนุมัติ - ดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้อง

ลงชื่อ

(นางปริญญญา จันทรา)

รอง(ล) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.บ้านฉาง

๒๙ พ.ย. ๒๕๖๗

#FB33136712020002

ลว. ๑๘-๔-๖๗