



บันทึก C-๕๓-๓-๒๕๖๕.๐๐๐๙,

จาก ผ.บ.ค. กฟอ. พสค. ถึง ผอ.ก. กฟอ. พสค.
เลขที่ วันที่ ๑๐ กพ. ๒๕๖๕
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย - องค์การบริหารส่วนตำบลหัวไทร (จังหวัดราชบุรีราชภัฏศรีนครินทร์)

เรียน ผอ.ก. กฟอ. พสค. ผ่าน ผชน.9
ตาม หนังสือคำสั่งเลขที่ พสค. 120000502101 ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์
ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า และ - ลงวันที่ 29 ม.ค. 2559 นั้น
แผนก บค.กฟอ.พสค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียดดังนี้

1) รายละเอียด

- 1.1 ผู้ใช้ไฟฟ้าใช้ไฟ อบต. หัวไทร (ข้างราชภัฏฯ) บ้านเลขที่ - หมู่ 4 ตำบล หัวไทร
อำเภอ บางกล่ำ จังหวัด ละแวกเขา ขอใช้ไฟเพื่อ ใช้กับแสงสว่าง มีผู้ใช้ไฟ 1 ราย
หม้อแปลงติดตั้งรับไฟฟ้าจากระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส 22 เควี. วงจรที่ 7 ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ
หม้อแปลงรวม อยู่ห่างจากสถานีระยะทางประมาณ 24 กม.
1.2 โหลดเป็นไฟแสงสว่าง 1 ราย ไฟกำลัง - ราย โหลดรวมประมาณ 1 กว.
รายละเอียดไฟฟ้ากำลัง -
1.3 รับกระแสไฟฟ้าจากหม้อแปลงเดิม / ใหม่ ระบบ 3 เฟส 22 เควี. ขนาด 50 เควีเอ.
พื.อ. 45-021394 ตั้งที่แท่ง 3 เมื่อขยายเขตแล้วปลายสายแรงต่ำ อยู่ห่างจากหม้อแปลง 900 ม.
1.4 ติดตั้งชุดโคม FLUORESCENT LUM 2x36 w จำนวน 15 ชุด
1.5 -

2) วิธีดำเนินการ

- แรงต่ำ ☐ ปีกเสา คอ. ขนาด - ม. จำนวน - ต้น
☐ ปีกเสาต่อม่อ คอ. ขนาด - ม. จำนวน - ต้น
☒ พาดด้วยสายอลูมิเนียมขนาด 50 ค.มม. จำนวน 2 เส้น
ระยะทางประมาณ 800 เมตร

3) เงินลงทุน ผู้ใช้ไฟเสียค่าใช้จ่ายเป็นเงินทั้งสิ้น 150,291.53 บาทรวมภาษี 7% แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบหนังสือคำสั่ง, ประมาณการค่าใช้จ่ายและแผนผัง
ขยายเขตระบบจำหน่าย มาเพื่อประกอบการพิจารณา

อนุมัติ
ที่ ก.2 พสค.(บค.) ๐2๘/255๙.

ผบ.ค., ผบ.ท., ผบ.ป., ผบ.ค., ผบ.ส., วทก.

เพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

(นายสมเจตน์ มากสวัสดิ์)

ชก.(ท.) ปฏิบัติงานแทน ผอ.ก.กฟอ.พสค.
๑๐ กพ. ๒๕๖๕

(นายเมธี เจริญพงษ์)

ผชน.9 รักษาการ แทน ผ.บ.ค.กฟอ.พสค.

(หมายเหตุ : รายละเอียดข้อ 1-3 จัดทำให้สอดคล้อง และเหมาะสมกับงาน)