



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

## บันทึก

จาก กฟอ.พสก. ถึง กฟภ.๒  
เลขที่ ก.๒ พสก.(ปป.) ๑๐๑๙/๒๕๕๙ วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๙  
เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. ปี ๒๕๕๙  
อ้างอิง ตามโทรสารที่ วก.๒-บล.(มม)/๑๑๕๗/๒๕๕๙ ลว. ๒๓ พ.ค. ๒๕๕๙

เรียน อช.ภ.๒

ตามโทรสารที่อ้างถึง กฟภ.๒ ให้ กฟอ.พสก. ตรวจสอบวัดแรงดันไฟฟ้าในสายส่งระบบ ๑๑๕ เควี ที่ สถานีจ่ายไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟ, ตรวจสอบวัดแรงดันระบบ ๒๒/๓๓ เควี ที่ สถานีจ่ายไฟฟ้าของ กฟภ. และ ตรวจสอบวัดแรงดันหม้อแปลงในระบบจำหน่ายของ กฟภ. ที่จ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟระบบ ๔๐๐/๒๓๐ และ ๔๖๐/๒๓๐ โวลต์ ให้ดำเนินการวัดแรงดัน กฟพ. ละ ๑ จุด ต่อ ๑ สถานีไฟฟ้า นั้น

กฟอ.พสก. ขอรายงานผลการวัดแรงดันไฟฟ้า ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๕๙ ดังรายละเอียด ตามแบบฟอร์มแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ พร้อมแจ้ง ผมป.กบส.(ก.๒) ดำเนินการต่อไป

(นายสมเจตน์ มากสวัสดิ์)

ชก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.พสก.

๒๕ ก.ย. ๒๕๕๙

รายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ.

ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๕๙

การจ่ายไฟ สถานีไฟฟ้าพนมสารคาม พื้นที่รับผิดชอบ กฟอ.พสค. เขต.ก.๒ ภาคกลาง

๑. มาตรฐานด้านเทคนิค (Technical Standard)

๑.๑ มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าที่จุดจ่ายไฟ (จุดซื้อ-ขาย)

๑.๑.๑ แรงดันไฟฟ้าระบบ ๑๑๕ เควี

| ลำดับที่ | สถานที่วัดแรงดัน<br>(ชื่อสถานที่ประกอบการ และที่อยู่) | วัน เดือน ปี<br>เวลาที่วัดแรงดันฯ | ค่าเฉลี่ยแรงดันที่วัดได้<br>ทั้ง ๓ เฟส (เควี) | ผลการวัดแรงดัน                 |               |
|----------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|---------------|
|          |                                                       |                                   |                                               | ได้มาตรฐาน<br>๑๐๙.๒-๑๒๐.๗ เควี | ไม่ได้มาตรฐาน |
| ๑        | บริษัท ไทยเพาเวอร์ซัพพลาย จำกัด                       | ๒๙ ส.ค. ๒๕๕๙<br>เวลา ๑๑.๑๕ น.     | ๑๑๗                                           | /                              | -             |

หมายเหตุ. แบบฟอร์มนี้ใช้รายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. ด้านแรงดันไฟฟ้า ปี ๒๕๕๙ เท่านั้น

รายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ.

ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๕๙

การจ่ายไฟ สถานีไฟฟ้าพนมสารคาม พื้นที่รับผิดชอบ กฟอ.พสค. เขต.ภ.๒ ภาคกลาง

๑. มาตรฐานด้านเทคนิค (Technical Standard)

๑.๑ มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าที่จุดจ่ายไฟ (จุดซื้อ-ขาย)

๑.๑.๒ แรงดันไฟฟ้าระบบ ๒๒ เควี (ณ จุดใดจุดหนึ่งในระบบจำหน่าย)

| ลำดับที่ | สถานีไฟฟ้าฯ | วงจร | สถานที่วัดแรงดัน<br>(ชื่อสถานที่, หมายเลขเสาหรือ<br>ระยะห่างจากสถานีฯ (กม.))                       | วัน เดือน ปี<br>เวลาที่วัดแรงดัน | ค่าเฉลี่ยแรงดันที่วัดได้ทั้ง ๓ เฟส<br>ที่ สถานีฯ (เควี) |                              | ตำแหน่ง TAP<br>ของ หม้อแปลง | ค่าแรงดันที่คำนวณ<br>ได้ตามแรงสูง (เควี) | ผลการวัดแรงดัน ณ จุดในระบบจำหน่าย |               |
|----------|-------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|
|          |             |      |                                                                                                    |                                  | ที่ต้นหม้อแปลง<br>ด้านแรงต่ำ(โวลท์)                     | ได้มาตรฐาน<br>๒๐.๙-๒๓.๑ เควี |                             |                                          | ได้มาตรฐาน                        | ไม่ได้มาตรฐาน |
| ๑        | กฟอ.พสค     | ๘    | บ.ทีอีเอ็ม.จำกัด<br>ม.๑ ต.พนมสารคาม อ.พนมสารคาม<br>จ.ฉะเชิงเทรา<br><br>ห่างจากสฟพ.พสค ประมาณ ๓ กม. | ๒๙ ส.ค. ๒๕๕๙<br>เวลา ๑๔.๐๐ น.    | ๒๒.๘                                                    | ๔๐๐                          | ๓                           |                                          | /                                 | -             |
|          |             |      |                                                                                                    |                                  |                                                         |                              |                             |                                          |                                   | 1             |

หมายเหตุ. แบบฟอร์มนี้ใช้รายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. ด้านแรงดันไฟฟ้า ปี ๒๕๕๙ เท่านั้น

รายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ.

ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๕๙

การจ่ายไฟ สถานีไฟฟ้าพนมสารคาม

พื้นที่รับผิดชอบ กฟอ.พสก.

เขต.ก.๒

ภาคกลาง

๑. มาตรฐานด้านเทคนิค (Technical Standard)

๑.๑ มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าที่จุดจ่ายไฟ (จุดซื้อ-ขาย)

๑.๑.๓ แรงดันไฟฟ้าระบบ ๓๘๐ โวลท์

| ลำดับที่ | ชื่อ กฟภ. | สถานที่วัดแรงดัน<br>( ชื่อสถานที่ , หมายเลขเสาหรือ<br>มิเตอร์,ระยะห่างจากหม้อแปลง(ม.                            | วัน เดือน ปี<br>เวลาที่วัดแรงดัน | ค่าเฉลี่ยแรงดันที่วัดได้<br>ทั้ง ๓ เฟส (โวลท์) | ผลการวัดแรงดัน                |               |
|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|
|          |           |                                                                                                                 |                                  |                                                | ได้มาตรฐาน<br>๓๔๒ - ๔๑๘ โวลท์ | ไม่ได้มาตรฐาน |
| ๑        | กฟอ.พสก   | นางสาวเสาวลักษณ์ เตชะพัตราภรณ์<br>๒๐๐ ม.๗ ต.ท่าถ่าน<br>อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา<br>อยู่ห่างจากหม้อแปลง ๓๐๐ เมตร | ๒๙ ส.ค. ๒๕๕๙<br>เวลา ๐๙.๕๕ น.    | ๓๙๖                                            | /                             | -             |

หมายเหตุ แบบฟอร์มนี้ใช้รายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. ด้านแรงดันไฟฟ้า ปี ๒๕๕๙ เท่านั้น

รายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ.

ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๕๙

การจ่ายไฟ สถานีไฟฟ้าพนมสารคาม

พื้นที่รับผิดชอบ กฟอ.พสค.

เขต.ก.๒

ภาคกลาง

๑. มาตรฐานด้านเทคนิค (Technical Standard)

๑.๑ มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าที่จุดจ่ายไฟ (จุดซื้อ-ขาย)

๑.๑.๔ แรงดันไฟฟ้าระบบ ๒๒๐ โวลต์

| ลำดับที่ | ชื่อ กฟภ. | สถานที่วัดแรงดัน<br>( ชื่อสถานที่ , หมายเลขเสาหรือ<br>มิเตอร์,ระยะห่างจากหม้อแปลง(ม.)          | วัน เดือน ปี<br>เวลาที่วัดแรงดันฯ | ค่าเฉลี่ยแรงดันที่วัดได้<br>ทั้ง ๓ เฟส (โวลต์) | ผลการวัดแรงดัน                |               |
|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|
|          |           |                                                                                                |                                   |                                                | ได้มาตรฐาน<br>๒๐๐ - ๒๔๐ โวลต์ | ไม่ได้มาตรฐาน |
| ๑        | กฟอ.พสค.  | เทศบาลตำบลท่าถ่าน<br>๑๒/ค.๑ ต.ท่าถ่าน<br>อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา<br>อยู่ห่างหม้อแปลง ๒๕๐ เมตร | ๒๙ ส.ค. ๒๕๕๙<br>เวลา ๑๐.๑๕ น.     | ๒๓๑                                            | /                             | -             |

หมายเหตุ แบบฟอร์มนี้ใช้รายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. ด้านแรงดันไฟฟ้า ปี ๒๕๕๙ เท่านั้น