



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึก

จาก กฟอ.พสค. ถึง กฟภ.๒
เลขที่ ก.๒ พสค.(ปป.) ๘๓๕ / ๒๕๕๙ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙
เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. ปี ๒๕๕๙
อ้างอิง ตามโทรสารที่ วก.๒-บล.(มม)/๑๑๕๗/๒๕๕๙ ลว. ๒๓ พ.ค. ๒๕๕๙

เรียน อช.ก.๒

ตามโทรสารที่อ้างถึง กฟภ.๒ ให้ กฟอ.พสค. ตรวจสอบวัดแรงดันไฟฟ้าในสายส่งระบบ ๑๑๕ เควี ที่ สถานีจ่ายไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟ, ตรวจสอบวัดแรงดันระบบ ๒๒/๓๓ เควี ที่ สถานีจ่ายไฟฟ้าของ กฟภ. และ ตรวจสอบวัดแรงดันหม้อแปลงในระบบจำหน่ายของ กฟภ. ที่จ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟระบบ ๔๐๐/๒๓๐ และ ๔๖๐/๒๓๐ โวลท์ ให้ดำเนินการวัดแรงดัน กฟฟ. ละ ๑ จุด ต่อ ๑ สถานีไฟฟ้า นั้น

กฟอ.พสค. ขอรายงานผลการวัดแรงดันไฟฟ้า ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๙ ดังรายละเอียดตามแบบฟอร์มแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ พร้อมแจ้ง ผมป.กบล.(ก.๒) ดำเนินการต่อไป

(นายสมเจตน์ มากสวัสดิ์)

ชจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.พสค.

๒๖ ก.ค. ๒๕๕๙

๗๕๕๙

รายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ.

ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๙

การจ่ายไฟ สถานีไฟฟ้าพนมสารคาม

พื้นที่รับผิดชอบ กฟอ.พสค.

เขต.ก.๒

ภาคกลาง

๑. มาตรฐานด้านเทคนิค (Technical Standard)

๑.๑ มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าที่จุดจ่ายไฟ (จุดซื้อ-ขาย)

๑.๑.๑ แรงดันไฟฟ้าระบบ ๑๑๕ เควี

ลำดับที่	สถานที่วัดแรงดัน (ชื่อสถานที่ประกอบการ และที่อยู่)	วัน เดือน ปี เวลาที่วัดแรงดันฯ	ค่าเฉลี่ยแรงดันที่วัดได้ ทั้ง ๓ เฟส (เควี)	ผลการวัดแรงดัน	
				ได้มาตรฐาน ๑๐๙.๒-๑๒๐.๗ เควี	ไม่ได้มาตรฐาน
๑	บริษัท ไทยเพาเวอร์ซัพพลาย จำกัด	๒๒ ก.ค. ๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๑๕ น.	๑๑๗	/	-

หมายเหตุ. แบบฟอร์มนี้ใช้รายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. ด้านแรงดันไฟฟ้า ปี ๒๕๕๙ เท่านั้น

รายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ.

ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๙

การจ่ายไฟ สถานีไฟฟ้าพนมสารคาม พื้นที่รับผิดชอบ กฟอ.พสค. เขต.ก.๒ ภาคกลาง

๑. มาตรฐานด้านเทคนิค (Technical Standard)

๑.๑ มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าที่จุดจ่ายไฟ (จุดซื้อ-ขาย)

๑.๑.๒ แรงดันไฟฟ้าระบบ ๒๒ เควี (ณ จุดใดจุดหนึ่งในระบบจำหน่าย)

ลำดับที่	สถานที่	สถานที่วัดแรงดัน (ชื่อสถานที่, หมายเลขเสาหรือระยะห่างจากสถานีฯ (กม.))	วัน เดือน ปี ที่วัดแรงดัน	ค่าเฉลี่ยแรงดันที่วัดได้ทั้ง ๓ เฟส (เควี)		ตำแหน่ง TAP ของ หม้อแปลง	ค่าแรงดันที่คำนวณได้ด้านแรงสูง (เควี)	ผลการวัดแรงดัน ณ จุดในระบบจำหน่าย	
				ที่ สถานีฯ (เควี)	ที่ต้นหม้อแปลง ด้านแรงต่ำ(โวลท์)			ได้มาตรฐาน	ไม่ได้มาตรฐาน
๑	กฟอ.พสค.	๗ นางสุพิศ กิจเจริญโชค ม.๗ ต.เมืองเก่า อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา ห่างจากสฟ.พสค ประมาณ ๗ กม.	๒๒ ก.ค. ๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๐๐ น.	๒๒.๗	๔๐๐	๓		/	-

หมายเหตุ. แบบฟอร์มนี้ใช้รายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. ด้านแรงดันไฟฟ้า ปี ๒๕๕๙ เท่านั้น

รายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ.

ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๙

การจ่ายไฟ สถานีไฟฟ้าพนมสารคาม

พื้นที่รับผิดชอบ กฟอ.พสค.

เขต.ก.๒

ภาคกลาง

๑. มาตรฐานด้านเทคนิค (Technical Standard)

๑.๑ มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าที่จุดจ่ายไฟ (จุดซื้อ-ขาย)

๑.๑.๓ แรงดันไฟฟ้าระบบ ๓๘๐ โวลต์

ลำดับที่	ชื่อ กฟภ.	สถานที่วัดแรงดัน (ชื่อสถานที่ , หมายเลขเสาหรือ มิเตอร์,ระยะห่างจากหม้อแปลง(ม.	วัน เดือน ปี เวลาที่วัดแรงดันฯ	ค่าเฉลี่ยแรงดันที่วัดได้ ทั้ง ๓ เฟส (โวลต์)	ผลการวัดแรงดัน	
					ได้มาตรฐาน ๓๔๒ - ๔๑๘ โวลต์	ไม่ได้มาตรฐาน
๑	กฟอ.พสค.	นางแดง กุญเพชร ๘๑๐/๒ ม.๑ ต.พนมสารคาม อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา อยู่ห่างจากหม้อแปลง ๓๐๐ เมตร	๒๒ ก.ค. ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๕๕ น.	๓๙๖	/	-

หมายเหตุ แบบฟอร์มนี้ใช้รายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. ด้านแรงดันไฟฟ้า ปี ๒๕๕๙ เท่านั้น

รายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ.

ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๙

การจ่ายไฟ สถานีไฟฟ้าพนมสารคาม

พื้นที่รับผิดชอบ กฟอ.พสค.

เขต.ก.๒

ภาคกลาง

๑. มาตรฐานด้านเทคนิค (Technical Standard)

๑.๑ มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าที่จุดจ่ายไฟ (จุดซื้อ-ขาย)

๑.๑.๔ แรงดันไฟฟ้าระบบ ๒๒๐ โวลต์

ลำดับที่	ชื่อ กฟภ.	สถานที่วัดแรงดัน (ชื่อสถานที่ , หมายเลขเสาหรือ มิเตอร์,ระยะห่างจากหม้อแปลง(ม.)	วัน เดือน ปี เวลาที่วัดแรงดันฯ	ค่าเฉลี่ยแรงดันที่วัดได้ ทั้ง ๓ เฟส (โวลต์)	ผลการวัดแรงดัน	
					ได้มาตรฐาน ๒๐๐ - ๒๕๐ โวลต์	ไม่ได้มาตรฐาน
๑	กฟอ.พสค.	นางเรณู จันทร์ศรี ๑๑๑๐ ม.๑ ต.พนมสารคาม อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา อยู่ห่างหม้อแปลง ๒๕๐ เมตร	๒๒ ก.ค. ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๑๕ น.	๒๓๑	/	-

หมายเหตุ แบบฟอร์มนี้ใช้รายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. ด้านแรงดันไฟฟ้า ปี ๒๕๕๙ เท่านั้น