



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

## บันทึก

จาก กฟอ.พสก. ถึง กฟภ.๒  
เลขที่ ก.๒ พสก.(ปบ.) ๑๑๓/๒๕๕๙ วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙  
เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. ปี ๒๕๕๙  
อ้างอิง ตามโทรสารที่ วก.๒-บล.(มม)/๑๑๕๓/๒๕๕๙ ลว. ๒๓ พ.ค. ๒๕๕๙

เรียน อช.ก.๒

ตามโทรสารที่อ้างถึง กฟภ.๒ ให้ กฟอ.พสก. ตรวจสอบวัดแรงดันไฟฟ้าในสายส่งระบบ ๑๑๕ เควี ที่สถานีจ่ายไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟ, ตรวจสอบวัดแรงดันระบบ ๒๒/๓๓ เควี ที่ สถานีจ่ายไฟฟ้าของ กฟภ. และ ตรวจสอบวัดแรงดันหม้อแปลงในระบบจำหน่ายของ กฟภ. ที่จ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟระบบ ๔๐๐/๒๓๐ และ ๔๖๐/๒๓๐ โวลท์ ให้ดำเนินการวัดแรงดัน กฟภ. ละ ๑ จุด ต่อ ๑ สถานีไฟฟ้า นั้น

กฟอ.พสก. ขอรายงานผลการวัดแรงดันไฟฟ้า ประจำเดือน มกราคม ๒๕๕๙ ดังรายละเอียดตามแบบฟอร์มแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ พร้อมแจ้ง ผมป.กบส.(ก.๒) ดำเนินการต่อไป

(นายสมเจตน์ มากสวัสดิ์)

ชจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟอ.พสก.

๒๙ ม.ค. ๒๕๕๙

รายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ.

ประจำเดือน มกราคม ๒๕๕๙

การจ่ายไฟ สถานีไฟฟ้าพนมสารคาม

พื้นที่รับผิดชอบ กฟอ.พสค.

เขต.ก.๒

ภาคกลาง

๑. มาตรฐานด้านเทคนิค (Technical Standard)

๑.๑ มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าที่จุดจ่ายไฟ (จุดซื้อ-ขาย)

๑.๑.๑ แรงดันไฟฟ้าระบบ ๑๑๕ เควี

| ลำดับที่ | สถานที่วัดแรงดัน<br>(ชื่อสถานที่ประกอบการ และที่อยู่) | วัน เดือน ปี<br>เวลาที่วัดแรงดันฯ | ค่าเฉลี่ยแรงดันที่วัดได้<br>ทั้ง ๓ เฟส (เควี) | ผลการวัดแรงดัน                 |               |
|----------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|---------------|
|          |                                                       |                                   |                                               | ได้มาตรฐาน<br>๑๐๙.๒-๑๒๐.๗ เควี | ไม่ได้มาตรฐาน |
| ๑        | บริษัท ไทยเพาเวอร์ซัพพลาย จำกัด                       | ๒๕ ม.ค. ๒๕๕๙<br>เวลา ๑๐.๐๐ น.     | ๑๑๗                                           | /                              | -             |

หมายเหตุ. แบบฟอร์มนี้ใช้รายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. ด้านแรงดันไฟฟ้า ปี ๒๕๕๙ เท่านั้น

รายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟผ.

ประจำเดือน มกราคม ๒๕๕๙

การจ่ายไฟ สถานีไฟฟ้าพนมสารคาม พื้นที่รับผิดชอบ กฟอ.พสค. เขต.ภ.๒ ภาคกลาง

๑. มาตรฐานด้านเทคนิค (Technical Standard)

๑.๑ มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าที่จุดจ่ายไฟ (จุดซื้อ-ขาย)

๑.๑.๒ แรงดันไฟฟ้าระบบ ๒๒ เควี (ณ จุดใดจุดหนึ่งในระบบจำหน่าย)

| ลำดับที่สถานีไฟฟ้าฯ | วงจร | สถานที่วัดแรงดัน<br>(ชื่อสถานที่, หมายเลขเสาหรือ<br>ระยะห่างจากสถานีฯ (กม.)) | วัน เดือน ปี<br>เวลาที่วัดแรงดัน | ค่าเฉลี่ยแรงดันที่วัดได้ทั้ง ๓ เฟส |                                     | ตำแหน่ง TAP<br>ของ หม้อแปลง | ค่าแรงดันที่คำนวณ<br>ได้ด้านแรงสูง<br>(เควี) | ผลการวัดแรงดัน ณ จุดในระบบจำหน่าย |               |
|---------------------|------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|
|                     |      |                                                                              |                                  | ที่ สถานีฯ<br>(เควี)               | ที่ต้นหม้อแปลง<br>ด้านแรงต่ำ(โวลท์) |                             |                                              | ได้มาตรฐาน<br>๒๐.๙-๒๓.๑ เควี      | ไม่ได้มาตรฐาน |
| ๑ กฟอ.พสค           | ๑    | โรงคั้ดมะม่วงเกาะขุนุน<br>ม.๑ ต.เขาคันทรง อ.พนมสารคาม<br>จ.ฉะเชิงเทรา        | ๒๕ ม.ค ๒๕๕๙<br>เวลา ๑๐.๐๐ น.     | ๒๒.๗                               | ๔๐๐                                 | ๓                           |                                              | /                                 | -             |
|                     |      | ห่างจากสฟฟ.พสค ประมาณ ๑๒ กม                                                  |                                  |                                    |                                     |                             |                                              |                                   |               |

หมายเหตุ. แบบฟอร์มนี้ใช้รายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟผ. ด้านแรงดันไฟฟ้า ปี ๒๕๕๙ เท่านั้น

รายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟผ.

ประจำเดือน มกราคม ๒๕๕๙

การจ่ายไฟ สถานีไฟฟ้าพนมสารคาม

พื้นที่รับผิดชอบ กฟอ.พสค.

เขต.ก.๒

ภาคกลาง

๑. มาตรฐานด้านเทคนิค (Technical Standard)

๑.๑ มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าที่จุดจ่ายไฟ (จุดซื้อ-ขาย)

๑.๑.๓ แรงดันไฟฟ้าระบบ ๓๘๐ โวลท์

| ลำดับที่ | ชื่อ<br>กฟผ. | สถานที่วัดแรงดัน<br>( ชื่อสถานที่ , หมายเลขเสาหรือ<br>มิเตอร์,ระยะห่างจากหม้อแปลง(ม.         | วัน เดือน ปี<br>เวลาที่วัดแรงดันฯ | ค่าเฉลี่ยแรงดันที่วัดได้<br>ทั้ง ๓ เฟส (โวลท์) | ผลการวัดแรงดัน                |               |
|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|
|          |              |                                                                                              |                                   |                                                | ได้มาตรฐาน<br>๓๔๒ - ๔๑๘ โวลท์ | ไม่ได้มาตรฐาน |
| ๑        | กฟอ.พสค.     | อบต.เขาคันทรง<br>ม.๒ ต.เขาคันทรง<br>อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา<br>อยู่ห่างจากหม้อแปลง ๓๕๐ เมตร | ๒๕ ม.ค ๒๕๕๙<br>เวลา ๐๙.๔๕ น.      | ๓๙๓                                            | /                             | -             |

หมายเหตุ. แบบฟอร์มนี้ใช้รายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟผ. ด้านแรงดันไฟฟ้า ปี ๒๕๕๙ เท่านั้น

รายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ.

ประจำเดือน มกราคม ๒๕๕๙

การจ่ายไฟ สถานีไฟฟ้าพนมสารคาม

พื้นที่รับผิดชอบ กฟอ.พสก.

เขต.ภ.๒

ภาคกลาง

๑. มาตรฐานด้านเทคนิค (Technical Standard)

๑.๑ มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าที่จุดจ่ายไฟ (จุดซื้อ-ขาย)

๑.๑.๔ แรงดันไฟฟ้าระบบ ๒๒๐ โวลท์

| ลำดับที่ | ชื่อ<br>กฟภ. | สถานที่วัดแรงดัน<br>( ชื่อสถานที่ , หมายเลขเสาหรือ<br>มิเตอร์,ระยะห่างจากหม้อแปลง(ม.)               | วัน เดือน ปี<br>เวลาที่วัดแรงดันฯ | ค่าเฉลี่ยแรงดันที่วัดได้<br>ทั้ง ๓ เฟส. (โวลท์) | ผลการวัดแรงดัน                |               |
|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|
|          |              |                                                                                                     |                                   |                                                 | ได้มาตรฐาน<br>๒๐๐ - ๒๔๐ โวลท์ | ไม่ได้มาตรฐาน |
| ๑        | กฟอ.พสก.     | รร.สว่างศรีธารธรรมสถาน<br>ม.๘ ต.เขาหินซ้อน<br>อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา<br>อยู่ห่างหม้อแปลง ๔๐๐ เมตร | ๒๕ ม.ค ๒๕๕๙<br>เวลา ๐๙.๐๐ น.      | ๒๓๐                                             | /                             | -             |

หมายเหตุ แบบฟอร์มนี้ใช้รายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. ด้านแรงดันไฟฟ้า ปี ๒๕๕๙ เท่านั้น