



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึก

D-60-H-PSKCS.0032

จาก หน.บค. กฟอ. พสค. ถึง ผจก. กฟอ. พสค.
เลขที่ วันที่
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย - ศูนย์ฝึกบรรเทาสาธารณภัยฯ

เรียน ผจก. กฟอ. พสค.
ตาม หนังสือคำร้อง เลขที่ พสค.๑๒๐๐๐๐๖๒๒๔๔๐ ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์

ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า และ ลงวันที่ ๘ มี.ค. ๒๕๖๐ นั้น

แผนก บค.กฟอ.พสค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียดดังนี้

๑) รายละเอียด

๑.๑ ผู้ใช้ไฟขอใช้ไฟ ศูนย์ฝึกบรรเทาสาธารณภัยฯ บ้านเลขที่ - หมู่ ๗ ตำบล ท่าด่าน-
อำเภอ พนมสารคาม จังหวัด ฉะเชิงเทรา ขอใช้ไฟเพื่อ ใช้กับแสงสว่าง มีผู้ขอใช้ไฟ ๑ ราย
หม้อแปลงติดตั้งรับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส ๒๒ เควี. วงจรที่ ๑ ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ
พนมสารคาม อยู่ห่างจากสถานีระยะทางประมาณ ๘ กม.

๑.๒ โหลดเป็นไฟแสงสว่าง ๑ ราย ไฟกำลัง - ราย โหลดรวมประมาณ ๑ กว.
รายละเอียดไฟกำลัง -

๑.๓ รับกระแสไฟฟ้าจากหม้อแปลง เดิม / ใหม่ ระบบ ๓ เฟส ๒๒ เควี. ขนาด ๑๖๐ เควีเอ.
ฟิวเอ. - ตั้งที่แท่น ๓ เมื่อขยายเขตแล้วปลายสายแรงต่ำ อยู่ห่างจากหม้อแปลง ๗๐๐ ม.

๑.๔ ติดตั้ง FLUORESCENT LUM. ๒*๓๖ W จำนวน ๕๓ ชุด

๑.๕ -

๒) วิธีดำเนินการ

แรงต่ำ ☒ ปีกเสา คอร. ขนาด ๙ ม. จำนวน ๒๕ ต้น
☐ ปีกเสาตอม่อ คอร. ขนาด - ม. จำนวน - ต้น
☒ พาดด้วยสายอลูมิเนียมขนาด ๙๕, ๕๐ ต.มม. จำนวน ๔, ๑ เส้น

ระยะทางประมาณ ๖๙๕ ม. และ ๑,๙๘๐ เมตร

๓) เงินลงทุน ผู้ใช้ไฟเสียค่าใช้จ่ายเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๑๐๗,๔๖๓.๔๓ บาทรวมภาษี ๗% แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบหนังสือคำร้อง, ประมาณการค่าใช้จ่ายและแผนผัง
ขยายเขตระบบจำหน่าย มาเพื่อประกอบการพิจารณา

อนุมัติ

ที่ ก.๒ พสค.(บค.) ๐๖๑

ผบค., ผบพ., ผบป., ผมต., ผกส., วศก.

เพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

(นายคมสัน หนูห่วง)

ผ.บค. รักษาการแทน หน.บค.กฟอ.พสค.

(นายบุญธรรม ขันทองวรวิทย์)

ผ.บค.ระดับ ๙ รักษาการแทน ผจก.กฟอ.พสค.

๑ ๗ มี.ค. ๒๕๖๐

(หมายเหตุ : รายละเอียดข้อ ๑-๓ จัดทำให้สอดคล้อง และเหมาะสมกับงาน)

: เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทรัพย์สินเป็นของ กฟอ.