



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กฟอ.พสก. ถึง กบล.ก๒
เลขที่ ก.๒ พสก.(ปป.) ๗๐๕/๒๕๖๓ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. ปี ๒๕๖๓

เรียน อ.ก.บ.ล.ก.๒

ตามบันทึกที่ก.๒ กบล(บธ.) ๕๘๗/๒๕๖๐ ลว.๑๕ มี.ค. ๒๕๖๐ ให้กฟฟ.ชั้น๑-๓ ตรวจสอบวัดแรงดันไฟฟ้าในสายส่งระบบ ๑๑๕ เควีที่ สถานีจ่ายไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟ, ตรวจสอบวัดแรงดันระบบ ๒๒/๓๓ เควี ที่ สถานีจ่ายไฟฟ้าของกฟภ. และตรวจสอบวัดแรงดันหม้อแปลงในระบบจำหน่ายของกฟภ. ที่จ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟระบบ ๔๐๐/๒๓๐ และ๔๖๐/๒๓๐ โวลท์ ให้ดำเนินการวัดแรงดัน กฟฟ. ละ ๑ จุด ต่อ ๑ สถานีไฟฟ้า นั้น

กฟอ.พสก. ขอรายงานผลการวัดแรงดันไฟฟ้า ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓ ดังรายละเอียดตามแบบฟอร์มแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ พร้อมแจ้ง ผมป.กบล.(ก.๒) ดำเนินการต่อไป

(นายสรณ์ชัย พุ่มพวง)

รจก.(ท.) รักษาการแทน ผจก.กฟอ.พสก.

กมลวรรณ
รองอธิบดี
26/02/63

รายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟผ.

ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓

การจ่ายไฟ สถานีไฟฟ้าพนมสารคาม พื้นที่รับผิดชอบ กฟผ.พสค. เขต.ภ.๒ ภาคกลาง

๑. มาตรฐานด้านเทคนิค (Technical Standard)

๑.๑ มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าที่จุดจ่ายไฟ (จุดซื้อ-ขาย)

๑.๑.๒ แรงดันไฟฟ้าระบบ ๒๒ เควี (ณ จุดใดจุดหนึ่งในระบบจำหน่าย)

ลำดับที่สถานีไฟฟ้าฯ วงจร	สถานที่วัดแรงดัน (ชื่อสถานที่ , หมายเลขเสาหรือ ระยะห่างจากสถานีฯ (กม.)	วัน เดือน ปี เวลาที่วัดแรงดัน	ค่าเฉลี่ยแรงดันที่วัดได้ทั้ง ๓ เฟส ที่ สถานีฯ (เควี)		ตำแหน่ง TAP ของ หม้อแปลง	คำนวณตั้งที่คำนวณ ได้ด้านแรงสูง (เควี)	ผลการวัดแรงดัน ณ จุดในระบบจำหน่าย	
			ที่ต้นหม้อแปลง ด้านแรงต่ำ(โวลท์)				ได้มาตรฐาน	ไม่ได้มาตรฐาน
๑ กฟอ.พสค	๖	ที่ลับพลินรือส์ร็อ ม.๑ ต.พนมสารคาม อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา	๒๙ ม.ค. ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๓๐ น.	๒๒.๔	๔๐๐	๓	/	-
	ห่างจากสฟฟ.พสค ประมาณ ๔ กม.							

หมายเหตุ แบบฟอร์มนี้ใช้รายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟผ. ด้านแรงดันไฟฟ้า ปี ๒๕๖๓ เท่านั้น

รายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ.

ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓

การจ่ายไฟ สถานีไฟฟ้าพนมสารคาม พื้นที่รับผิดชอบ กฟอ.พสค. เขต.ก.๒ ภาคกลาง

๑. มาตรฐานด้านเทคนิค (Technical Standard)

๑.๑ มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าที่จุดจ่ายไฟ (จุดซื้อ-ขาย)

๑.๑.๓ แรงดันไฟฟ้าระบบ ๓๘๐ โวลต์

ลำดับที่	ชื่อ กฟภ.	สถานที่วัดแรงดัน ชื่อสถานที่ , หมายเลขเสาหรือ มิเตอร์,ระยะห่างจากหม้อแปลง(ม.)	วัน เดือน ปี เวลาที่วัดแรงดันฯ	ค่าเฉลี่ยแรงดันที่วัดได้ ทั้ง ๓ เฟส (โวลต์)	ผลการวัดแรงดัน	
					ได้มาตรฐาน ๓๔๒ - ๔๑๘ โวลต์	ไม่ได้มาตรฐาน
๑	กฟอ.พสค.	สิทธิชัย กลัดเจริญ ๑๑๓ ม.๗ ต.หนองแหวน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา อยู่ห่างจากหม้อแปลง ๓๕๐ เมตร	๒๙ ม.ค. ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๔๕ น.	๓๙๕	/	-

หมายเหตุ แบบฟอร์มนี้ใช้รายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. ด้านแรงดันไฟฟ้า ปี ๒๕๖๓ เท่านั้น

รายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ.

ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓

การจ่ายไฟ สถานีไฟฟ้าพนมสารคาม พื้นที่รับผิดชอบ กฟอ.พสค. เขต.ก.๒ ภาคกลาง

๑. มาตรฐานด้านเทคนิค (Technical Standard)

๑.๑ มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าที่จุดจ่ายไฟ (จุดซื้อ-ขาย)

๑.๑.๔ แรงดันไฟฟ้าระบบ ๒๒๐ โวลต์

ลำดับที่	ชื่อ กฟภ.	สถานที่วัดแรงดัน (ชื่อสถานที่ , หมายเลขเสาหรือ มิเตอร์,ระยะห่างจากหม้อแปลง	วัน เดือน ปี เวลาที่วัดแรงดันฯ	ค่าเฉลี่ยแรงดันที่วัดได้ ทั้ง ๓ เฟส (โวลต์)	ผลการวัดแรงดัน	
					ได้มาตรฐาน ๒๐๐ - ๒๔๐ โวลต์	ไม่ได้มาตรฐาน
๑	กฟอ.พสค	นายทรงศักดิ์ เจือพานิช ๘๙ ม.๑ ต.หนองแวน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา อยู่ห่างหม้อแปลง ๓๐๐ เมตร	๒๙ ม.ค. ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น.	๒๓๐	/	-

หมายเหตุ แบบฟอร์มนี้ใช้รายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. ด้านแรงดันไฟฟ้า ปี ๒๕๖๓ เท่านั้น