

รายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ.

ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓

การจ่ายไฟ สถานีไฟฟ้าพนมสารคาม

พื้นที่รับผิดชอบ กฟอ.พสก.

เขต.ก.๒

ภาคกลาง

๑. มาตรฐานด้านเทคนิค (Technical Standard)

๑.๑ มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าที่จุดจ่ายไฟ (จุดซื้อ-ขาย)

๑.๑.๑ แรงดันไฟฟ้าระบบ ๑๑๕ เควี

| ลำดับที่ | สถานที่วัดแรงดัน<br>(ชื่อสถานที่ประกอบการ และที่อยู่) | วัน เดือน ปี<br>เวลาที่วัดแรงดันฯ | ค่าเฉลี่ยแรงดันที่วัดได้<br>ทั้ง ๓ เฟส (เควี) | ผลการวัดแรงดัน                 |               |
|----------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|---------------|
|          |                                                       |                                   |                                               | ได้มาตรฐาน<br>๑๐๕.๒-๑๒๐.๗ เควี | ไม่ได้มาตรฐาน |
| ๑        | บริษัท ไทยเพาเวอร์ซัพพลาย จำกัด                       | ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๓<br>เวลา ๑๐.๐๐ น.     | ๑๑๗                                           | /                              | -             |

หมายเหตุ แบบฟอร์มนี้ใช้รายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. ด้านแรงดันไฟฟ้า ปี ๒๕๖๓ เท่านั้น

รายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ.

ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓

การจ่ายไฟ สถานีไฟฟ้าหมลสารคาม พื้นที่รับผิดชอบ กฟอ.พสค. เขต.ภ.๒ ภาคกลาง

๑. มาตรฐานด้านเทคนิค (Technical Standard)

๑.๑ มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าที่จุดจ่ายไฟ (จุดซื้อ-ขาย)

๑.๑.๒ แรงดันไฟฟ้าระบบ ๒๒ เควี (ณ จุดใดจุดหนึ่งในระบบจำหน่าย)

| ลำดับที่ | สถานีไฟฟ้า | วงจร | สถานที่วัดแรงดัน<br>(ชื่อสถานที่ , หมายเลขเสาหรือ<br>ระยะห่างจากสถานีฯ (กม.)                              | วัน เดือน ปี<br>เวลาที่วัดแรงดัน | ค่าเฉลี่ยแรงดันที่วัดได้ทั้ง ๓ เฟส |                                     | ตำแหน่ง TAP<br>ของ หม้อแปลง | ค่าแรงดันที่คำนวณ<br>ได้ด้านแรงสูง<br>(เควี) | ผลการวัดแรงดัน ณ จุดในระบบจำหน่าย |               |
|----------|------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|
|          |            |      |                                                                                                           |                                  | ที่ สถานีฯ<br>(เควี)               | ที่ต้นหม้อแปลง<br>ด้านแรงต่ำ(โวลท์) |                             |                                              | ได้มาตรฐาน<br>๒๐.๙-๒๓.๑ เควี      | ไม่ได้มาตรฐาน |
| ๑        | กฟอ.พสค    | ๖    | สำนักงานเทศบาลตำบลเกาะขุ่น<br>ม.๒ ต.เกาะขุ่น<br>อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา<br>ห่างจากสฟพ.พสค ประมาณ ๗.๕ กม. | ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๓<br>เวลา ๑๐.๓๐ น.    | ๒๒.๘                               | ๓๙๙                                 | ๓                           |                                              | /                                 | -             |

หมายเหตุ แบบฟอร์มนี้ใช้รายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. ด้านแรงดันไฟฟ้า ปี ๒๕๖๓ เท่านั้น

รายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ.

ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓

การจ่ายไฟ สถานีไฟฟ้าพนมสารคาม

พื้นที่รับผิดชอบ กฟอ.พสค.

เขต.ก.๒

ภาคกลาง

๑. มาตรฐานด้านเทคนิค (Technical Standard)

๑.๑ มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าที่จุดจ่ายไฟ (จุดซื้อ-ขาย)

๑.๑.๓ แรงดันไฟฟ้าระบบ ๓๘๐ โวลต์

| ลำดับที่ | ชื่อ<br>กฟภ. | สถานที่วัดแรงดัน<br>ชื่อสถานที่ , หมายเลขเสาหรือ<br>มิเตอร์,ระยะห่างจากหม้อแปลง(ม.)                                           | วัน เดือน ปี<br>เวลาที่วัดแรงดันฯ | ค่าเฉลี่ยแรงดันที่วัดได้<br>ทั้ง ๓ เฟส (โวลต์) | ผลการวัดแรงดัน                |               |
|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|
|          |              |                                                                                                                               |                                   |                                                | ได้มาตรฐาน<br>๓๔๒ - ๔๑๘ โวลต์ | ไม่ได้มาตรฐาน |
| ๑        | กฟอ.พสค.     | นางสุชาดา ยันตนะ<br>๑๑๔/๑๑ ม.๓ ต.เกาะขนุน<br>อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา<br>มิเตอร์ PEA ๒๑๑๓๕๖๕๗<br>อยู่ห่างจากหม้อแปลง ๓๔๐ เมตร | ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๓<br>เวลา ๑๐.๕๕ น.     | ๓๙๒                                            | /                             | -             |

หมายเหตุ แบบฟอร์มนี้ใช้รายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. ด้านแรงดันไฟฟ้า ปี ๒๕๖๓ เท่านั้น

รายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ.

ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓

การจ่ายไฟ สถานีไฟฟ้าพนมสารคาม

พื้นที่รับผิดชอบ กฟอ.พสค.

เขต.ก.๒

ภาคกลาง

๑. มาตรฐานด้านเทคนิค (Technical Standard)

๑.๑ มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าที่จุดจ่ายไฟ (จุดซื้อ-ขาย)

๑.๑.๔ แรงดันไฟฟ้าระบบ ๒๒๐ โวลต์

| ลำดับที่ | ชื่อ<br>กฟภ. | สถานที่วัดแรงดัน<br>( ชื่อสถานที่ , หมายเลขเสาหรือ<br>มิเตอร์,ระยะห่างจากหม้อแปลง                                            | วัน เดือน ปี<br>เวลาที่วัดแรงดันฯ | ค่าเฉลี่ยแรงดันที่วัดได้<br>ทั้ง ๓ เฟส (โวลต์) | ผลการวัดแรงดัน                |               |   |
|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|---|
|          |              |                                                                                                                              |                                   |                                                | ได้มาตรฐาน<br>๒๐๐ - ๒๔๐ โวลต์ | ไม่ได้มาตรฐาน |   |
| ๑        | กฟอ.พสค      | นายสมเกียรติ คนที่<br>๘๑/๘ ม.๗ ต.เกาะขนุน<br>อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา<br>มิเตอร์ PEA ๖๑๐๐๒๖๑๖๒๙<br>อยู่ห่างหม้อแปลง ๕๐๐ เมตร | ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๓<br><br>เวลา ๑๑.๒๐ น. | ๒๒๑                                            |                               | /             | - |

หมายเหตุ แบบฟอร์มนี้ใช้รายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. ด้านแรงดันไฟฟ้า ปี ๒๕๖๓ เท่านั้น