



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กฟอ.พสก. ถึง กบล.ก๒  
เลขที่ ก.๒ พสก.(ปบ.) วันที่ ๒๘ พ.ค. ๒๕๖๔  
เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. ปี ๒๕๖๔

เรียน อก.บล.ก.๒

ตามบันทึกที่ก.๒ กบล(บธ.) ๕๘๗/๒๕๖๐ ลว.๑๕ มี.ค. ๒๕๖๐ ให้กฟฟ.ชั้น๑-๓ ตรวจวัดแรงดันไฟฟ้าในสายส่งระบบ ๑๑๕ เควีที่ สถานีจ่ายไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟ , ตรวจวัดแรงดันระบบ ๒๒/๓๓ เควี ที่ สถานีจ่ายไฟฟ้าของกฟภ. และตรวจวัดแรงดันหม้อแปลงในระบบจำหน่ายของกฟภ. ที่จ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟระบบ ๔๐๐/๒๓๐ และ๔๖๐/๒๓๐ โวลต์ ให้ดำเนินการวัดแรงดัน กฟฟ. ละ ๑ จุด ต่อ ๑ สถานีไฟฟ้า นั้น

กฟอ.พสก. ขอรายงานผลการวัดแรงดันไฟฟ้า ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ ดังรายละเอียดตามแบบฟอร์มแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ พร้อมแจ้ง ผมป.กบล.(ก.๒) ดำเนินการต่อไป

( นายสรณ์ชัย พุ่มพวง )

รจก.(ท.) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.พสก.

รายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ.

ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔

การจ่ายไฟ สถานีไฟฟ้าพนมสารคาม

พื้นที่รับผิดชอบ กฟอ.พสค.

เขต.ก.๒

ภาคกลาง

๑. มาตรฐานด้านเทคนิค (Technical Standard)

๑.๑ มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าที่จุดจ่ายไฟ (จุดซื้อ-ขาย)

๑.๑.๑ แรงดันไฟฟ้าระบบ ๑๑๕ เควี

| ลำดับที่ | สถานที่วัดแรงดัน<br>(ชื่อสถานที่ประกอบการ และที่อยู่) | วัน เดือน ปี<br>เวลาที่วัดแรงดันฯ | ค่าเฉลี่ยแรงดันที่วัดได้<br>ทั้ง ๓ เฟส (เควี) | ผลการวัดแรงดัน                 |               |
|----------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|---------------|
|          |                                                       |                                   |                                               | ได้มาตรฐาน<br>๑๐๙.๒-๑๒๐.๗ เควี | ไม่ได้มาตรฐาน |
| ๑        | บริษัท ไทยเพาเวอร์ซัพพลาย จำกัด                       | ๒๗ พ.ค. ๒๕๖๔<br>เวลา ๑๐.๐๐ น.     | ๑๑๗                                           | /                              | -             |

หมายเหตุ แบบฟอร์มนี้ใช้รายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. ด้านแรงดันไฟฟ้า ปี ๒๕๖๔ เท่านั้น

รายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟผ.

ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔

การจ่ายไฟ สถานีไฟฟ้าพนมสารคาม พื้นที่รับผิดชอบ กฟอ.พสค. เขต.ก.๒ ภาคกลาง

๑. มาตรฐานด้านเทคนิค (Technical Standard)

๑.๑ มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าที่จุดจ่ายไฟ (จุดซื้อ-ขาย)

๑.๑.๒ แรงดันไฟฟ้าระบบ ๒๒ เควี (ณ จุดใดจุดหนึ่งในระบบจำหน่าย)

| ลำดับที่สถานีไฟฟ้าวงจร | สถานที่วัดแรงดัน<br>(ชื่อสถานที่ , หมายเลขเสาหรือ<br>ระยะห่างจากสถานีฯ (กม.)                             | วัน เดือน ปี<br>เวลาที่วัดแรงดัน | ค่าเฉลี่ยแรงดันที่วัดได้ทั้ง ๓ เฟส |                                     | ตำแหน่ง TAP<br>ของ หม้อแปลง | ค่าแรงดันที่คำนวณ<br>ได้ด้านแรงสูง<br>(เควี) | ผลการวัดแรงดัน ณ จุดในระบบจำหน่าย |               |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|
|                        |                                                                                                          |                                  | ที่ สถานีฯ<br>(เควี)               | ที่ต้นหม้อแปลง<br>ด้านแรงต่ำ(โวลท์) |                             |                                              | ได้มาตรฐาน<br>๒๐.๙-๒๓.๑ เควี      | ไม่ได้มาตรฐาน |
| ๑ กฟอ.พสค              | ๖ สำนักงานเทศบาลตำบลเกาะขาม<br>ม.๒ ต.เกาะขาม<br>อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา<br>ห่างจากสฟพ.พสค ประมาณ ๗.๕ กม | ๒๗ พ.ค. ๒๕๖๔<br>เวลา ๑๐.๓๐ น.    | ๒๒.๘                               | ๓๔๙                                 | ๓                           |                                              | /                                 | -             |
|                        |                                                                                                          |                                  |                                    |                                     |                             |                                              |                                   |               |

หมายเหตุ แบบฟอร์มนี้ใช้รายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟผ. ด้านแรงดันไฟฟ้า ปี ๒๕๖๔ เท่านั้น

รายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ.

ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔

การจ่ายไฟ สถานีไฟฟ้าพนมสารคาม พื้นที่รับผิดชอบ กฟอ.พสค. เขต.ก.๒ ภาคกลาง

๑. มาตรฐานด้านเทคนิค (Technical Standard)
- ๑.๑ มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าที่จุดจ่ายไฟ (จุดซื้อ-ขาย)
- ๑.๑.๓ แรงดันไฟฟ้าระบบ ๓๘๐ โวลต์

| ลำดับที่ | ชื่อ กฟภ. | สถานที่วัดแรงดัน<br>ชื่อสถานที่ , หมายเลขเสาหรือ<br>มิเตอร์,ระยะห่างจากหม้อแปลง(ม.)                                           | วัน เดือน ปี<br>เวลาที่วัดแรงดัน | ค่าเฉลี่ยแรงดันที่วัดได้<br>ทั้ง ๓ เฟส (โวลต์) | ผลการวัดแรงดัน                |               |
|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|
|          |           |                                                                                                                               |                                  |                                                | ได้มาตรฐาน<br>๓๔๒ - ๔๑๘ โวลต์ | ไม่ได้มาตรฐาน |
| ๑        | กฟอ.พสค   | นางสุชาดา ยันตนะ<br>๑๑๔/๑๑ ม.๓ ต.เกาะขนุน<br>อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา<br>มิเตอร์ PEA ๒๑๑๓๕๖๕๗<br>อยู่ห่างจากหม้อแปลง ๓๔๐ เมตร | ๒๗ พ.ค. ๒๕๖๔<br>เวลา ๑๐.๕๕ น.    | ๓๙๒                                            | /                             | -             |

หมายเหตุ แบบฟอร์มนี้ใช้รายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. ด้านแรงดันไฟฟ้า ปี ๒๕๖๔ เท่านั้น

รายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ.

ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔

การจ่ายไฟ สถานีไฟฟ้าพนมสารคาม

พื้นที่รับผิดชอบ กฟอ.พสก.

เขต.ก.๒

ภาคกลาง

๑. มาตรฐานด้านเทคนิค (Technical Standard)

๑.๑ มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าที่จุดจ่ายไฟ (จุดซื้อ-ขาย)

๑.๑.๔ แรงดันไฟฟ้าระบบ ๒๒๐ โวลต์

| ลำดับที่ | ชื่อ<br>กฟภ. | สถานที่วัดแรงดัน<br>( ชื่อสถานที่ , หมายเลขเสาหรือ<br>มิเตอร์,ระยะห่างจากหม้อแปลง                                            | วัน เดือน ปี<br>เวลาที่วัดแรงดันฯ | ค่าเฉลี่ยแรงดันที่วัดได้<br>ทั้ง ๓ เฟส (โวลต์) | ผลการวัดแรงดัน                |               |
|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|
|          |              |                                                                                                                              |                                   |                                                | ได้มาตรฐาน<br>๒๐๐ - ๒๔๐ โวลต์ | ไม่ได้มาตรฐาน |
| ๑        | กฟอ.พสก      | นายสมเกียรติ คนที่<br>๘๑/๘ ม.๗ ต.เกาะขนุน<br>อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา<br>มิเตอร์ PEA ๖๑๐๐๒๖๑๖๒๙<br>อยู่ห่างหม้อแปลง ๕๐๐ เมตร | ๒๗ พ.ค. ๒๕๖๔<br>เวลา ๑๑.๒๐ น.     | ๒๒๑                                            | /                             | -             |

หมายเหตุ แบบฟอร์มนี้ใช้รายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. ด้านแรงดันไฟฟ้า ปี ๒๕๖๔ เท่านั้น