



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก หน.ปป.กฟอ.พสค.

เลขที่ ก.๒ พสค.(ปป.)

เรื่อง ขอรายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. ประจำเดือน มิ.ย. ๒๕๖๔

เรียน ผจก.กฟอ.พสค. ผ่าน รจก.(ท.)

ถึง ผจก.กฟอ.พสค.

วันที่

ตามบันทึกที่ก.๒ กบล(บธ.) ๕๘๗/๒๕๖๐ ลว.๑๕ มี.ค. ๒๕๖๐ ให้ กฟฟ.ชั้น๑-๓ ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าในสายส่งระบบ ๑๑๕ เควี. ที่สถานีจ่ายไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟ, ตรวจสอบแรงดันระบบ ๒๒/๓๓ เควี. ที่สถานีจ่ายไฟฟ้าของกฟภ. และตรวจสอบแรงดันหม้อแปลงในระบบจำหน่ายของกฟภ. ที่จ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟระบบ ๔๐๐/๒๓๐ และ ๔๖๐/๒๓๐ โวลต์ ให้ดำเนินการวัดแรงดันไฟฟ้า กฟฟ. ละ ๑ จุด ต่อ ๑ สถานีไฟฟ้า นั้น

ผบบ. ได้ดำเนินการตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าในสายส่งระบบ ๑๑๕ เควี. ที่สถานีจ่ายไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟ, ตรวจสอบแรงดันระบบ ๒๒/๓๓ เควี. ที่สถานีจ่ายไฟฟ้าของกฟภ. และตรวจสอบแรงดันหม้อแปลงในระบบจำหน่ายของกฟภ. ที่จ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟระบบ ๔๐๐/๒๓๐ และ ๔๖๐/๒๓๐ โวลต์ แล้วเสร็จ จึงขอรายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. ประจำเดือน มิ.ย. ๒๕๖๔ ตามเอกสารแนบ จำนวน ๗ แผ่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และโปรดแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(นายอดิศักดิ์ อุบลัมภ์)

ชผ.ปป.ปฏิบัติงานแทน หน.ปป. กฟอ.พสค.

ที่ ก.๒ พสค.(บห.)/๑๖๗๔/๒๕๖๔

เรียน หน.บห., พคค.

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการลง
ข้อมูลการไฟฟ้า โปร่งใสต่อไป

(นายสรธรรมชัย พุ่มพวง)

รจก.(ท.) รักษาการแทน ผจก.กฟอ.พสค.

รายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ.

ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔

การจ่ายไฟ สถานีไฟฟ้าพนมสารคาม

พื้นที่รับผิดชอบ กฟอ.พสก.

เขต.ก.๒

ภาคกลาง

๑. มาตรฐานด้านเทคนิค (Technical Standard)

๑.๑ มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าที่จุดจ่ายไฟ (จุดซื้อ-ขาย)

๑.๑.๑ แรงดันไฟฟ้าระบบ ๑๑๕ เควี

ลำดับที่	สถานที่วัดแรงดัน (ชื่อสถานที่ประกอบการ และที่อยู่)	วัน เดือน ปี เวลาที่วัดแรงดันฯ	ค่าเฉลี่ยแรงดันที่วัดได้ ทั้ง ๓ เฟส (เควี)	ผลการวัดแรงดัน	
				ได้มาตรฐาน ๑๐๙.๒-๑๒๐.๗ เควี	ไม่ได้มาตรฐาน
๑	บริษัท ไทยเพาเวอร์ซัพพลาย จำกัด	๒๙ มิ.ย. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.	๑๑๗	/	-

หมายเหตุ แบบฟอร์มนี้ใช้รายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. ด้านแรงดันไฟฟ้า ปี ๒๕๖๔ เท่านั้น

รายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ.
ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔

การจ่ายไฟ สถานีไฟฟ้าพนมสารคาม พื้นที่รับผิดชอบ กฟอ.พสค. เขต.ก.๒ ภาคกลาง

๑. มาตรฐานด้านเทคนิค (Technical Standard)

๑.๑ มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าที่จุดจ่ายไฟ (จุดซื้อ-ขาย)

๑.๑.๒ แรงดันไฟฟ้าระบบ ๒๒ เควี (ณ จุดใดจุดหนึ่งในระบบจำหน่าย)

ลำดับที่สถานีไฟฟ้าฯ	วงจร	สถานที่วัดแรงดัน (ชื่อสถานที่, หมายเลขเสาหรือ ระยะห่างจากสถานีฯ (กม.))	วัน เดือน ปี ที่วัดแรงดัน	ค่าเฉลี่ยแรงดันที่วัดได้ทั้ง ๓ เฟส		ตำแหน่ง TAP ของ หม้อแปลง	ค่าแรงดันที่คำนวณ ได้ด้านแรงสูง (เควี)	ผลการวัดแรงดัน ณ จุดในระบบจำหน่าย	
				ค่าเฉลี่ยแรงดันที่ สถานีฯ (เควี)	ที่ต้นหม้อแปลง ด้านแรงต่ำ(โวลท์)			ได้มาตรฐาน	ไม่ได้มาตรฐาน
๑	กฟอ.พสค	๗ สถานีสูบน้ำบ้านตาอิฐอำเภอราชสาส์น ม.๔ ต.บางคา อ.ราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา	๒๙ มิ.ย. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๔๐ น.	๒๒.๙	๕๐๐	๓		/	-
		อ้างอิงกสฟพ.พสค ปริมาณ ๑๐.๖ กม							

หมายเหตุ แบบฟอร์มนี้ใช้รายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. ด้านแรงดันไฟฟ้า ปี ๒๕๖๔ เท่านั้น

รายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ.

ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔

การจ่ายไฟ สถานีไฟฟ้าพนมสารคาม

พื้นที่รับผิดชอบ กฟอ.พสค.

เขต.ก.๒

ภาคกลาง

๑. มาตรฐานด้านเทคนิค (Technical Standard)

๑.๑ มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าที่จุดจ่ายไฟ (จุดซื้อ-ขาย)

๑.๑.๓ แรงดันไฟฟ้าระบบ ๓๘๐ โวลต์

ลำดับที่	ชื่อ กฟภ.	สถานที่วัดแรงดัน ชื่อสถานที่ , หมายเลขเสาหรือ มิเตอร์,ระยะห่างจากหม้อแปลง(ม.)	วัน เดือน ปี เวลาที่วัดแรงดันฯ	ค่าเฉลี่ยแรงดันที่วัดได้ ทั้ง ๓ เฟส (โวลต์)	ผลการวัดแรงดัน	
					ได้มาตรฐาน ๓๔๒ - ๔๑๘ โวลต์	ไม่ได้มาตรฐาน
๑	กฟอ.พสค	ศาลาการเปรียญวัดเตาอิฐ ม.๔ ต.บางคา อ.ราชสำนัง จ.ฉะเชิงเทรา มิเตอร์ PEA ๑๘๒๙๖๑๘๑ อยู่ห่างจากหม้อแปลง ๔๔๐ เมตร	๒๙ มิ.ย. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ น.	๓๙๖	/	-

หมายเหตุ แบบฟอร์มนี้ใช้รายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. ด้านแรงดันไฟฟ้า ปี ๒๕๖๔ เท่านั้น

รายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ.

ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔

การจ่ายไฟ สถานีไฟฟ้าพนมสารคาม

พื้นที่รับผิดชอบ กฟอ.พสค.

เขต.ก.๒

ภาคกลาง

๑. มาตรฐานด้านเทคนิค (Technical Standard)

๑.๑ มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าที่จุดจ่ายไฟ (จุดซื้อ-ขาย)

๑.๑.๔ แรงดันไฟฟ้าระบบ ๒๒๐ โวลต์

ลำดับที่	ชื่อ กฟภ.	สถานที่วัดแรงดัน (ชื่อสถานที่ , หมายเลขเสาหรือ มิเตอร์,ระยะห่างจากหม้อแปลง	วัน เดือน ปี เวลาที่วัดแรงดันฯ	ค่าเฉลี่ยแรงดันที่วัดได้ ทั้ง ๓ เฟส (โวลต์)	ผลการวัดแรงดัน	
					ได้มาตรฐาน ๒๐๐ - ๒๔๐ โวลต์	ไม่ได้มาตรฐาน
๑	กฟอ.พสค	บพ.ครุฑ.ร.วัดจรเข้ตาย ๑๑๒/๒ ม.๓ ต.บางคา อ.ราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา มิเตอร์ PEA ๕๙๐๐๗๒๒๑๗๙ อยู่ห่างหม้อแปลง ๔๕๐ เมตร	๒๙ มิ.ย. ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๑๕ น.	๒๒๓	/	-

หมายเหตุ แบบฟอร์มนี้ใช้รายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. ด้านแรงดันไฟฟ้า ปี ๒๕๖๔ เท่านั้น