



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ฅผ.ปป.กฟอ.พสค.

เลขที่ ก.๒ พสค.(ปป.)

เรื่อง ขอรายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. ประจำเดือน ก.ค. ๒๕๖๔

เรียน ผจก.กฟอ.พสค. ผ่าน รจก.(ท.)

ถึง ผจก.กฟอ.พสค.

วันที่ ๒๙ ก.ค. ๒๕๖๔

ตามบันทึกที่ก.๒ กบล(บธ.) ๕๘๗/๒๕๖๐ ลว.๑๕ มี.ค. ๒๕๖๐ ให้ กฟฟ.ชั้น๑-๓ ตรวจสอบ
แรงดันไฟฟ้าในสายส่งระบบ ๑๑๕ เควี. ที่สถานีจ่ายไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟ, ตรวจสอบแรงดันระบบ ๒๒/๓๓
เควี. ที่สถานีจ่ายไฟฟ้าของกฟภ. และตรวจสอบแรงดันหม้อแปลงในระบบจำหน่ายของกฟภ. ที่จ่าย
กระแสไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟระบบ ๔๐๐/๒๓๐ และ ๔๖๐/๒๓๐ โวลท์ ให้ดำเนินการวัดแรงดันไฟฟ้า กฟฟ.
ละ ๑ จุด ต่อ ๑ สถานีไฟฟ้า นั้น

ผปป. ได้ดำเนินการตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าในสายส่งระบบ ๑๑๕ เควี. ที่สถานีจ่ายไฟฟ้า
ของผู้ใช้ไฟ, ตรวจสอบแรงดันระบบ ๒๒/๓๓ เควี. ที่สถานีจ่ายไฟฟ้าของกฟภ. และตรวจสอบแรงดันหม้อแปลงใน
ระบบจำหน่ายของกฟภ. ที่จ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟระบบ ๔๐๐/๒๓๐ และ ๔๖๐/๒๓๐ โวลท์ แล้วเสร็จ
จึงขอรายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. ประจำเดือน ก.ค. ๒๕๖๔ ตามเอกสาร
แนบ จำนวน ๗ แผ่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และโปรดแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(นายอดิศักดิ์ อุบลมณี)
ฅผ.ปป.กฟอ.พสค.

ที่ ก.๒ พสค.(บธ.)/๑๘๗๕/๒๕๖๔

เรียน ฅผ.บธ., พคค.

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการลง
ข้อมูลการไฟฟ้าฯ ไปร้งใส่ต่อไป

(นายสุรณชัย พุ่มพวง)
รจก.(ท.) รักษาการแทน ผจก.กฟอ.พสค.

แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา
โทร. ๐๓๘-๕๕๔๐๗๐
เบอร์โทรภายใน ๑๕๕๕๕

รายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ.

ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔

การจ่ายไฟ สถานีไฟฟ้าพนมสารคาม พื้นที่รับผิดชอบ กฟอ.พสค. เขต.ก.๒ ภาคกลาง

๑. มาตรฐานด้านเทคนิค (Technical Standard)

๑.๑ มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าที่จุดจ่ายไฟ (จุดซื้อ-ขาย)

๑.๑.๑ แรงดันไฟฟ้าระบบ ๑๑๕ เควี

ลำดับที่	สถานที่วัดแรงดัน (ชื่อสถานที่ประกอบการ และที่อยู่)	วัน เดือน ปี เวลาที่วัดแรงดันฯ	ค่าเฉลี่ยแรงดันที่วัดได้ ทั้ง ๓ เฟส (เควี)	ผลการวัดแรงดัน	
				ได้มาตรฐาน ๑๐๙.๒-๑๒๐.๗ เควี	ไม่ได้มาตรฐาน
๑	บริษัท ไทยเพาเวอร์ซัพพลาย จำกัด	๒๙ ก.ค. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.	๑๑๗	/	-

หมายเหตุ แบบฟอร์มนี้ใช้รายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. ด้านแรงดันไฟฟ้า ปี ๒๕๖๔ เท่านั้น

รายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟผ.

ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔

การจ่ายไฟ สถานีไฟฟ้าพนมสารคาม พื้นที่รับผิดชอบ กฟผ.พสค. เขต.ก.๒ ภาคกลาง

๑. มาตรฐานด้านเทคนิค (Technical Standard)

๑.๑ มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าที่จุดจ่ายไฟ (จุดซื้อ-ขาย)

๑.๑.๒ แรงดันไฟฟ้าระบบ ๒๒ เควี (ณ จุดใดจุดหนึ่งในระบบจำหน่าย)

ลำดับที่สถานีไฟฟ้าฯ	วงจร	สถานที่วัดแรงดัน (ชื่อสถานที่ , หมายเลขเสาหรือ ระยะห่างจากสถานีฯ (กม.)	วัน เดือน ปี ที่วัดแรงดัน	ค่าเฉลี่ยแรงดันที่วัดได้ทั้ง ๓ เฟส		ตำแหน่ง TAP ของ หม้อแปลง	ค่าแรงดันที่คำนวณ ได้ด้านแรงสูง (เควี)	ผลการวัดแรงดัน ณ จุดในระบบจำหน่าย	
				ที่ สถานีฯ (เควี)	ที่ต้นหม้อแปลง ด้านแรงต่ำ(โวลท์)			ได้มาตรฐาน ๒๐.๙-๒๓.๑ เควี	ไม่ได้มาตรฐาน
๑ กฟผ.พสค	๘	บ.แม่กษ-หคออัตโนมัติเงินยรั้ง จ.ก. ๘๘/๒ ม.๙ ต.หนองยาว อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา ห่างจากสฟฟ.พสค ประมาณ ๑๐.๖ กม	๒๙ ก.ค. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๔๐ น.	๒๒.๙	๔๐๐	๓		๒๐.๙-๒๓.๑ เควี	-

หมายเหตุ แบบฟอร์มนี้ใช้รายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟผ. ด้านแรงดันไฟฟ้า ปี ๒๕๖๔ เท่านั้น

รายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ.
ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔

การจ่ายไฟ สถานีไฟฟ้าพนมสารคาม พื้นที่รับผิดชอบ กฟอ.พสค. เขต.ก.๒ ภาคกลาง

๑. มาตรฐานด้านเทคนิค (Technical Standard)

๑.๑ มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าที่จุดจ่ายไฟ (จุดซื้อ-ขาย)

๑.๑.๓ แรงดันไฟฟ้าระบบ ๓๘๐ โวลต์

ลำดับที่	ชื่อ กฟภ.	สถานที่วัดแรงดัน ชื่อสถานที่ , หมายเลขเสาหรือ มิเตอร์,ระยะห่างจากหม้อแปลง(ม.)	วัน เดือน ปี เวลาที่วัดแรงดันฯ	ค่าเฉลี่ยแรงดันที่วัดได้ ทั้ง ๓ เฟส (โวลต์)	ผลการวัดแรงดัน	
					ได้มาตรฐาน ๓๔๒ - ๔๑๘ โวลต์	ไม่ได้มาตรฐาน
๑	กฟอ.พสค	นายวิวัฒน์ ทองบุญชู ๑๕๕ ม.๗ ต.หนองยาว อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา มิเตอร์ PEA ๒๙๑๗๘๘๕๖ อยู่ห่างจากหม้อแปลง ๑๕๐ เมตร	๒๙ ก.ค. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ น.	๓๙๖	/	-

หมายเหตุ แบบฟอร์มนี้ใช้รายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. ด้านแรงดันไฟฟ้า ปี ๒๕๖๔ เท่านั้น

รายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ.

ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔

การจ่ายไฟ สถานีไฟฟ้าพนมสารคาม พื้นที่รับผิดชอบ กฟอ.พสค. เขต.ก.๒ ภาคกลาง

๑. มาตรฐานด้านเทคนิค (Technical Standard)

๑.๑ มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าที่จุดจ่ายไฟ (จุดซื้อ-ขาย)

๑.๑.๔ แรงดันไฟฟ้าระบบ ๒๒๐ โวลต์

ลำดับที่	ชื่อ กฟภ.	สถานที่วัดแรงดัน (ชื่อสถานที่ , หมายเลขเสาหรือ มิเตอร์,ระยะห่างจากหม้อแปลง	วัน เดือน ปี เวลาที่วัดแรงดันฯ	ค่าเฉลี่ยแรงดันที่วัดได้ ทั้ง ๓ เฟส (โวลต์)	ผลการวัดแรงดัน	
					ได้มาตรฐาน ๒๐๐ - ๒๔๐ โวลต์	ไม่ได้มาตรฐาน
๑	กฟอ.พสค	นางนงเล็ก ระวีโรจน์ ๑๘๓/๑ ม.๖ ต.หนองยาว อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา มิเตอร์ PEA ๕๕๐๑๐๕๐๒๕๑ อยู่ห่างหม้อแปลง ๒๒๐ เมตร	๒๙ ก.ค. ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๑๕ น.	๒๒๓	/	-

หมายเหตุ แบบฟอร์มนี้ใช้รายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. ด้านแรงดันไฟฟ้า ปี ๒๕๖๔ เท่านั้น