การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึก

จาก ชผ.บต. ถึง ผจก.เพ

เลขที่ วันที่

เรื่อง ขออนุมัติงานขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.เพ – นางราตรี แสงกระจ่าง

อ้างถึง คำร้อง ที่ ๑๒๐๐๐๐๓๗๙๘๐๔ ลว.๘ ธ.ค.๕๗

เรียน ผจก.เพ ผ่าน หผ.บต.

รายละเอียด

ตามที่อ้างถึง กฟส.เพ ได้รับคำร้องจาก...นางราตรี แสงกระจ่าง...อยู่บ้านเลขที่ ๘๑..หมู่ที่..๕.. ตำบล....ตะพง.....อำเภอ.....เมือง.....จังหวัด...ระยอง.....มีความประสงค์ขอขยายเขตแรงต่ำไปยังที่ของผู้ร้อง ผบต.กฟส.เพ ได้ส่งช่างไปสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

๑.สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่.....-..หมู่ที่...๕..ตำบล...ตะพง.....อำเภอ...เมือง.....จังหวัด..... ระยอง.....ใช้กับบ้านอยู่อาศัย จำนวน ๑ หลังคาเรือน

๒.ภูมิประเทศ.....ปฏิบัติงานไม่สะดวกเห็นควรใช้ค่าแรงกรณี ๒.....

๓.ระยะทางจากจุดที่เริ่มขยายเขต ถึงหม้อแปลงประมาณ.....๑๐๐.....เมตร เมื่อขยายเขตเสร็จแล้ว ประมาณ.....๑๗๓...เมตร รวมระยะทางที่ขยายเขต..... ๗๓.....เมตร

๔.โวลท์ปลายสาย ณ จุดขยายเขต.....-.....โวลท์ เวลา.....-..... น.

๕.แอมป์ใต้หม้อแปลงวัดได้ เฟส เอ .....-.....แอมป์ เฟสบี.....-.....เฟสซี.....-.....แอมป์ หม้อแปลงขนาด.....๑๐๐.....KVA

๖.โหลดรวมของผู้ใช้ไฟ.....-.....KW

๗.สายที่พาดอยู่ ณ จุดขยายเขตเป็นสาย.....อลูมิเนียม.....ขนาด.....๕๐.....ต.มม.

๘.ในการขยายเขตนี้แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟภ. / ผู้ใช้ไฟและค่าใช้ทั้งหมดทางผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออก

การดำเนินการ

- รื้อถอนสายอลูมิเนียม ขนาด ๕๐ ต.มม. ระบบ ๑ เฟส ๒ สาย ระยะทาง ๑๘ เมตร(คืนคลัง)
- พาดสายอลูมิเนียมบนหัวเสาขนาด ๙๕ ต.มม. ระบบ ๓ เฟส ๔ สาย ระยะทาง ๑๘ เมตร
- พาดสายอลูมิเนียมบนเมนชายคาขนาด ๕๐ ต.มม. ระบบ ๓ เฟส ๔ สาย ระยะทาง ๕๕ เมตร

ค่าใช้จ่าย

๑.แผนกรื้อถอนแรงต่ำ	เป็นเงิน	๑,๐๓๔	บาท
๒.แผนกแรงต่ำภายนอก	เป็นเงิน	๔๕,๓๐๔.๔๔	บาท
๓.ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	เป็นเงิน	๓,๒๔๓.๖๒	บาท

ผู้ใช้ไฟเสียค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น...๔๙,๕๘๑.๐๖...บาท(สี่หมื่นเก้าพันห้าร้อยแปดสิบเอ็ดบาทหกสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบสำเนาคำร้อง รายละเอียด แผนผัง และประมาณการ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายสุชาติ เมตตา)
ชผ.บต.

ที่ ก.๒(เพ-บต)/...๔๖/๒๕๕๘

อนุมัติ - ให้ดำเนินการได้เมื่อรับเงินแล้ว

(นายอนันต์ เสนารักษ์)
ผจก.กฟส.เพ
๒๙ มค ๒๕๕๘