



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึก

จาก ชพ.บต. ถึง ผจก.เพ
เลขที่ _____ วันที่ _____
เรื่อง ขออนุมัติงานขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.เพ - นางกันยา อุย์เนียม
อ้างถึง คำร้อง ที่ ๑๒๐๐๐๐๓๕๗๓๗ ลา.๓๐ ม.ค.๕๘

เรียน ผจก.เพ ผ่าน หพ.บต. *นายพิพัฒน์ พงษ์พันธุ์*

รายละเอียด

ตามที่อ้างถึง กฟส.เพ ได้รับคำร้องจาก... นางกันยา อุย์เนียม... อยู่บ้านเลขที่ ๙๐/๓๓..ถนน..
ท่าเรือ-ท่าลาน.. ตำบล.... ท่าเรือ.... อำเภอ.... ท่าเรือ..... จังหวัด... พระนครศรีอยุธยา..... มีความประสงค์ขอ
ขยายเขตแรงต่ำไปยังที่ของผู้ร้อง ผบต. กฟส.เพ ได้ส่งซ่างไปสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

๑. สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่..... หมู่ที่....๕.. ตำบล... เพ.... อำเภอ... เมือง.... จังหวัด.....

ระยะ..... ใช้กับห้องແກ້ จำนวน ๕ ห้อง

๒. ภูมิประเทศ..... ปฏิบัติงานไม่สะดวกเห็นควรใช้ค่าแรงกรณี ๒.....

๓. ระยะทางจากจุดที่เริ่มขยายเขต ถึงหม้อแปลงประมาณ..... ๑๐๐..... เมตร

เมื่อขยายเขตเสร็จแล้ว ประมาณ..... ๒๔๐... เมตร รวมระยะทางที่ขยายเขต..... ๑๔๐..... เมตร

๔. โวลท์ปลายสาย ณ จุดขยายเขต..... - โวลท์ เวลา..... - น.

๕. แอมป์ได้หม้อแปลงวัดได้ เพส เอ .. - .. แอมป์ เพสบี .. - .. เพสซี .. - .. แอมป์

หม้อแปลงขนาด..... ๑๐๐..... KVA

๖. โหลดรวมของผู้ใช้ไฟ..... - KW

๗. สายที่พาดอยู่ ณ จุดขยายเขตเป็นสาย..... อุลูมิเนียม..... ขนาด..... ๕๐..... ต.ม.m.

๘. ในการขยายเขตนี้แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟภ. / ผู้ใช้ไฟและค่าใช้จ่ายหมัดทางผู้ใช้

ไฟเป็นผู้ออก

การดำเนินการ

- ปักเสา คอร. ขนาด ๘ เมตร จำนวน ๕ ต้น

- พาดสายอุลูมิเนียมบนหัวเสาขนาด ๕๐ ต.ม.m. ระบบ ๑ เพส ๒ สาย ระยะทาง ๑๐๕ เมตร

- พาดสายอุลูมิเนียมบนเมนชายคานขนาด ๕๐ ต.ม.m. ระบบ ๑ เพส ๒ สาย ระยะทาง ๓๕ เมตร

ค่าใช้จ่าย

๑. แผ่นกแรงต่ำภายนอก เป็นเงิน ๔๔,๗๙๗.๗๗ บาท

๒. ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% เป็นเงิน ๓,๘๓๕.๘๕ บาท

ผู้ใช้ไฟเสียค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น... ๕๘,๖๓๓.๖๕... บาท (ห้ามนำไปลดพันหน่วยสามสิบบาทยกสิบสี่)

สถานศูนย์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบสำเนาคำร้อง รายละเอียด แผนผัง และ
ประมาณการ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายสุชาติ เมตตา)

ชพ.บต.

ที่ ก.๒(เพ-บต)/... ๕๘/๑๖๕๕

อนุมัติ - ให้ดำเนินการได้มีอิรับเงินแล้ว

(นายอนันต์ เสนารักษ์)

ผจก. กฟส.เพ

- ๕ กพ ๑๖๕๕