



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึก

จาก	ชพ.บต.	ถึง	ผจก.เพ
เลขที่	วันที่		
เรื่อง	ขออนุมัติงานขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.เพ – นายวิรัตน์ เพรมฤทธิ์		
อ้างถึง	คำร้อง ที่ ๑๒๐๐๐๐๔๐๙๗๗๒ ลา.๒๕ มี.ค.๕๘		

เรียน ผจก.เพ ผ่าน หพ.บต.

รายละเอียด

ตามที่อ้างถึง กฟส.เพ ได้รับคำร้องจาก...นายวิรัตน์ เพรมฤทธิ์...อยู่บ้านเลขที่ ๑๖๐..หมู่ที่..๖..ตำบล....แกลง.....อำเภอ.....เมือง.....จังหวัด...ระยอง.....มีความประสงค์ขอขยายเขตแรงต่ำไปยังที่ของผู้ร้อง ผบต.กฟส.เพ ได้ส่งซ่ำไปสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

๑. สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่.....-..หมู่ที่...๖..ตำบล....แกลง.....อำเภอ.....เมือง.....จังหวัด.....
ระยะ.....ใช้กับบ้านบ้านพักจากอาคารชายทะเล จำนวน ๑๐ หลัง(ติดตั้งมิเตอร์ ระบบ ๓ เฟส ๔ สาย
๓๘๐/๒๒๐ โวลท์ ขนาด ๑๕(๔๕) แอมป์ จำนวน ๑ เครื่อง)

๒. ภูมิประเทศ.....ปฏิบัติงานไม่สะดวกเห็นควรใช้ค่าแรงกรณี ๒.....

๓. ระยะทางจากจุดที่เริ่มขยายเขต ถึงหม้อแปลงประมาณ.....-.....เมตร
เมื่อขยายเขตเสร็จแล้ว ประมาณ.....๓๖๐...เมตร รวมระยะทางที่ขยายเขต.....๓๖๐.....เมตร

๔. โวลท์ปัลยาสัย ณ จุดขยายเขต.....-.....โวลท์ เวลา.....-..... น.

๕. แอมป์ได้หม้อแปลงวัดได้ เฟส เอ-..... แอมป์ เฟสบี.....-..... เฟสซี.....-..... แอมป์
หม้อแปลงขนาด.....๑๐๐.....KVA

๖. โหลดรวมของผู้ใช้ไฟ.....-.....KW

๗. สายที่พาดอยู่ ณ จุดขยายเขตเป็นสาย.....อุลูมิเนียม.....ขนาด.....๕๐.....ต.ม.m.

๘. ในการขยายเขตนี้แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟก. / ผู้ใช้ไฟและค่าใช้จ้างหมวดทางผู้ใช้
ไฟเป็นผู้ออก

การดำเนินการ

แผนกหม้อแปลงภายนอก

- ติดตั้งชุดพิวรรธ์แรงต่ำ ๑๙๔๐๐ แอมป์ ๕๐๐ โวลท์ จำนวน ๓ ชุด พร้อมพิวรรธ์แรงต่ำ

- พาดสายอุลูมิเนียมขนาด ๕๕ ต.ม.m. (สายลีดหม้อแปลง) ระบบ ๓ เฟส จำนวน ๑ ชุด

แผนกแรงต่ำภายนอก

- พาดสายอุลูมิเนียมบนหัวเสา ขนาด ๕๐ ต.ม.m. ระบบ ๓ เฟส ๔ สาย ระยะทาง ๓๖๐ เมตร

ค่าใช้จ่าย

๑. หม้อแปลงภายนอก เป็นเงิน ๙,๒๗๕.๖๒ บาท

๒. แผนกแรงต่ำภายนอก เป็นเงิน ๘๗,๐๘๔.๐๘ บาท

๓. ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% เป็นเงิน ๖,๗๔๕.๑๙ บาท

ผู้ใช้ไฟเสียค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น...๑๐๓,๑๐๔.๘๘...บาท(หนึ่งแสนสามพันหนึ่งร้อยสี่บาทแปดสิบ
แปดสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบสำเนาคำร้อง รายละเอียด แผนผัง และ
ประมาณการ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว



(นายสุชาติ เมตตา)

ช.พ.บ.ต.

ที่ ก.๒(เพ-บต)/.....๑๓๖/๖๕๔

อนุมัติ - ให้ดำเนินการได้เมื่อรับเงินแล้ว

(นายสมภพ จันกนกมีนไวย์)
หพ.กป ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.เพ
๗) เมย. ๙๕๔