



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ชผ.บต. ถึง ผจก.เพ
เลขที่ วันที่
เรื่อง ขออนุมัติงานขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.เพ - นางมุกดา ทองไชยรุ่งโรจน์
อ้างอิง คำร้อง ที่ ๑๒๐๐๐๐๔๐๕๕๕๕ ลว.๑๓ มี.ค.๕๘

เรียน ผจก.เพ ผ่าน ทผ.บต.

รายละเอียด

ตามที่อ้างถึง กฟส.เพ ได้รับคำร้องจาก...นางมุกดา ทองไชยรุ่งโรจน์...อยู่บ้านเลขที่ ๑๘๐..หมู่ที่ ..๒..ตำบล...เพ.....อำเภอ.....เมือง.....จังหวัด...ระยอง.....มีความประสงค์ขอขยายเขตแรงต่ำไปยังที่ของผู้ร้อง ผบต.กฟส.เพ ได้ส่งช่างไปสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

๑.สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่.....หมู่ที่...๒..ตำบล...เพ.....อำเภอ.....เมือง.....จังหวัด.....ระยอง.....ใช้กับบ้านอยู่อาศัย จำนวน ๑ หลังคาเรือน

๒.ภูมิประเทศ.....ปฏิบัติงานไม่สะดวกเห็นควรใช้ค่าแรงกรณี ๒.....

๓.ระยะทางจากจุดที่เริ่มขยายเขต ถึงหม้อแปลงประมาณ.....๘๐.....เมตร

เมื่อขยายเขตเสร็จแล้ว ประมาณ.....๑๐๐.....เมตร รวมระยะทางที่ขยายเขต.....๒๐.....เมตร

๔.โวลท์ปลายสาย ณ จุดขยายเขต.....-.....โวลท์ เวลา.....-..... น.

๕.แอมป์ได้หม้อแปลงวัดได้ เฟส เอ-.....แอมป์ เฟส บี.....-.....เฟส ซี.....-.....แอมป์

หม้อแปลงขนาด.....๒๕๐.....KVA

๖.โหลรวมของผู้ใช้ไฟ.....-.....KW

๗.สายที่พาดอยู่ ณ จุดขยายเขตเป็นสาย.....อลูมิเนียม.....ขนาด.....๕๐.....ต.มม.

๘.ในการขยายเขตนี้แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟภ. / ผู้ใช้ไฟและค่าใช้จ่ายทั้งหมดทางผู้ใช้

ไฟเป็นผู้ออก

การดำเนินการ

- ปักเสา คอ. ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๑ ต้น

- พาดสายอลูมิเนียมบนหัวเสา ขนาด ๕๐ ต.มม. ระบบ ๑ เฟส ๒ สาย ระยะทาง ๒๐ เมตร

ค่าใช้จ่าย

๑.แผนกแรงต่ำภายนอก เป็นเงิน ๑๓,๙๗๕.๘๗ บาท

๒.ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% เป็นเงิน ๙๗๘.๓๑ บาท

ผู้ใช้ไฟเสียค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น...๑๔,๙๕๔.๑๘...บาทหนึ่งหมื่นสี่พันเก้าร้อยห้าสิบบาทสิบแปด

สตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบสำเนาคำร้อง รายละเอียด แผนผัง และ
ประมาณการ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายสุชาติ เมตตา)

ชผ.บต.

ที่ ก.๒(เพ-บต)/.....๑๖๕/๒๕๕๘

อนุมัติ - ให้ดำเนินการได้เมื่อรับเงินแล้ว

(นายอนันต์ เสนารักษ์)

ผจก.กฟส.เพ

๒๑ เม.ย. ๒๕๕๘